



LEGENDA KOTVENÍ:

KOTVENÍ K1

ZAKOTVĚNÍ TYČ HLTI HT-V (8.8) M30x400 mm; KOTVENÍ HLUBKA 250 mm
LEPICI HMOTA HLTI HT-RE 500-V3
KOTVENÍ OTVOR VYVRÁTÁN JADROV SE ZDÍRŠNĚMÍ POMOCI PŘÍPRAVKY HLTI TE-YT
INSTALACE DLE ETA 16/0143

POZNÁMKA:

SPOJE:

- SPOJBY JAKOSTI 8.8 a 10.9, VŠECHNY SPOJE BUDOU OPATŘENY PRŮŽNOU PODLOŽKOU
- VŠEKERY SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDE POZINKOVANÝ
- STUPĚN KVALITY SVARŮ "B" DLE ČSN EN ISO 5817
- NEZNAČENÉ KOUTOVÉ SVARÝ a=4 mm
- OBLAST OTVORŮ PRO PŘÍPOJENÍ UZELENÍ NATŘÍ AŽ PO PŘÍPOJENÍ K ZEMNÍM SÍTÍ
- 100% SVARŮ BUDE ZKONTROLOVÁN VIZUÁLNÍ ZKOUŠKOU DLE ČSN EN ISO 17637
- 25% MONTÁŽNÍCH A 25% OLEKOVÝCH SVARŮ BUDE ZKONTROLOVÁN NDT METODOU (VIZ. ČSN EN 1090-2)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- KONSTRUKCI OTŘESKAT NA STUPĚN SA 2.5 (POVRCH A HRANY BUDOU POHLEDY)
- ŽÁROVĚ ZINKOVAT DLE ČSN EN ISO 1461
- KONSTRUKCI PŘED Z