



D		/	
C		/	
B		/	
A		/	
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Blansko - rozš. R110kV, doplnění T103	Č.STAVBY: 1020002620 Č.OBJ: 4501338395	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno		
STATUS/STUPEŇ	Dokumentace pro provedení stavby		
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení		
ZHOT. DOKUMENTACE	OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň-Bolevec		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Matuška Marcel, marcel.matuska@gaenergo.cz		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	505020100501-316		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Letev Milan	DATUM: 07-2021	
VYPRACOVAL	Ing. Sedlačko Jozef	ČÍSLO VÝKRESU:	
KONTROLOVAL	Ing. Letev Milan		
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV BLANSKO, Brněnská, 678 01 Blansko	KÓD LOKALITY:	
SO/PS	PS04 - TRANSFORMÁTORY 110/22 KV		
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00035	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM		
NÁZEV DOKUMENTU	Specifikace demontovaného materiálu	STRÁNKA / CELKEM:	
		1/6	

*Celková rekapitulace materiálu :*

Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	52	kg	Kabelové žlaby a držáky		170405
2	17	kg	Kabelové žlaby, trubky a držáky		170405
3	121	kg	Páska FeZn 30x4 - na povrchu		170405
4	4	kg	Plochá ocel	50/5 mm	170405
5	26	kg	Profilová ocel	L40x40x5	170405
6	30	kg	Profilová ocel	UE 65	170405
7	40	ks	Samolepící štítek přístrojů		0,05 kg/ks, 170203
8	8	ks	Tabulka výstražná	PVC	0,05 kg/ks, 170203
9	8	ks	Tabulka výstražná	Typ 9001	0,1 kg/ks, 170203
10	40	ks	Podpěra na konstrukci pro pásek	PV44	0,1 kg/ks, 170405
11	20	ks	Svorka pro zemnicí pásek	SR02	0,1 kg/ks, 170405
12	4	ks	Tabulka smaltovaná velká		0,1 kg/ks, 170405
13	8	ks	Zkušební rozpojitelná svorka	SR 2a	0,1 kg/ks, 170405
14	6	m	Chráníčka	Ø50	0,107 kg/m, 170203
15	16	ks	Objímka kabelová		0,25 kg/ks, 170405
16	16	ks	Držák na FeZn 30x40 mm	475403	0,32 kg/ks, 170402
17	60	ks	Příchytka	Sonap D=75-90mm	0,4 kg/ks, 170405
18	4	ks	Příchytka gumová kabelová		0,5 kg/ks, 200301
19	8	ks	Přístrojová svorka - pas	352381.3	0,95 kg/ks, 170402
20	4	ks	Držák Al pasu 63/10	471061	1,03 kg/ks, 170402
21	46	m	Lano AlFe	350/59	1,433 kg/m, 170402
22	63	m	Al pas	63/10	1,65 kg/m, 170402
23	4	ks	Ocelová konstrukce	pro kabel 22 kV trubka	10 kg/ks, 170405
24	2	ks	Ocelová konstrukce	pro RL1, RL2	10 kg/ks, 170405
25	6	ks	Ocelová konstrukce	pro venkovní podpěrku (nula 22 kV)	13 kg/ks, 170405
26	1	ks	Plastový rozvaděč	Hensel - neobsazené stanoviště	15 kg/ks, 160214
27	32	ks	Podpěrka venkovní 22kV		15 kg/ks, 160214
28	14	m	Trubka ocelová	159/4	17,3 kg/m, 170405
29	8	ks	Podpěrka venkovní 22kV	CPB 12,5/125 b	19,7 kg/ks, 160214

30	6	ks	Přístrojová svorka - lano	321238	2 kg/ks, 170402
31	2	ks	Venkovní koncovka	Raychem POLT 24D/1XO-L12B	2 kg/ks, 200301
32	6	m	Trubka ocelová	6042 PT	2,01 kg/m, 170405
33	18	m	Al pas	80/10	2,167 kg/m, 170402
34	6	ks	Odbočná svorka "T" lano	405133,3	2,3 kg/ks, 170402
35	46	m	Lano AlFe	750/43	2,436 kg/m, 170402
36	2	ks	Ocelová konstrukce	pro přípojnice a kabely VN	225 kg/ks, 170405
37	1	ks	Odpojovač	QL1T1	25 kg/ks, 160214
38	1	ks	Odpojovač	QL2T2	25 kg/ks, 160214
39	1	ks	Součtový kostrový transformátor	TZ1	40 kg/ks, 160214
40	1	ks	Součtový kostrový transformátor	TZ2	40 kg/ks, 160214
41	2	ks	Ocelová konstrukce	pro vedení VVN na bet. sloupech	435 kg/ks, 170405
42	2	ks	Ocelová konstrukce	pro upevnění skříně AST01	5 kg/ks, 170405
43	2	ks	Ocelová konstrukce	pro upevnění skříně AST02	5 kg/ks, 170405
44	1	ks	Ocelová konstrukce	pro TL2	70 kg/ks, 170405
45	1	ks	Rozvaděč	AST1	80 kg/ks, 160214
46	1	ks	Ocelová konstrukce	pro TL1	90 kg/ks, 170405
47	1	ks	Ocelová konstrukce	pro odpojovače QL1T1, QL2T2	95 kg/ks, 170405
48	2	ks	Stavebnicový odporník	SO 13.2 - RL1, RL2	Demontáž a opětovná montáž
49	1	ks	Transformátor 110/23kV	TRP 40000-123/CG - T101	Demontáž a opětovná montáž
50	1	ks	Zhášecí tlumivka	ASR 3.2 - TL1	Demontáž a opětovná montáž
51	1	ks	Zhášecí tlumivka	ZTC 4000 - TL1	Demontáž a opětovná montáž

Název : Specifikace demontovaného materiálu				Pořadové číslo :	
Demontované zařízení :			Přístoroje, POK, HOK, montážní mat., atd.		01
Umístění :			AEA01, T101		
Soupis materiálu :					
<b>T101</b>					
Pol.	Množství		Název	Typ	Poznámka
1	2	ks	Ocelová konstrukce	pro venkovní podpěrku (nula 22 kV)	13 kg/ks, 170405
2	2	ks	Ocelová konstrukce	pro kabel 22 kV trubka	10 kg/ks, 170405
3	2	ks	Ocelová konstrukce	pro upevnění skříne AST01	5 kg/ks, 170405
4	1	ks	Ocelová konstrukce	pro přípojnice a kabely VN	225 kg/ks, 170405
5	1	ks	Ocelová konstrukce	pro vedení VVN na bet. sloupech	435 kg/ks, 170405
6	15	kg	Profilová ocel	UE 65	170405
7	13	kg	Profilová ocel	L40x40x5	170405
8	2	kg	Plochá ocel	50/5 mm	170405
9	3	m	Trubka ocelová	6042 PT	2,01 kg/m, 170405
10	7	m	Trubka ocelová	159/4	17,3 kg/m, 170405
11	2	ks	Držák Al pasu 63/10	471061	1,03 kg/ks, 170402
12	8	ks	Držák na FeZn 30x40 mm	475403	0,32 kg/ks, 170402
13	3	ks	Odbočná svorka "T" lano	405133.3	2,3 kg/ks, 170402
14	4	ks	Přístrojová svorka - pas	352381.3	0,95 kg/ks, 170402
15	3	ks	Přístrojová svorka - lano	321238	2 kg/ks, 170402
16	23	m	Lano AlFe	350/59	1,433 kg/m, 170402
17	23	m	Lano AlFe	750/43	2,436 kg/m, 170402
18	16	ks	Podpěrka venkovní 22kV		15 kg/ks, 160214
19	2	ks	Podpěrka venkovní 22kV	CPB 12,5/125 b	19,7 kg/ks, 160214
20	1	ks	Součtový kostrový transformátor	TZ1	40 kg/ks, 160214
21	1	ks	Rozvaděč	AST1	80 kg/ks, 160214
22	9	m	Al pas	80/10	2,167 kg/m, 170402
23	29	m	Al pas	63/10	1,65 kg/m, 170402
24	1	ks	Venkovní koncovka	Raychem POLT 24D/1XO-L12B	2 kg/ks, 200301
25	2	ks	Příchytka gumová kabelová		0,5 kg/ks, 200301
26	2	ks	Objímka kabelová		0,25 kg/ks, 170405
27	26	kg	Kabelové žlaby a držáky		170405
28	10	ks	Svorka pro zemnicí pásek	SR02	0,1 kg/ks, 170405
29	4	ks	Zkušební rozpojitelná svorka	SR 2a	0,1 kg/ks, 170405
30	55	kg	Páska FeZn 30x4 - na povrchu		170405
31	20	ks	Podpěra na konstrukci pro pásek	PV44	0,1 kg/ks, 170405
32	30	ks	Příchytka	Sonap D=75-90mm	0,4 kg/ks, 170405
33	4	ks	Tabulka výstražná	PVC	0,05 kg/ks, 170203
34	20	ks	Samolepící štítek přístrojů		0,05 kg/ks, 170203
35	2	ks	Tabulka smaltovaná velká		0,1 kg/ks, 170405
36	4	ks	Tabulka výstražná	Typ 9001	0,1 kg/ks, 170203

Název : Specifikace demontovaného materiálu				Pořadové číslo :	
Demontované zařízení :		Přístoroje, POK, HOK, montážní mat., atd.			<b>02</b>
Umístění :		AEA02, T102			
Soupis materiálu :					
<b>T102</b>					
Pol.	Množství		Název	Typ	Poznámka
1	2	ks	Ocelová konstrukce	pro venkovní podpěrku (nula 22 kV)	13 kg/ks, 170405
2	2	ks	Ocelová konstrukce	pro kabel 22 kV trubka	10 kg/ks, 170405
3	2	ks	Ocelová konstrukce	pro upevnění skříne AST02	5 kg/ks, 170405
4	1	ks	Ocelová konstrukce	pro přípojnice a kabely VN	225 kg/ks, 170405
5	1	ks	Ocelová konstrukce	pro vedení VVN na bet. sloupech	435 kg/ks, 170405
6	15	kg	Profilová ocel	UE 65	170405
7	13	kg	Profilová ocel	L40x40x5	170405
8	2	kg	Plochá ocel	50/5 mm	170405
9	3	m	Trubka ocelová	6042 PT	2,01 kg/m, 170405
10	7	m	Trubka ocelová	159/4	17,3 kg/m, 170405
11	2	ks	Držák Al pasu 63/10	471061	1,03 kg/ks, 170402
12	8	ks	Držák na FeZn 30x40 mm	475403	0,32 kg/ks, 170402
13	3	ks	Odbočná svorka "T" lano	405133.3	2,3 kg/ks, 170402
14	4	ks	Přístrojová svorka - pas	352381.3	0,95 kg/ks, 170402
15	3	ks	Přístrojová svorka - lano	321238	2 kg/ks, 170402
16	23	m	Lano AlFe	350/59	1,433 kg/m, 170402
17	23	m	Lano AlFe	750/43	2,436 kg/m, 170402
18	16	ks	Podpěrka venkovní 22kV		15 kg/ks, 160214
19	2	ks	Podpěrka venkovní 22kV	CPB 12,5/125 b	19,7 kg/ks, 160214
20	1	ks	Součtový kostrový transformátor	TZ2	40 kg/ks, 160214
21	9	m	Al pas	80/10	2,167 kg/m, 170402
22	29	m	Al pas	63/10	1,65 kg/m, 170402
23	1	ks	Venkovní koncovka	Raychem POLT 24D/1XO-L12B	2 kg/ks, 200301
24	2	ks	Příchytka gumová kabelová		0,5 kg/ks, 200301
25	2	ks	Objímka kabelová		0,25 kg/ks, 170405
26	26	kg	Kabelové žlaby a držáky		170405
27	10	ks	Svorka pro zemnicí pásek	SR02	0,1 kg/ks, 170405
28	4	ks	Zkušební rozpojitelná svorka	SR 2a	0,1 kg/ks, 170405
29	55	kg	Páska FeZn 30x4 - na povrchu		170405
30	20	ks	Podpěra na konstrukci pro pásek	PV44	0,1 kg/ks, 170405
31	30	ks	Příchytka	Sonap D=75-90mm	0,4 kg/ks, 170405
32	4	ks	Tabulka výstražná	PVC	0,05 kg/ks, 170203
33	20	ks	Samolepící štítek přístrojů		0,05 kg/ks, 170203
34	2	ks	Tabulka smaltovaná velká		0,1 kg/ks, 170405
35	4	ks	Tabulka výstražná	Typ 9001	0,1 kg/ks, 170203

Název : Specifikace demontovaného materiálu					Pořadové číslo :
Demontované zařízení :		Přístroje, montážní mat.			<b>03</b>
Umístění :		T101, Stanoviště tlumivek			
Soupis materiálu :					
Pol.	Množství		Název	Typ	Poznámka
1	1	ks	Transformátor 110/23kV	TRP 40000-123/CG - T101	Demontáž a opětovná montáž
2	1	ks	Zhášecí tlumivka	ASR 3.2 - TL1	Demontáž a opětovná montáž
3	1	ks	Zhášecí tlumivka	ZTC 4000 - TL1	Demontáž a opětovná montáž
4	2	ks	Stavebnicový odporník	SO 13.2 - RL1, RL2	Demontáž a opětovná montáž
5	1	ks	Plastový rozvaděč	Hensel - neobsazené stanoviště	10 kg/ks, 160214
6	1	ks	Odpojovač	QL1T1	25 kg/ks, 160214
7	1	ks	Odpojovač	QL2T2	25 kg/ks, 160214
8	4	ks	Podpěrka venkovní 22kV		12 kg/ks, 160214
9	5	m	Al pas	63/10	1,65 kg/m, 170402
10	2	ks	Ocelová konstrukce	pro venkovní podpěrku (nula 22 kV)	25 kg/ks, 170405
11	1	ks	Ocelová konstrukce	pro odpojovače QL1T1, QL2T2	95 kg/ks, 170405
12	1	ks	Ocelová konstrukce	pro TL1	90 kg/ks, 170405
13	1	ks	Ocelová konstrukce	pro TL2	70 kg/ks, 170405
14	2	ks	Ocelová konstrukce	pro RL1, RL2	10 kg/ks, 170405
15	12	ks	Objímka kabelová		0,25 kg/ks, 170405
16	17	kg	Kabelové žlaby, trubky a držáky		170405
17	11	kg	Páska FeZn 30x4 - na povrchu		170405
18	6	m	Chráníčka	Ø50	0,107 kg/m, 170203