



Vývodky umístit vedle sebe

TECHNICKÉ PARAMETRY :

Nástěnná oceloplechová skříň, krytí IP 54, třída ochrany I
Rozměr skříně (š x v x h) 600 x 800 x 300 mm
Barva šedá RAL 7035

VÝZBROJ :

- Vývodky 48 2 ks
- Vývodky – (pro Ø50–63mm) 2 ks
- Přípojnice 63/8 Al, délky 200 mm 4 ks
- Izolační podpěrky 4 ks
- Šroub M12 – 50, pozink 8 ks
- Podložka plochá Ø 13 mm, pozink 12 ks
- Podložka pérová Ø 12 mm, pozink 12 ks
- Matice M12, mosaz 8 ks
- V třmen dvojité – 2x240 4 ks
- V třmen jednoduchý 4 ks
- Přechodová svorka 8 ks

Popisy fází L1, L2, L3 a označení zemnění
Připojení zemnění na závitovou tyč M12 s mosaznými maticemi M12
Popis AZF na skříň bude proveden až při montáži.

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	TR Blansko - rozšíření R110kV, doplnění T103	Č. STAVBY:1020002620
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 4501338395
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	eg.d
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	OMEXOM GA Energo s.r.o., NA STŘÍLNĚ 1929/8, 323 00 PLZEŇ-BOLEVEC	OMEXOM
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. MARCEL MATUŠKA, marcel.matuska@gaenergo.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	505020100501-311	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. MARCEL MATUŠKA	DATUM: 07/2021
VYPRACOVAL	Ing. PETR KUBÍŠ	ČÍSLO VÝK/DOK: D.2 b) - 10
KONTRLOVAL	Ing. MILAN LETEV	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV BLANSKO, Brněnská, 678 01 Blansko	KÓD LOKALITY: BK
SO/PS	PS04 - TRANSFORMÁTORY 110/22 KV	MĚŘÍTKO: 1:10
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00035	FORMÁT: 2xA4
DRUH DOKUMENTU	VÝKRES	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	SKŘÍŇ FILTRACE OLEJE AZF	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: