



D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Blansko - rozš. R110kV, doplnění T103	Č.STAVBY: 1020002620	
		Č.OBJ: 4501338395	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.; LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	OMEXOM GA Energo s.r.o., NA STŘÍLNĚ 1929/8, 323 00 PLZEŇ-BOLEVO		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. MARCEL MATUŠKA, marcel.matuska@gaenergo.cz		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	505020100501-433		
ZOD. PROJEKTANT	ING. MILAN LETEV	DATUM: 07-2021	
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ MUDRA	ČÍSLO VÝKRESU:	
KONTROLOVAL	ING. MILAN LETEV	D.2 c) - 04	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV BLANSKO, Brněnská, 678 01 Blansko	KÓD LOKALITY:	
SO/PS	PS31 - OCHRANY	BK	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00042	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	-	
NÁZEV DOKUMENTU	SPECIFIKACE DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU	LIST / CELKEM:	
		1 / 4	

<i>Celková rekapitulace materiálu :</i>					
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	1	ks	Skříň ochran a regulace transformátoru T101, TL01 ARA01	700x600x2000 + podstavec 700x600x100	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
2	1	ks	Skříň ochran a regulace transformátoru T102, TL02 ARA02	700x600x2000 + podstavec 700x600x100	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
3	1	ks	Skříň ochran linky V523 Čebín ARE05	700x600x2000 + podstavec 700x600x100	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
4	1	ks	Skříň ochran linky V524 Čebín ARE04	700x600x2000 + podstavec 700x600x100	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
5	1	ks	Skříň ochran linky V525 Boskovice ARE03	700x600x2000 + podstavec 700x600x100	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
6	1	ks	Skříň ochran linky V5526 ČD ARE07	700x600x2000 + podstavec 700x600x100	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
7	1	ks	Skříň ochran linky V5527 ČD ARE08	700x600x2000 + podstavec 700x600x100	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
8	1	ks	Skříň ochran Rezerva ARE06	700x600x2000 + podstavec 700x600x100	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
9	1	ks	Skříň ochran transformátoru T101 ARE01	700x600x2000 + podstavec 700x600x100	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití

## CELKOVÁ REKAPITULACE

10	1	ks	Skříň ochran transformátoru T102 ARE02	700x600x2000 + podstavec 700x600x100	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
11	1	ks	Skříň ovládací a ochran linky V523 Čebín ASE05	rozměr 800 × 600 × 2000mm	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
12	1	ks	Skříň ovládací a ochran linky V524 Čebín ASE04	rozměr 800 × 600 × 2000mm	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
13	1	ks	Skříň ovládací a ochran linky V525 Boskovice ASE03	rozměr 800 × 600 × 2000mm	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
14	1	ks	Skříň ovládací a ochran linky V5526 ČD ASE07	rozměr 800 × 600 × 2000mm	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
15	1	ks	Skříň ovládací a ochran linky V5527 ČD ASE08	rozměr 800 × 600 × 2000mm	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
16	1	ks	Skříň ovládací a ochran transformátoru T101 ASE01	rozměr 800 × 600 × 2000mm	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
17	1	ks	Skříň ovládací a ochran transformátoru T102 ASE02	rozměr 800 × 600 × 2000mm	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Název : Specifikace demontovaného materiálu				Pořadové číslo :	
Doplňované zařízení :		Demontovaný materiál			01
Umístění :		BSP			
Soupis materiálu :					
2.NP			Místnost DŘSO		
Pol.	Množství		Název	Typ	Kód odpadu
1	1	ks	Skříň ochran transformátoru T101 ARE01	700x600x2000 + podstavec 700x600x100	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
2	1	ks	Skříň ochran a regulace transformátoru T101,TL01 ARA01	700x600x2000 + podstavec 700x600x100	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
3	1	ks	Skříň ochran transformátoru T102 ARE02	700x600x2000 + podstavec 700x600x100	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
4	1	ks	Skříň ochran a regulace transformátoru T102,TL02 ARA02	700x600x2000 + podstavec 700x600x100	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
5	1	ks	Skříň ochran linky V525 Boskovice ARE03	700x600x2000 + podstavec 700x600x100	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
6	1	ks	Skříň ochran linky V524 Čebín ARE04	700x600x2000 + podstavec 700x600x100	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
7	1	ks	Skříň ochran linky V523 Čebín ARE05	700x600x2000 + podstavec 700x600x100	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití

8	1	ks	Skříň ochran Rezerva ARE06	700x600x2000 + podstavec 700x600x100	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
9	1	ks	Skříň ochran linky V5526 ČD ARE07	700x600x2000 + podstavec 700x600x100	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
10	1	ks	Skříň ochran linky V5527 ČD ARE08	700x600x2000 + podstavec 700x600x100	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití

Název : Specifikace demontovaného materiálu					Pořadové číslo :
Doplňované zařízení :			Demontovaný materiál		02
Umístění :			R110kV		
Soupis materiálu :					
venkovní prostor			AEA01 - AEA08		
Pol.	Množství		Název	Typ	Kód odpadu
1	1	ks	Skříň ovládací a ochran transformátoru T101 ASE01	rozměr 800 × 600 × 2000mm	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
2	1	ks	Skříň ovládací a ochran transformátoru T102 ASE02	rozměr 800 × 600 × 2000mm	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
3	1	ks	Skříň ovládací a ochran linky V525 Boskovice ASE03	rozměr 800 × 600 × 2000mm	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
4	1	ks	Skříň ovládací a ochran linky V524 Čebín ASE04	rozměr 800 × 600 × 2000mm	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
5	1	ks	Skříň ovládací a ochran linky V523 Čebín ASE05	rozměr 800 × 600 × 2000mm	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
6	1	ks	Skříň ovládací a ochran linky V5526 ČD ASE07	rozměr 800 × 600 × 2000mm	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití
7	1	ks	Skříň ovládací a ochran linky V5527 ČD ASE08	rozměr 800 × 600 × 2000mm	kód odpadu 16 02 14 přístrojové vybavení nechat prohlédnout zástupce EGD k případnému dalšímu použití