

## Fázové vodiče

Hlavný úsek systému vedení Tr Vyškov - Tr Prostějov : 243-AL1/39 ST1A

Hlavný úsek systému vedení Tr Nezamyslice - Tr Prostějov : AIFe 240/39

## KZL




Hlavný úsek systému vedení Vyškov - Tr Prostějov : 2S 2 / 24 (M112/R62-101) Ø 14,45 mm

## Poznámka

Propojení mezi V556 (stožár č. 66) a V5577/5578 (stožár č. 175) bude jenom dočasná záloha napájení Tr Vyškov

c			
b			
a			
	Popis změny	Datum	Provedl

**SPIE Elektrovod, a.s.**  
Odštepny závod Brno  
Tratová 1, 619 00 Brno

Vypracoval	Ing. Hnilica		Zákazkové číslo	231 15 013
Prověřil	Ing. Kramár		Druh dokumentu	DPS
Schválil	Ing. Kramár		Datum	2.2019
Stavba	V556 - Výměna vedení		Měřítka	-
PS - SO	E1. SO01a - Výměna vedení Část elektro		Počet A4	2
Název  				