

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** V556 - výměna vedení, žádost o vyjádření  
**ID zprávy:** 656586276  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 12.3.2019 v 9:08:08

---

**Odesílatel:** Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 16100 Praha 6, CZ  
**ID schránky:** v8gaaz5  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše číslo jednací:** 001725-19-701  
**Naše spisová značka:** Nezádáno  
**Vaše číslo jednací:** -  
**Vaše spisová značka:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

TITLE.pdf (125,33 kB)

---



# ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

Ing. Pavel Zeinert

SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod  
Brno  
Traťová 574 /1  
61900 Brno

Č.j.: 001725-19-701

Vaše č.j.: -

Vyřizuje: Zeinert Pavel  
Email: zeinert@caa.cz

Tel.: 225 422 276

12.03.2019

Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o civilním letectví), na základě žádosti č.j. - ze dne 14.02.2019 žadatele SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, IČ 62161172, se sídlem Traťová 574 /1, 61900 Brno, vydává dle § 40 (zřizování staveb a provádění činnosti v OP) a § 95 zákona o civilním letectví a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující závazné stanovisko k akci

**Vyjádření k akci V556 - výměna vedení - dopis SPI Elektrovod, zn. 5020/2019/004/Ing.Kr/Jč ze dne 14.2.2019**

Na základě letecko-provozního posouzení daného území – průniku tras elektrovodu ochrannými pásmy letišť, křížení a souběhu elektrovodů s komunikacemi a vodními toky, zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti letů vrtulníků LZS, Policie ČR, požaduje ÚCL ve smyslu předpisu Ministerstva dopravy L 14 - Letiště (hlava 6, v souladu s ICAO Annex 14), následující rozsah překážkového značení energetického vedení. Zajistit instalaci kulových značek na vrchním vedení v úsecích v souladu předpisem L – 14 Letiště čl. 6.2.5.4 až 6.2.5.6, hlavy 6 v prostoru blízkosti ochranných pásem letiště Prostějov mezi stožáry č. 92 až 113 a barevné překážkové značení těchto stožárů (schválené barvy RAL TRAFIC /bílá, white-9016, červená, red- 3020) v souladu předpisem L – 14 Letiště čl. 6.2.3.1. a 6.2.3.3 hlavy 6 na výše uvedených stožárech VN. Upřesnění rozložení barev překážkového značení stožárů, tj. 3 barevné pruhy „červená – bílá – červená“, jeden pruh má šířku 3 metry.

Stanovisko je konečné a platné dva roky.

## Odůvodnění

Po posouzení předložené dokumentace dospěl Úřad pro civilní letectví k závěru, že pro zachování bezpečnosti leteckého provozu je pro realizaci výše uvedené akce nutné na objekt instalovat denní překážkové značení, jak je uvedeno v podmínkách tohoto závazného stanoviska.

"otisk úředního razítka"

Ing. Pavel Zeinert  
Inspektor oddělení letišť

Příloha:

Na vědomí: