

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:	V556 – výměna vedení
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvodu“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky podle předmětu	Stavební práce
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

I.**Vysvětlení zadávací dokumentace****Dotaz č. 1**

Dobrý den,
chci se zeptat zda součástí PD bylo i jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic, jelikož jsem nenašel jejich vyjádření k přechodu dálnic.

Odpověď č. 1

Zadavatel zveřejňuje jako Přílohu tohoto vysvětlení č.1 Vyjádření Ředitelstvím silnic a dálnic a Drážního úřadu.

Dotaz č.2

1. Soupis prací ze zadání viz. příloha je v odemčené verzi, není „navzorčován“ , tj. nespočítává celkové ceny, součty, dají se mazat a přepisovat údaje.
2. Má se nacenit materiál tabulky? (v soupise byl vyřazen ale v popisu návrhu SoD se neuvádí)

5 KPI b		Materiál spojen s výstavbou nových stožárů				
176	11ST07	Kombinovaná bezpečnostní tabulka + příslušenství	ks	113,000	0,00	0,00
		Rozpis tabulek				
		113		113,000		
		Mezisoučet		113,000		
		Součet		113,000		
177	11-ST35	Bezpečnostní tabulka + příslušenství	ks	113,000	0,00	0,00

Rozpis tabulek

113 113,000

Mezisoučet 113,000

Součet 113,000

178	ED 06-4-0457	Tabulka sledu fází + příslušenství	ks	6,000	0,00	0,00
-----	--------------	------------------------------------	----	-------	------	------

Rozpis tabulek

6 6,000

Mezisoučet 6,000

Součet 6,000

3. Zřejmě nesprávně MJ nebo množství nebo oboje, v TZ v bode 6.7 se píše : propojení lana FV s přepětovou ochranou 15m lana 362...
v rozpise materiálů je uvedeno 47 ks, předpokládáme správné množství 47 m (3x15m + 2 m rez.)

229	362_AL1/59-ST1A	Fázový vodič	m	0,047		
-----	-----------------	--------------	---	-------	--	--

SO01a Rozpis materiálu FV

0,047 0,047

Mezisoučet 0,047

Součet 0,047

4. Tady nejsou jasné MJ ani množství (co je to za čísla?), možná by měli být asi MJ sady a do jednotkových cen napsat hodnoty z dílčích rozpočtů SO 02 a SO 03 ?

12 KPI

Přenosová zařízení

212	R	X.1	Ukončení optické trasy RZ Vyškov -práce	ks	360 179,450		
-----	---	-----	---	----	-------------	--	--

SO 02 E.2.02-06

272479.45+60300+27400 360 179,450

Mezisoučet 360 179,450

Součet 360 179,450

213		X.2	Ukončení optické trasy RZ Vyškov - materiál	ks	177 455,900		
-----	--	-----	---	----	-------------	--	--

SO 02 E.2.02-06

177455.9 177 455,900

Mezisoučet 177 455,900

Součet

177 455,900

214	R	X.3	Ukončení optické trasy RZ Prostějov -práce	ks	306 497,150		
-----	---	-----	--	----	-------------	--	--

SO 03 E.3.03-07

223797.15+60300+22400

306 497,150

Mezisoučet

306 497,150

Součet

306 497,150

215		X.4	Ukončení optické trasy RZ Prostějov - materiál	ks	172 326,500		
-----	--	-----	--	----	-------------	--	--

SO 03 E.3.03-07

172326.5

172 326,500

Mezisoučet

172 326,500

Součet

172 326,500

Odpověď č. 2

Ad 1) a 2) zadavatel zveřejňuje nový 01_Příloha_4_Soupis prací a dodavek_Vedení VVN_opr1, kde vychází účastníkům vstříc a výše uvedené dotazy ad1) a ad2) v něm jsou vyřešeny, zažlucelí je odstraněno a jsou nastaveny i propoje pro komfortnější nacenění. Položku 5KPIb účastník nacení. Účastník nebude naceňovat položky označené „NENACEŇOVAT“.

Ad3) Ano, správné množství je 47 m = 0,047 km, jedná se o administrativní pochybení.

Ad4) Položky jsou převzaty jako sada z dílčích Soupisů prací V556 – Vymena vedení Vyskov – VV a V556 – Vymena vedení Prostějov – VV, které jsou součástí zadávacích podmínek a účastník je takéž nacení a doloží k souhrnnému 01_Příloha_4_Soupis prací a dodavek_Vedení VVN_opr1.

Nad rámec je zadavatel dokládá ještě navíc jako součást tohoto Vysvětlení č.1.

II.

Zadavatel vydává novou 00_ZD_V556 - výměna vedení_opr1, kde výše uvedené popsal.

Na základě výše uvedeného se Zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek:

Původní lhůta: 20. 10. 2022 v 10:00 hod.

Nová lhůta: 31. 10. 2022 v 10:00 hod.

Přílohy:

- 00_ZD_V556 - výměna vedení_opr1
- 01_Priloha_4_Soupis prací a dodavek_Vedení VVN_opr1
- V556 – Vymena vedeni Vyskov – VV
- V556 – Vymena vedeni Prostějov – VV
- Vyjádření Ředitelstvím silnic a dálnic
- Vyjádření Drážního úřadu
- Soupis stožárů

V Brně

Za EG.D, a.s.