

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:	V556 – výměna vedení
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvodu“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky podle předmětu	Stavební práce
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

Dobrý den,

prosíme o prověření položky č. 143, zda se nejedná o duplicitní množství k položkám 144 a 145

210060011 Montáž venkovního vedení vvn 110 kV stožárů nebo portálů včetně kontroly trasy, kolíkování jam, montáže a vyrovnání základových dílů rozvoz základových dílů t 169,443

dále o prověření položky č. 139, zda se nejedná o duplicitní množství k položkám 137 a 138

122201409 Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 10 825,000

Odpověď zadavatele č. 1:

Položka 143 není duplicitní k položkám 144 a 145.

Položky spadají všechny tři pod úroveň nadpisu „Montáž venkovního vedení VVN 110kV – stožárů nebo portálů včetně kontroly trasy, kolíkování jam, montáže a vyrovnání základových dílů,“.

Pod touto úrovní se položky dále rozkládají na samotný rozvoz dílů, ten je v tunách a samotnou práci s osazováním základového dílu (kolíkování, vyrovnání). Bez položky 143 by chyběla samotná práce dovozu základového dílu na místo osazení.

210060***	Montáž venkovního vedení vvn 110 kV		
	stožárů nebo portálů včetně kontroly trasy, kolíkování jam, montáže a vyrovnání základových dílů		
210060001	nosných stožárů nebo portálů	pb	
210060002	kotevních stožárů	pb	
210060011	rozvoz základových dílů	t	

Položka 139 není duplicitní k položkám 137 a 138

Položka 139 je příplatek za lepivost horniny tř.3. Tato položka zohledňuje ztíženou práci se zeminou této třídy. Položka 137 je hloubení ručně v zemině tř.3. Položka 138 je hloubení strojně v zemině tř.3.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení není třeba prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Brně

Za EG.D, a.s.