

Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

„Kombinovaná zemní lana“

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatele

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 17. 10. 2022 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti poskytuje následující odpovědi.

Dotaz č. 1:

„Ziadame o vysvetlenie ZD v nasledovnych bodoch:

12. POZADAVEK ZADAVATELE NA VYBRANEHO DODAVATELE/PODMINKY PRO UZAVRENÍ RD

bod a) Pozadujete predloženie poisťnej zmluvy

Nase otázky:

- ako obdobie poistenia ma pokrývať poisťna zmluva, zároveň nam nie je jasny začiatok poistenia.
- Bezne sa poisťne zmluvy uzatvárajú na obdobie 1 roka a následne sa predlžujú. Je to pre Vas akceptovateľne?
- poisťna zmluva ma byť vystavena na zahraničnú materskú firmu, alebo jej organizačnú zložku v Čechách“

Odpověď zadavatele č. 1:

Jak je uvedeno v návrhu RD, prodávající musí mít ke dni podpisu uzavřenou pojistnou smlouvu. Zároveň se prodávající v RD zavazuje, že bude pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy. Tím není řečeno, že musí být pojištění rovnou na celé období, lze i na kratší období (např. 1 rok) a průběžně prodlžovat. Pojistná smlouva musí být vystavena na prodávajícího, který bude uveden jako smluvní partner v RD.

Dotaz č. 2:

„bod b) Pozadujete predloženie protokolov z typovych skusok pre vsetky typy ponukanych lan

Nase otázky:

- mozu byt poskytnute protokoly aj z typovych skusok podobnych typov lan? Kedze vsetky dopytovane lana su jedinecne, dodavatel, ktory doteraz nedodaval KZL pre EG.D, nema vykonane typ.skusky, kedze dane konkretne typy lan nemal pre koho vyrabat.

- pokiaľ budete trvať na podmienke dodania typovych protokolov pre konkretne typy lan dopytovaných v tendri, je mozne tieto typove skusky vykonat pred 1. dodavkou, ako je to bezne u inych odberateľov zo sektora distribucie elektrickej energie?

-typove skusky musia byt vykonane :

1.) v nezavislej skusobni ?, alebo

2.) mozu byt vykonane aj v skusobni vyrobného závodu? alebo

3.) v skusobni výrobného závodu za ucasti odberateľa, resp. inspektora z nezavislej skusobne?

- v Prilohe 2_Technicka specifikace mate v bode “5.2.1.3 Tecení” uvedene, ze skuska musi byt vykonana najmenej pocas 4.000 hodin. Vid. nízšie...

5.2.1.3 Tečení

Po instalaci KZL se jednotlivé komponenty KZL konsolidují a dojde k prodloužení vodiče (tečení). Postupem času se KZL prodlouží trvale, což vede ke zvětšení průhybu vodiče. Prodávající proto musí poskytnout prokazatelné údaje na dlouhodobé vlastnosti s ohledem na tečení lanovaných vodičů.

Zkouška musí být provedena podle normy ČSN EN 61 395. Musí být uvažovány následující podmínky:

- Musí být použita projektovaná střední pevnost v tahu pro provedení zkoušky.

- Zkouška musí být provedena po dobu alespoň 4000 hodin.

Podľa normy EN 61 395, podľa ktorej sa ma vykonavat tato skuska je vsak pozadovana doba tejto skusky iba 1.000 hodin. Nejde vo vasej technickej specifikácii o preklep? Naozaj pozadujete vykonanie tejto skusky v trvani 4.000 hodin? Toto vyrazne predlzuje a predrazuje vykonanie typovej skusky.“

Odpověď zadavatele č. 2:

Typové zkoušky požadujeme přímo na požadované typy KZL. Vzhledem k vysvětlení tohoto bodu účastníkem zadavatel provede úpravu ZD doplněním následujícího textu do Přílohy č.2_Technické specifikace, a to konkrétně doplněním odstavce 4.2_Typové zkoušky:

„Musí být provedeny typové zkoušky od jednoho vybraného typu nabízeného KZL, kromě zkratových zkoušek dle kapitoly 5.2.1.1, tahových zkoušek dle kapitoly 5.2.1.4 a zkoušek na ohyb (dynamická zkouška) dle kapitoly 5.2.1.11, které budou doloženy pro všechny nabízené typy KZL (10 kA, 15 kA a 25 kA).“

Dále zadavatel nesouhlasí s dodáním výsledků typových zkoušek až před 1. dodávkou. Je možné ale souhlasit se změnou ZD, že před podpisem smlouvy budou doloženy výsledky typových zkoušek pro jiný podobný typ KZL. Zároveň ale bude nutné doložit požadované typové zkoušky k nabízeným typům a to nejpozději 6 měsíců od podpisu smlouvy. V tomto smyslu bude upravena i Rámcová dohoda, včetně doplňku, který říká, že případné nesplnění tohoto bodu (včetně negativních výsledků zkoušek) nebo nedodržení této doby může vést k okamžitému odstoupení od smlouvy.

Zadavatel uznává zkoušky vykonané i ve zkušebně výrobního závodu.

Zadavatel dále udává, že na základě vysvětlení účastníka souhlasí s úpravou ZD, konkrétně o úpravu Přílohy č.2_Technické specifikace:

- a) původní text: Zkouška musí být provedena po dobu alespoň 4000 hodin
- b) nový text: Zkouška musí být provedena po dobu alespoň 1000 hodin

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 25. 10. 2022 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti poskytuje následující odpovědi.

Dotaz č. 1:

„Ziadame o predlzenie terminu na podanie ponuky pre VZ Kombinovana zemni lana do 30.11.2022 z dovodu potreby vyjasnenia niekorych veci v technickej ako aj obchodnej casti tendra.“

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 12. 2022 do 10 hodin.

II.

Zadavatel uvádí, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne **2. 12. 2022 v 10:00 hod.**

V Českých Budějovicích dne

EG.D, a.s.

Ing. Eva Švandová
manažer veřejných zakázek