


Vypracoval :	Vašmucius Adam	Zodp. projektant :	Brejcha Milan		
Místo stavby :	Hracholusky u Prachatic				
Stavební úřad :	Prachatice				
Investor :	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno				
Název stavby :				Číslo stavby :	1040015547
VN Netolice: Rek.2-Odb.Nebahovy-Netolice				Formát výkresu :	2xA4
				Název souboru :	soutisk.dgn
				Datum :	červen 2022
				Měřítko :	1 : 2000
Druh přílohy :				Číslo výkresu :	Číslo výtisku :
Situace demontáží				C9_1	

Proudová soustava : VN - 3~50Hz, 22 000 V
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
 VN - zemněním - IT
 Námrazová oblast : I - 2

Rozsah demontovaného zařízení:
 venkovní vedení VN AlFe 3x95 mm2 12,228 km

LEGENDA SÍTÍ

DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ VN

STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ VN

STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ VVN