



Proudová soustava : VN - 3~50Hz, 22 000 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT
Námrazová oblast : I- 0

Vypracoval :	Vašmucius Adam	Zodp. projektant :	Brejcha Milan
Místo stavby :	Netolice		
Stavební úřad :	Netolice		
Investor :	E.G.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno		
Název stavby :	VN Netolice: Rek.2-Odb.Nebahovy-Netolice		
Druh přílohy :	Situace demontáží		

	
Číslo stavby :	1040015547
Formát výkresu :	2xA4
Název souboru :	soutisk.dgn
Datum :	červen 2022
Měřítko :	1 : 2000
Číslo výkresu :	Číslo výtisku :
C18_1	

LEGENDA SÍTÍ

- DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ VN
- STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ VN
- STÁV. ZEMNÍ KABEL NN

Rozsah demontovaného zařízení:
venkovní vedení VN AlFe 3x95 mm² 12,228 km

Myslivna
4509