



Vypracoval : Místo stavby : Stavební úřad : Investor : Název stavby : VN Netolice: Rek.2-Odb.Nebahovy-Netolice Druh přílohy : Situace demontáží	Vašmucius Adam Netolice Netolice E.G.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno Číslo stavby : Formát výkresu : Název souboru : Datum : Měřítko : Číslo výkresu :	Z odp. projektant : Brejcha Milan 1040015547 2xA4 soutisk.dgn červen 2022 1 : 2000 Číslo výtisku :
--	--	---

Proudová soustava : VN - 3~50Hz, 22 000 V
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
 VN - zemněním - IT
 Námrazová oblast : I- 0

LEGENDA SÍTÍ	
—*—	DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ VN
— — —	STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ VN
— — —	STÁV. ZEMNÍ KABEL NN

Rozsah demontovaného zařízení:
 venkovní vedení VN AlFe 3x95 mm² 12,228 km