

Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

Vypínače VVN

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

Dobrý den,

prosíme o odpověď na technický dotaz:

je pro nabídku přijatelný jednopólový spínač (se třemi mechanismy), který má jeden (1) společný plynový prostor s jednou (1) regulací hustoty, nebo by měl být nabízen jednopólový spínač (se třemi mechanismy) třemi (3) samostatnými plynovými prostory a třemi (3) regulacemi hustoty?

Ďakujem

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel sděluje, že v odst. 3.2.2.5. přílohy č. 2 rámcové dohody Technické specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedeno, že počet plynových prostorů navrhne v nabídce účastník. Zadavatel nespecifikoval pro jednotlivé provedení vypínačů počty plynových prostorů.

Informace č.1:

Zadavatel upravil čl. VII. Rámcové dohody, kdy přidal odstavec g), viz příloha č. 1 tohoto vysvětlení. Změny v rámcové dohodě (včetně předchozí změny – vysvětlení zadávací dokumentace 2) jsou provedeny ve změnovém režimu. Takto upravenou přílohu použijte do nabídky. Na základě výše uvedených odpovědí a s ohledem na povahu a rozsah předmětu plnění sektorové veřejné zakázky rozhodl o prodloužení lhůty pro podání takto:

Původní lhůta: 13. 12. 2022 v 10:00 hod.

Nová lhůta: 19. 12. 2022 v 10:00 hod.

Příloha č. 1 – Rámcová dohoda

V Brně dne 2. 12. 2022

EG.D, a.s.

Mgr. Alena Jagošová
manažer veřejných zakázek