



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

PROSTORY Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM: NEBEZPEČNÉ
STŘÍDAVÁ SÍŤ NN: 3+PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-C

NÁMRAZOVÁ OBLAST: I 2, I 3, I 8

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000V:
POLOHOU DLE PNE 330000-1, ČL. 3.2.2.1.
IZOLACÍ DLE PNE 330000-1, ČL. 3.2.2.4.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ V PROSTORÁCH NEBEZPEČNÝCH:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE DLE PNE 330000-1, ČL. 3.3.3.2.
POLOHOU DLE PNE 330000-1, ČL. 3.3.2.1.
IZOLACÍ PNE 330000-1, ČL. 3.3.2.3.

VNĚJŠÍ VLIVY PŮSOBÍCÍ NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY:
STANOVUJE PNE 330000-2, TABULKA Č.5 A Č.6

VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ
JE NUTNO ZABEZPEČIT JEJICH VYTÝČENÍ.

