



**Hasičský záchranný sbor Kraje
Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou**

HZSJX0076Y4F

HZSJX0076Y4F
prvotní identifikátor

Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

ADRESÁT:

**E.ON Distribuce, a.s.
F.A.Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice**

VYŘIZUJE: nprap. Marta Rybová
TEL: 950291108 / **FAX:** 950291132
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU: 21.12.2020
POČET LISTŮ: 2
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 5046-2/ZR-2020

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Obnova VN 28 p.b. 309-321, VN 92 p.b. 450-463

Místo stavby: k.ú. Mostiště, parc.č. 18/4, 53/11, Martinice

Stavebník: E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Předložená dokumentace: pro územní řízení, zpracovatel Rudolf Morawitz, číslo ČKAIT - 1400150, datum 06/2020

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 1.12.2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení -2x (zpracovatel Ing. Jaroslav Habán, číslo ČKAIT - 1001454, datum 11/2020).

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška

o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že *požárně bezpečnostní řešení* splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozornění:

Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby v k.ú. Mostiště přesahuje hranici stavebního pozemku č. parc. 18/4.

Popis z hlediska požární bezpečnosti:


Obnova VN 28 p.b. 309 -321


Jedná se o přeložku venkovního vedení VN 28 podpěrný bod č. 304 až 321 do nového zemního kabelového vedení VN a napojení stávajícího venkovního vedení NN, demontáž venkovního vedení VN a sloupových trafostanic. Nová transformační stanice TS Obec bude tvořit samostatný požární úsek. Konstrukční systém je nehořlavý.

Obnova VN 92 p.b. 450- 463

Jedná se o přeložku venkovního vedení VN 92 podpěrný bod 450-463 do nového zemního kabelového vedení VN a napojení stávajícího vedení NN. Bude provedena demontáž venkovního vedení VN a sloupových trafostanic. Nová trafostanice TS Korea tvoří jeden požární úsek. Konstrukční systém je nehořlavý.

(Otisk razítka)




Plk. Ing. Vladimír Sobotka
Ředitel územního odboru