

SOUPIS SPECIFIKACÍ PŘÍHRADOVÝCH STOŽÁRŮ VN


verze 04_2018

Příloha k objednávce číslo:		
Objednatel (firma, adresa, telefon)		EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111
Číslo stavby		1040017965
Název stavby		Obnova VN28 p.b. 309-321; VN92 p.b. 450-463
Zhotovitel stavby (firma, adresa, telefon)		
Typ stožáru	Počet kusů	Poznámka
Fe 15/60	2	
Fe 15/40	1	
Celkový počet specifikací na stavbu: 3		
Poznámky a doplňky:		
Vypracoval (firma, telefon)		ELprojekty, s.r.o., Náměstí 80/4, 59401 Velké Meziříčí Tel.: 566 522 246
Sestavil (jméno, datum)		Petr Bradáč 23. 2. 2021

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS EG.D verze 04_2018

1. Číslo a název stavby	1040017965, Obnova VN28 p.b. 309-321; VN92 p.b. 450-463		
2. Místo stavby	Mostišťe u Velkého Meziříčí		
3. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111		
4. Zpracovatel PD	ELprojekty, s.r.o., Velké Meziříčí	tel.: 566522246	


Číslo podpěrného bodu	VN28 p.b.č. 321			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
15/60 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku	1100105968		
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
	hlavní konzoly	A	BZ	1100000138
		B	A3R	1100105933
		C		
	odbočné konzoly	M		
		N		
		O		
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v₁ = 50		v₁₁ =	
	v₂ = 1500		v₂₂ =	
	v₃ =		v₃₃ =	
	v₄ =		v₄₄ =	
	Povrchová ochrana	žárovým zinkováním		
Poznámky a doplňky: Zábrana hlavy dříku ES 130-00 1100000700 1[ks] Zábrana ptactvu PS konzoly ES126-00 1100000237 1[ks]				
Vypracoval (firma, telefon)	ELprojekty, s.r.o., Náměstí 80/4, 59401 Velké Meziříčí Tel.: 566 522 246			
Sestavil (jméno, datum)	Petr Bradáč 23. 2. 2021			

*) - Nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS EG.D verze 04_2018


5. Číslo a název stavby	1040017965, Obnova VN28 p.b. 309-321; VN92 p.b. 450-463		
6. Místo stavby	Mostišťe u Velkého Meziříčí		
7. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111		
8. Zpracovatel PD	ELprojekty, s.r.o., Velké Meziříčí	tel.: 566522246	

Číslo podpěrného bodu	VN28 p.b.č. 304			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
15/40 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku	1100105966		
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
	hlavní konzoly	A	BZ	1100000138
		B	A3R	1100105933
		C		
	odbočné konzoly	M		
		N		
		O		
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v1 = 50		v11 =	
	v2 = 1500		v22 =	
	v3 =		v33 =	
	v4 =		v44 =	
	Povrchová ochrana	žárovým zinkováním		
Poznámky a doplňky: Zábrana hlavy dříku ES 130-00 1100000700 1[ks] Zábrana ptactvu PS konzoly ES126-00 1100000237 1[ks]				
Vypracoval (firma, telefon)	ELprojekty, s.r.o., Náměstí 80/4, 59401 Velké Meziříčí Tel.: 566 522 246			
Sestavil (jméno, datum)	Petr Bradáč 23. 2. 2021			

*) - Nehodící se škrtněte

SPECIFIKACE OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO STOŽÁRU VN

dle TNS EG.D verze 04_2018

9. Číslo a název stavby	1040017965, Obnova VN28 p.b. 309-321; VN92 p.b. 450-463			
10. Místo stavby	Mostišťe u Velkého Meziříčí			
11. Investor	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111			
12. Zpracovatel PD	ELprojekty, s.r.o., Velké Meziříčí	tel.: 566522246		
Číslo podpěrného bodu	VN92 p.b.č. 463			
Typ dříku (typová délka / vrcholová síla)	Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy	Provedení dříku (požadovány diagonály)		
15/60 [kN]	1 [ks]	základní *)	zesílený *)	
Hlava stožáru (náčrt)	číslo SAP materiálu dříku	1100105968		
	Specifikace příslušenství			
	Typ konzoly		Označení	č. SAP materiálu
	hlavní konzoly	A	BZ	1100000138
		B	A3R	1100105933
		C		
	odbočné konzoly	M	BZ	1100000138
		N	A3R	1100105933
		O		
	Vzdálenosti konzol [mm]			
	hlavních		odbočných	
	v1 = 50		v11 = 1000	
	v2 = 1500		v22 = 2000	
	v3 =		v33 =	
	v4 =		v44 =	
Povrchová ochrana	žárovým zinkováním			
Poznámky a doplňky: Zábrana hlavy dříku ES 130-00 1100000700 1[ks] Zábrana ptactvu PS konzoly ES126-00 1100000237 1[ks]				
Vypracoval (firma, telefon)	ELprojekty, s.r.o., Náměstí 80/4, 59401 Velké Meziříčí Tel.: 566 522 246			
Sestavil (jméno, datum)	Petr Bradáč 23. 2. 2021			