

ELprojekty, s. r. o.
Náměstí 80/4
594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Váš dopis č. j.
Číslo jednací ZR/5579/2020-Še
Vyřizuje Šemrinc Jiří
Tel. +420 566 651 146
Žďár nad Sázavou 14. 12. 2020

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci k územnímu řízení na akci: „Obnova VN28 p.b. 309-321; VN92 p.b. 450-463“, p. č. 183/8, 187/2, 191/3, 205/15, 205/10, 197, 892/15, 205/4, 205/5, 153/1, 49/1, 53/12, 53/11, 53/8, st.85, 53/7, 53/6, st.84, 53/9, st.83, 53/3, 53/1, 892/1, 140/9, 140/5, 140/10, 141/5, 154/1, 165/5, 145/3, 900/5, 50/3, 900/3, 48/1, 61/5, st.61, 882/10, 882/22, 882/21, 881/18, 881/14, 881/12, 18/4, 882/45, 882/38, 13/26, 13/25, 17/1, 26/2, 13/22, 13/21, 13/20, 13/19, 13/18, 29/3, 26/7, 26/2, 29/2, 26/6, 881/2, 881/15, 881/16, 881/10, 881/11, 61/1, 56, 61/6, 49/2, 153/4, 153/2, 153/7, 153/8, 153/9, 153/6, 149, 142/2, 140/4, 152, 151/1, 142/19, 142/12, 142/11, 151/7, 872, 192/1, 871/3, 190, 188/2, 188/1, 191/1, 213/5, 882/18, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a p. č. 138/9, k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí

Investor: E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, p. Petrem Bradáčem, zakázkové číslo 1040017965 (datum 6/2020, datum aktualizace projektu prosinec 2020 - zasláno na VAS na e-mail semrinc@vaszr.cz) řeší přeložku venkovního vedení VN28 podpěrný bod č. 304 až 321 a VN92 podpěrný bod č. 445 až 463 do nového zemního kabelového vedení VN. Výstavba nových kioskových trafostanic TS OBEC a TS KOREA a napojení stávajícího venkovního vedení NN. Demontáž venkovního vedení VN a sloupových trafostanic v obci Mostiště u Velkého Meziříčí (dále jen stavba).

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby VAS

souhlasí.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: 1806751/0100
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

2. Vyjádření k realizaci stavby a uvedení stavby do provozu

2.1. Realizace stavby „Obnova VN28 p.b. 309-321; VN92 p.b. 450-463“

2.1.1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy stávajícího zařízení ve správě VAS.

Vytyčení vodovodu a kabelu (*přípojky NN k ČS OV*) ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777).

Vytyčení kanalizace ve správě VAS Vám na objednávku zajistí mistr provozu kanalizací a ČOV Velké Meziříčí, pan Klimeš (telefon: 566 523 921, 602 705 554).

V místech, kde bude navržená stavba umístěna v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS požadujeme VAS přesnost stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS určit zemními sondami na náklady výše uvedeného investora a to za přítomnosti níže uvedených odpovědných pracovníků VAS (*viz níže bod č. 2.1.4.*).

Za vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.

2.1.2. V souběhu požadujeme dodržet minimální vzdálenost stavby od:

- ☐ vodovodu a kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m
- ☐ kabelu ve správě VAS v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění – 1,0 m
- ☐ vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m
- ☐ kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m.

VAS upozorňuje, že v místech, kde z prostorových důvodů nebude možné dodržet výše uvedené vzdálenosti, souhlasí VAS s umístěním navržené stavby v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně vodovodních a kanalizačních přípojek v souladu s předloženou zastavovací situací č. výkresů C 1.1, C 1.2, C 1.3 a C 1.4. VAS však upozorňuje, že tato vzdálenost musí být minimálně v souladu s ČSN 73 6005, tj. minimální vzdálenost vnějšího líce chráničky stavby od vnějšího líce vytyčeného potrubí vodovodu včetně přípojek 0,4 m a od vnějšího líce vytyčeného potrubí kanalizace 0,5 m včetně přípojek.

V případě, že v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ve správě VAS budou prováděny protlaky, požadujeme, aby v místě navržené startovací / cílové jámy protlaku v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS investor učinil taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAS. Před zásypem startovací a cílové jámy protlaku požadujeme přizvat odpovědné pracovníky VAS (viz níže bod č. 2.1.4.) k převzetí potrubí vodovodu a kanalizace ve správě VAS (a to pokud dojde v rámci provádění zemních prací startovací a cílové jámy protlaku k obnažení potrubí vodovodu a kanalizace).

2.1.3. Při křížení požadujeme dodržet:

- ☐ úhel křížení stavby s vodovodem a s kanalizací ve správě VAS, s kabelem ve správě VAS, s vodovodními a kanalizačními přípojkami v rozmezí 90 - 60°
- ☐ minimální svislou vzdálenost v souladu s ČSN 73 6005
- ☐ zemní kabely uložit do chráničky

V případě, že v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ve správě VAS budou prováděny protlaky, požadujeme, aby kontrola křížení stavby s vodovodem a s kanalizací ve správě VAS byla odpovědným pracovníkem VAS provedena v okamžiku zahájení prací na protlaku.

V případě, že:

- *mistr provozu vodovodů Velké Meziříčí, pan Barák (telefon: 566 521 041, 602 576 097) nebude přizván k provádění protlaku v místě křížení stavby s vodovodem ve správě VAS, požaduje VAS na náklady výše uvedeného investora provést zemní sondy dotčeného úseku vodovodu ve správě VAS*
- *mistr provozu kanalizací a ČOV Velké Meziříčí, pan Klimeš nebude přizván k provádění protlaku v místě křížení stavby s kanalizací, požaduje VAS na náklady výše uvedeného investora provést kontrolní monitoring (průmyslovou kamerou) dotčeného úseku kanalizace.*

2.1.4. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- ☐ vodovod ve správě VAS a vodovodní přípojky (na veřejném prostranství) - mistra provozu vodovodů Velké Meziříčí, pana Baráka (telefon: 566 521 041, 602 576 097)
- ☐ kanalizace ve správě VAS a kanalizační přípojky (na veřejném prostranství) - mistra provozu kanalizací a ČOV Velké Meziříčí, pana Klimeše

O vlastních kontrolách musí být sepsány zápisy – **příloha č. 1.1. a 1.2.**

2.1.5. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „Obnova VN28 p.b. 309-321; VN92 p.b. 450-463“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „Obnova VN28 p.b. 309-321; VN92 p.b. 450-463“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění investor.

2.2. Seznam dokladů nutných k uvedení stavby „Obnova VN28 p.b. 309-321; VN92 p.b. 450-463“ do provozu:

2.2.1. Předložení dokladů uvedených v bodě 2.1.4.

2.2.2. Předložení geodetického zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn).

Doklady uvedené v bodě č. 2.2.1. a 2.2.2. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby na stavbu „Obnova VN28 p.b. 309-321; VN92 p.b. 450-463“ VAS

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

rozhodnutí o umístění stavby bude obsahovat seznam dokladů nutných k uvedení stavby kabelového rozvodu do provozu, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

 **VODÁRENSKÁ**
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
-7-

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha

Přílohy k bodu vyjádření VAS č. 2.1.4

Na vědomí

VAS, provoz vodovodů Velké Meziříčí + podklady v SW EVK

VAS, provoz kanalizací a ČOV Velké Meziříčí + podklady v SW EVK

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrínec

Příloha č. 1.1.

Zápis o dodržení ochranného pásma vodovodu ve správě VAS dle podmínek zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění

Název stavby
Investor stavebních prací
Obec
Ulice
Č. p.
P. č.
Stavební práce realizoval

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ ANO

☐ NE

Změny: -
-
-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2:

Datum	
-------	--

.....
Za VAS – jméno, podpis

Zápis o dodržení ochranného pásma kanalizace ve správě VAS dle podmínek zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění

Název stavby
Investor stavebních prací
Obec
Ulice
Č. p.
P. č.
Stavební práce realizoval

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ ANO

☐ NE

Změny: -

-

-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2:

Datum	
-------	--

.....
Za VAS – jméno, podpis

