

ELprojekty, s. r. o.
Petr Bradáč
Náměstí 80/4
594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
č. stavby: 1040017965
30. 10. 2020

NAŠE ZNAČKA
PM-45213/2020/5203/IN

VYŘIZUJE
Ilona Nováková
+420 541 637 609
novakova.ilona@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
01. 12. 2020

Obnova VN28 p.b. 309 - 321; VN92 p.b. 450 - 463

(k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí, Martinice u Velkého Meziříčí; ORP Velké Meziříčí; kraj Vysočina; ČHP 4-16-02)

Charakteristika akce:

Dne 30. října byla Povodí Moravy, s. p. předložena žádost a situace pro územní řízení a realizaci stavby: „Obnova VN28 p.b. 309 - 321; VN92 p.b. 450 - 463“, č. stavby: 1040017965. Žadatelem a projektantem je firma ELprojekty, s. r. o., Velké Meziříčí, investorem je E. ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice.

Předmětem řešení této stavby je přeložka venkovního vedení VN28 podpěrný bod č. 304 až 321 a VN92 podpěrný bod č. 445 až 463 do nového zemního kabelového vedení VN. Výstavba nových kioskových trafostanic TS OBEC a TS KOREA a napojení stávajícího venkovního vedení NN. Demontáž venkovního vedení VN a sloupových trafostanic v obci Mostiště u Velkého Meziříčí.

Délka jednotlivých vedení:

- trasa nového kabelového vedení VN28 - 1731 m
- trasa nového kabelového vedení VN92 - 1525 m
- trasa nového kabelového vedení NN - 1085 m
- trasa nového hlavního domovního vedení - 55 m
- rušené venkovní vedení VN28 - 1358 m
- rušené venkovní vedení VN92 - 1126 m

Pozemky dotčené stavbou parc. č. 183/8, 187/2, 191/3, 205/15, 205/10, 197, 892/15, 205/4, 205/5, 153/1, 49/1, 53/12, 53/11, 53/8, st. 85, 53/7, 53/6, st. 84, 53/9, st. 83, 53/3, 53/1, 892/1, 140/9, 140/5, 140/10, 141/5, 154/1, 165/5, 145/3, 900/5, 50/3, **900/3**, 48/1, 61/5, st. 61, 882/10, 882/22, 882/21, 881/18, 881/14, 881/12, 18/4, 882/45 a další v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a parc. č. 138/9 v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí.

Stavbou dojde ke křížení a souběhu s významným vodním tokem (VVT) Oslava, IDVT 10100020, drobným vodním tokem (DVT) Mastník IDVT 10200282 a s bezejmenným DVT IDVT 10203249, které jsou ve správě Povodí Moravy, s. p., závod Dyje. Přímým správcem toku je provoz Náměšť nad Oslavou, (ul. Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou, úsekový technik pan Jan Strašák, DiS, tel.: 568 620 417, mobil: 601 235 721, e-mail: strasak@pmo.cz).

Dále dojde ke křížení DVT IDVT 10201705, správa se neuvádí.

Část výše uvedené stavby se nachází v záplavovém území významného vodního toku (VVT) Oslava, v jeho aktivní zóně.

Stavbou dojde k dotčení pozemku a majetku státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p.

Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru ID VÚ: DYJ_1100 Oslava od toku Balinka po ústí do toku Jihlava.

Stanovisko správce povodí a přímého správce VVT Oslava IDVT 10100020, DVT Mastník IDVT 10200282 a DVT IDVT 10203249

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce toku následující

s t a n o v i s k o :

a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) **Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem, za podmínek správce toku:**

1. V místě souběhu vedení s VVT Oslava IDVT10100020 a DVT Mastník IDVT10200282 bude dodrženo ochranné pásmo vodního toku v šířce min. 6 metrů.
2. V blízkosti plánovaného výkopu na pozemku parc. č. 49/1 a 153/1 se nachází výsadba stromů, tyto stromy budou po dobu provádění výkopových prací opatřeny chráničkou proti poškození.
3. Trasa výkopu v souběhu s VVT Oslava bude před zahájením výkopových prací na místě stavby odsouhlasena zástupcem PM - provoz Náměšť nad Oslavou, o tomto odsouhlasení bude proveden zápis do stavebního deníku.
4. Přímému správci toku tj. Povodí Moravy, s. p. provoz Náměšť nad Oslavou (ul. Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou, úsekový technik pan Jan Strašák, DiS., tel.: 568 620 417, mobil: 601 235 721, strasak@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu, min. 3 dny předem, oznámeno zahájení prací.
5. Přímý správce toku tj. Povodí Moravy, s. p. provoz Náměšť nad Oslavou bude přizván k závěrečné kolaudační prohlídce stavby a bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření (Bpv + JTSK).

Upozorňujeme:

- Stavba se nachází v záplavovém území VVT Oslava. Vlastníci movitého majetku ve vodních tocích nebo v záplavových územích jsou povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku. Na rozestavěných stavbách plní úkoly vlastníka stavby stavebník (zákon č.254/2001 Sb., § 85, odst. 2 a 3).
- Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
- Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.

II. Vyjádření Povodí Moravy, s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Předmětnou stavbou dojde k dotčení pozemku státu parc. č. 900/3 v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p. Pro vydání rozhodnutí příslušného

orgánu státní správy, je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku Povodí Moravy, s. p. závodu Dyje (ul. Husova 760, 675 71 Náměšť n. Oslavou, ☎ 541 637 573 - vedoucí útvaru správy majetku JUDr. Jan Kubizňák).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost výše uvedenému útvaru závodu Dyje, s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace,
- pozemky, kterých se akce dotýká, k. ú., příp. další dotčený majetek Povodí Moravy, s. p. (úpravy apod.)
- rozsah dotčení (zábor dočasný a trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky),
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení stanoviska útvaru správy povodí (útv. 203) Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, k příslušnému stupni PD.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: PM, provoz Náměšť nad Oslavou (elektronicky)