



Rozsah demontovaného zařízení:
závěsný kabel NN AYKYz 4x16 mm² 30 m
venkovní vedení NN AIFe 4x35 mm² 0,120 km

LEGENDA SÍTÍ

DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN

DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN

STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ NN - AIFe

STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ NN - AES

STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ NN - AYKYz

STÁV. ZEMNÍ KABEL NN

Proudová soustava : NN - 3PEN~50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C
Námrazová oblast : I-3

Vypracoval :		Zodp. projektant :			
Místo stavby :					
Stavební úřad :					
Investor :					
Název stavby :				Číslo stavby :	
				Formát výkresu :	2xA4
				Název souboru :	soutisk.dgn
				Datum :	prosinec 2020
				Měřítko :	1 : 500
Druh přílohy :				Číslo výkresu :	Číslo výtisku :
Situace demontáží				C2_1	