

Legenda pro ukázkový rozpočet vypracovaný v euroCALC – vvVN báze EMP2022+, skupina staveb 3)

Dokumentace obsahuje plánek, tiskovou sestavu rozpočtu a krycí listy k rozpočtu.

Popis stavby:

Jedná se o propojení dvou stávajících venkovních vedení VN.

- plánovaná trasa 1 000 m

- vodič AIFe 3 x 110/22, na betonových sloupech:

2 ks odbočné DB body (pro napojení stávajících venkovních vedení VN)

- ve stávajícím venkovním vedení VN je demontován nosný betonový sloup JB a je vložen nový odbočný betonový sloup DB s úsekovým růžkovým odpínačem vč. uzemnění

- na druhém konci pro propojení stávajícího venkovního vedení VN je vložen nový odbočný betonový sloup DB

8 ks nosných JB podpěrných bodů

2 ks rohové JB podpěrné body

- výzbroj (konzole VN, izolátory VN, vazy, svorky, žebříky atd.)

- 1 sd jiskřiště s uzemněním

- zemní práce

Rozpočet:

Kapitola č. 1 – GN soutěžené:

majetková třída - PD a ostatní náklady stavby

Kapitola č. 3

majetková třída - Kabelové vedení NN

Kapitola č. 4.1 – GN nesoutěžený

Kapitola rozpočtu 1: Majetková třída - PD a ostatní náklady:

Zde jsou uvedeny náklady související s vlastní realizací stavby zhotovitelem. Jedná se o náklady, které při rozpočtování stavby nelze přiřadit, nebo není účelné je zadávat na jednotlivé majetkové třídy. Náklady jsou zadávány projektantem při sestavení rozpočtu a k většině nákladům je povinně přiložen krycí list. Jedná se o soutěžní položky.

Kapitola rozpočtu 3: Majetková třída – Venkovní vedení VN:

Zde jsou uvedeny náklady související s vlastní realizací stavby zhotovitelem. Jedná se o soutěžené náklady práce, mechanizace, přírážky typu GZS, Silniční provoz a jiné.

Vlastní materiál není ve VZ EMP2022+ soutěžen, ale cena vlastního materiálu se započítává do celkové ceny výkonu zhotovitele. Každý rok bude správcem euroCALC aktualizován.

Kapitola č. 4.1 – GN nesoutěžený

Náklady jako vytýčení, poplatky a jiné jsou rozpočtovány projektantem, zhotoviteli stavby se proplatí podle skutečnosti na základě faktur a dokladů.