



Union Grid s.r.o.  
Vlárská 953/22  
627 00 Brno

Váš dopis čj. ze dne  
10.02.2022

Naše čj.  
VUTBR/046963/2022

Vyřizuje/linka  
Ing. Vojtková/5340

Brno  
10.03.2022

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby na akci: Existenci **sítí-R 110/22kV Brno-sever Klusáčkova** V místě stavby **TR110/22kV Brno-sever (Klusáčkova)**, na ulicích Chodská, Tábor, Štefánikova, Reissigova a Poděbradova, se nachází komunikační vedení Vysokého učení technického v Brně (VUT). Jedná se o zemní kabelové trasy skládající se z HDPE trubek a optických kabelů.

**VUT souhlasí s předloženou dokumentací výše zmíněné stavby za následujících podmínek:**

- **Komunikační vedení VUT nesmí být přerušeno ani poškozeno!**
- **Před zahájením realizace stavby musí být trasy vedení VUT řádně vytýčeny.**
- **Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, budou náležitě seznámeni s polohou výše zmíněných kabelových tras.**
- Ve vzdálenosti nejméně **1 m po každé straně trasy** nebudou používány žádné mechanizační prostředky (hloubicí stroje, sbíječky apod.), práce je nutné provádět **zásadně ručně, s maximální opatrností.**
- Po chodníku a nepevněných plochách trasy (1 m po každé straně vedení) nebude pojíždět žádná stavební technika (nákladní automobily nad 6 tun atd.).
- Odkrytá trasa bude řádně zabezpečena proti prověšení, poškození, a to i proti poškození třetími osobami.
- Nad trasou vedení nebudou budována žádná zařízení, která by omezovala přístup k HDPE trubce, ani zde nebude skladována žádná zemina, či stavební materiál.
- Při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- V případě jakéhokoli poškození kabelové trasy VUT je stavebník povinen ihned informovat správce vedení: **VUT, Centrum výpočetních a informačních služeb (CVIS), Oddělení správy páteřní sítě, Kolejní 2906/4, Brno, 612 00, tel. 541 145 445, 777 483 445, e-mail: admin@cis.vutbr.cz.** Oprava poškozeného nebo přerušeného kabelového vedení bude provedena na náklady stavebníka. Oprava optického kabelu bude provedena výměnou celého kabelu, nikoli svařením v kabelové spojce.
- Před záhozem musí být k prohlídce vedení a k odsouhlasení prováděných prací pozván zástupce CVIS VUT v Brně.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky.

Ing. Petr Marvan  
vedoucí investičního odboru

