



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Kostrový transformátor proudu TZ/03,06

NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č.STAVBY: 102002130 Č.OBJ: 4501221360
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1	
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.:+420 702 220 963	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Karel Klein	DATUM: 02-2022
VYPRACOVAL	Karel Klein	ČÍSLO VÝKRESU: D.2. c) - 04
KONTROLOVAL	Karel Klein	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	KÓD LOKALITY: BNS
SO/PS	PS04 – TRANSFORMÁTORY 110/22 kV	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00035	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÁ SPECIFIKACE 04	LIST / CELKEM: 1/2

Technická specifikace kostrového transformátoru proudu**1. Předmětem dodávky je :**

Název: Kostrový transformátor proudu

Počet: **2ks**

Označení: **TZ/03**
TZ/06

Typ: dle zhotovitele

Dodavatel: zhotovitel

Technické parametry transformátoru a další údaje:

Jmenovitý primární proud	300A
Jmenovitý sekundární proud	1A
Jmenovitá zátěž	10VA
Třída přesnosti	10P
Jmenovité nadproudové číslo	≥30
Izolační pevnost	0,72/4kV
Celková hmotnost cca	40kg
Odolnost vůči vnějším vlivům	AB7, AD2
Vnější rozměry	440x430x165mm
Vnitřní oko	220x220mm