

ČÍSLO kabelu položka	Typ kabelu, průřez (mm2)	Jm. napětí (V)	Jm. proud (A)	Nap. soust	Jmen. výkon	délka kabelu (m)	úbytek napětí	Dodavatel	Provozní soubor	revize
	KKS odkud	Název odkud							Umístění odkud	
	KKS kam	Název kam							Umístění kam	

SERGI	0	1	CYKY	0	2 x 4	220				20	0	ENERTIS	0
						ANM - DC rozváděč ve vlastní spotřebě							
		WLTF1101				ATF11 -CB SERGI							

SERGI	0	2	CYKFY	0	12 x 1,5	24				20	0	ENERTIS	0
						ATF11 -CB SERGI							
		WSTF1103				ATF12 - Sergi Cabinet							

SERGI	0	3	CYA	10						10	0	ENERTIS	A
						ATF12 - Sergi Cabinet							
						Zemnicí soustava							

SERGI	4	1	CYKFY	0	12 x 1,5	24				20	0	ENERTIS	A
						ATF11 -CB SERGI							
		WSTF1104				RM - T101							

SERGI	0	5	CYA	10						2	0	ENERTIS	A
						ATF11 -CB SERGI							
						Zemnicí soustava							

SERGI	0	6	???			220				???	0	ení dod. Enertis	A
						ATF11 -CB SERGI							
		WSTF1105				Ochrany E-On							

SERGI	0	7	???	220				???	0	ení dod. Enertis	A
				ATF11 -CB SERGI							
WSTF1106				Řídicí systém E-On							

SERGI	0	8	CYKY	J 3 x 2,5	230				20	0	ENERTIS	A
				ANG - AC rozváděč ve vlastní spotřebě								
WLTF1102				RM - T101								

SERGI	0	9	CYKFY	O 2 x 1,5	24				10	0	ENERTIS	A
				Rupture Disc								
WSTF1107				RM - T101								

SERGI	1	0	CYKFY	O 4 x 1,5	24				10	0	ENERTIS	A
				Isolation Valve Open/Closed								
WSTF1109				RM - T101								

SERGI	1	1	CYKFY	O 2 x 1,5	24				10	0	ENERTIS	A
				Rupture Disc OLTC1								
WSTF1108				RM - T101								

SERGI	1	4	SERGI FIRE DETECTOR	O 4 x 1,5	24				10	0	ENERTIS	A
			dodávka SERGI	FIRE detector LHD								
WSTF1110				RM - T101								

SERGI	0	1	CYKY	0	2 x 4	220				20	0	ENERTIS	0
						ANM - DC rozváděč ve vlastní spotřebě							
		WLTF2101				ATF21 -CB SERGI							

SERGI	0	2	CYKFY	0	12 x 1,5	24				20	0	ENERTIS	0
						ATF21 -CB SERGI							
		WSTF2103				ATF22 - Sergi Cabinet							

SERGI	0	3	CYA		10					10	0	ENERTIS	A
						ATF22 - Sergi Cabinet							
						Zemní síť soustava							

SERGI	4	1	CYKFY	0	12 x 1,5	24				20	0	ENERTIS	A
						ATF21 -CB SERGI							
		WSTF2104				RM - T102							

SERGI	0	5	CYA		10					2	0	ENERTIS	A
						ATF21 -CB SERGI							
						Zemní síť soustava							

SERGI	0	6	???			220				???	0	ení dod. Enertis	A
						ATF21 -CB SERGI							

WSTF2105		Ochrany E-On	
----------	--	--------------	--

SERGI	0	7	???	220			???	0	ení dod. Enertis	A
				ATF21 -CB SERGI						
WSTF2106				Řídicí systém E-On						

SERGI	0	8	CYKY	J 3 x 2,5	230			20	0	ENERTIS	A
				ANG - AC rozváděč ve vlastní spotřebě							
WLTF2102				RM - T102							

SERGI	0	9	CYKFY	O 2 x 1,5	24			10	0	ENERTIS	A
				Rupture Disc							
WSTF2107				RM - T102							

SERGI	1	0	CYKFY	O 4 x 1,5	24			10	0	ENERTIS	A
				Isolation Valve Open/Closed							
WSTF2109				RM - T102							

SERGI	1	1	CYKFY	O 2 x 1,5	24			10	0	ENERTIS	A
				Rupture Disc OLTC1							
WSTF2108				RM - T102							

SERGI	1	4	SERGI FIRE DETECTOR	O 4 x 1,5	24			10	0	ENERTIS	A
			dodávka SERGI	FIRE detector LHD							
WSTF2110				RM - T102							