


LEGENDA:

- Řídící skříň SERGI – CONTROL BOX
- Skříň pro injektáž inertního plynu – CABINET
- R–DC rozvaděč napájení systémů SERGI (90–250V DC)
- RUPTURE disk – průrazný disk trafu
- RUPTURE disk OLTC1 – průrazný disk přepínače odboček
- FIRE detektor – čidlo požáru na víku tr.

poznámky:

kabel do ŘS není dodávkou SERGI
kabel do ochran není dodávkou SERGI

NAVRHU/REP.	Černý V.	MĚŘÍTKO/SCALE	1:50	ZEMĚ PŮV./COUNTRY	CZ
PŘEZK./CHECK	Černý I.	JAZYK/LANGUAGE	CZ		
SCHV./RELEASES.	Tuháček S.	FORMÁT/FORMAT	DATUM/DATE	01/2016	
AKCE JOB	Rozvodna 110kV/22kV , BRNO – Klusáčkova , Transformátorová ochrana – SERGI – pro T101 a T102				
ZAKÁZKA/CLIENT	EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno				
ZAKÁZKA Č./JOB No.	2009-10				
NAHRAZUJE/SUBST.F.					
NAHRAZENO/RPL.BY					
<div>ENERTIS</div> <div><div>=</div><div>+</div><div>DCC: DCC</div><div>STATUS DOK.</div><div>DCC, STAT.</div><div>POŘ. KÓD</div><div>LIST CODE</div></div>					
UnionGrid s.r.o.					
Blokové schéma zapojení T101 a T102					
Č. V. ZAKÁZKA/CLIENT DWG No.					
VÝKRES Č. /DWG No.					
E7					
1					
REV./REV.					