Dílec NK05

Pohled 2



Pohled 1



Pohled 3



Pol. 1d
P 8x265-400
4x Ø13



Pol. 1e
P 12x250-250
4x Ø15



Pol. 1h
P 8x265-290
2x Ø13



Pol. 1f
P 8x150-150
4x Ø13

Pol. 1m
P 8x89-96
1x Ø13

Pol. 1k
P 8x86-94
1x Ø13

Pol. 1c

Pol. 2b
P 8x60-66
1x Ø13

Pol. 2c
P 8x65-65

Pol. 1j - NENÍ SOUČÁST KONSTRUKCE
P 10x170-340 PŘIŠROUBOVAT NA PODPĚRKY PŘI REALIZACI
M: 1:10



102



POZNÁMKA:

- svařovací materiál: E44.83
- neoznačené koutové svary a=5
- šrouby jakosti 8.8
- antikorozní úprava a povrchová úprava: žárové zinkování 80 µm
- konstrukci opatřit otvory pro odtok zinku (této dokumentace není řešeno)
- všechny dodatečné vrtané otvory a poškozené vrstvy zinku či nátěru budou opraveny
- položka 1j se přišroubuje na podpěry při montáži.

VÝPIS MATERIÁLU

POL.	ks v dílci	PROFIL	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg) JEDN.	HMOTNOST (kg) CELKEM	MATERIÁL
1a	2	U 100	1270	10,6	26,92	S 235
1b	2	U 100	1045	10,6	22,15	S 235
1c	2	U 100	2390	10,6	50,67	S 235
1d	4	P 8x265	400	62,8	26,70	S 235
1e	4	P 12x250	250	94,2	23,61	S 235
1f	8	P 8x150	150	62,8	11,33	S 235
1g		není vykázána				
1h	2	P 8x265	290	62,8	9,68	S 235
1j	-	P 10x170	340			
1k	1	P 8x86	94	62,8	0,6	S 235
1m	1	P 8x89	96	62,8	0,6	S 235
		102				
2a	2	TRH 60x5	1449	8,129	11,78	S 235
2b	2	P 8x30	66	62,8	0,25	S 235
2c	2	P 8x65	65	62,8	0,53	S 235
svary					4 kg	
				Celkem:	188,82	
		SPOJOVACÍ MATERIÁL				
		KOTVA HILTI HSA D=12			16ks	
		ŠROUB M12-40 8.8			18ks	
		MATICE M12			18ks	
		PODLOŽKA D=14			18ks	

Pznámka: nové zařízení je kresleno fialvou barvou.

INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
D			
C			
B			
A			

NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č. STAVBY: 102002130 Č. OBJ.: 4501221360
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg·d
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1	Union Grid
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.:+420 702 220 963	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	-	
ZOD. PROJEKTANT	Karel Klein	DATUM: 02-2022
VYPRACOVAL	Marek Smejkal	ČÍSLO VÝK/DOK: D.2. b) - 09
KONTROLOVAL	Karel Klein	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	KÓD LOKALITY: BNS
SO/PS	PS04 - TRANSFORMATORY 110/22kV	MĚŘÍTKO: --
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00035	FORMÁT: 2xA4
DRUH DOKUMENTU	DETAIL	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	MONTAŽNÍ DÍLEC TRAFOKOMORY DÍLEC NK05	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:

Soubor: PS04_D.2 B) - 09 DETAIL KONSTRUKCE NK05.DWG