



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č.STAVBY: 102002130
		Č.OBJ: 4501221360
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1	
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.:+420 702 220 963	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Karel Klein	DATUM: 02-2022
VYPRACOVAL	Marek Smejkal	ČÍSLO VÝKRESU: D.2. c) - 07
KONTROLOVAL	Karel Klein	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	KÓD LOKALITY: BNS
SO/PS	PS04 – TRANSFORMÁTORY 110/22 kV	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00035	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÁ SPECIFIKACE 07	LIST / CELKEM: 1/3

Smaltové tabulky

Tabulky budou mít bílý podklad a černé písmo typu ARIAL. Budou bez ohraničení (rámečku). Ke konstrukci budou uchyceny pomocí čtyř nerezových šroubů s distanční podložkou. Otvory v tabulce musí mít průměr 5 mm, osově musí být umístěny vždy 10 mm od hrany tabulky. TSN 30 0010.7

Poř.č.	Text	Výška/tloušťka písma [mm]	Rozměr tabulky [mm]	Kusy [ks]	Umístění tabulky
1	L1	150/30	250x200	6	Na stěně u přípojníc 22kV, 4x šroub
2	L2	150/30	250x200	6	Na stěně u přípojníc 22kV, 4x šroub
3	L3	150/30	250x200	6	Na stěně u přípojníc 22kV, 4x šroub
4	N	150/30	250x200	4	Na stěně u přípojníc 22kV, 4x šroub
5	Výstr. Tab.	Typ 9001		4	Kombinovaná trojitá bezpečnostní tabulka upevněna na stěnu
6	TZ/03	60/11	250x90	1	Držák přístroje / kabelový žlab 4x šroub
7	TZ/06	60/11	250x90	1	Držák přístroje / kabelový žlab 4x šroub
8	FV0/03	60/11	300x120	1	Na stěně u přípojníc 22kV, 4x šroub
9	FV0/06	60/11	300x120	1	Na stěně u přípojníc 22kV, 4x šroub
10	FVJ/03	60/11	300x120	1	Na stěně u přípojníc 22kV, 4x šroub
11	FVJ/06	60/11	300x120	1	Na stěně u přípojníc 22kV, 4x šroub
12	T101	100/18	350x200	2	Na stěně, na dveře, 4x šroub
13	T102	100/18	350x200	2	Na stěně, na dveře, 4x šroub
14	Výstr. Tab.	Typ 252301		4	Kombinovaná trojitá bezpečnostní tabulka upevněna na stěnu, na dveře

Samolepící tabulky

Tabulky budou mít bílý podklad a černé písmo typu ARIAL. Budou bez ohraničení (rámečku). Vyrobeny budou ze samolepícího štítku. Je zakázáno do přístroje mechanicky zasahovat. Samolepící folie, ze které je štítek vyroben, musí být UV stabilní, určená pro venkovní použití. Pokud není povrch stávajících zařízení pro nanesení folie dostatečně soudržný je nutno pod štítky umístit podložku, která se na zařízení přilepí lepidlem na bázi modifikovaných MS polymerů. Lepidlo musí být určeno pro venkovní použití s adekvátním pracovním rozsahem teplot. Po přilepení je vhodné zaizolovat transparentním silikonem horní a boční strany tabulky proti zatékání vody. TSN 30 0010.7

Poř.č.	Text	Výška/tloušťka písma [mm]	Rozměr tabulky [mm]	Kusy [ks]	Umístění tabulky
1	T101	80/15	300x200	2	Na transformátor ze strany VN i VVN
2	T102	80/15	300x200	2	Na transformátor ze strany VN i VVN
3	T21	60/11	200x120	1	Na stanoviště transformátoru, dveře
4	T22	60/11	200x120	1	Na stanoviště transformátoru, dveře
5	R1	60/11	200x120	1	Na přístroj
6	R2	60/11	200x120	1	Na přístroj