



Legenda:

- WOGST - oddělovací nádoba
- Cabinet - skříň Injektaže Inertního plynu
- CONTROL BOX - řídicí skříň
- OLTIC - odtlakovací zařízení přepínače odboček
- SOP - hlavní odtlakovací zařízení nádoby transformátoru
- Ventil DN200 - oddělovací ventil nádoby transformátoru

- DN50 potrubí odvodu plynů
- DN 200 hlavní odtlakovací potrubí
- DN150 odtlakovací potrubí přepínače odboček
- DN 25 potrubí injektáže Inertního plynu
- LHD požární detektor - tepelné závěsy kabel

NAVRHL/PREP	ČERNÝ VÍ	MĚRITKO/SCALE	1:50	ZEMĚ PUV/COUNTRY	CZ
PŘEZK/CHECK	ČERNÝ L	JAZYK/LANGUAGE	CZ		
SOHV/RELEASE	Tužáček S.	FORMÁT/FORMAT		DATUM/DATE	01/2022
ACE JOB	Rozvodna 110kV, BRNO-Sever Kluštěkova, Transformátorové ochrany – SERGI – pro T101 a T102				
ZAKÁZKOVÝ KLIENT	EGD a.s. Lidická 18/386, 602 00, Brno				
ZAKÁZKA Č./JOB No.	2009-10				
NAHRADILELUSIT.F.					
NAHRADENO/RPL BY					
					
ENERTIS			=		
			+		
			DOC. DOC.		
			STATUS DOK		
			DOC. STAT.		
			POŘ. KOD		
			LIST CODE		
systém SERGI pro T101 a T102					
odtlakovací potrubí a rozvod N2					
– půdorys					
Č. V. ZAKÁZKOVÝ KLIENT DWG No.					
VYKRES Č.		E4.1			
DWG No.		1			
		REV./REV.			