



Legenda:

- WOGST - oddělovací nádoba
- Cabinet - skříň injektáže inertního plynu
- CONTROL BOX - řídicí skříň
- OLTC - odltařovací zařízení přepínače odboček
- SOP - hlavní odltařovací zařízení nádoby transformátoru
- Ventil DN200 - oddělovací ventil nádoby transformátoru

DN50 potrubí odvodu plynů

DN 200 hlavní odltařovací potrubí

DN150 odltařovací potrubí přepínače odboček

DN 25 potrubí injektáže inertního plynu

LHD požární detektor - tepločné závislý kabel

DN50 potrubí odvodu plynů

DN 200 hlavní odltařovací potrubí

DN150 odltařovací potrubí přepínače odboček

DN 25 potrubí injektáže inertního plynu

LHD požární detektor - tepločné závislý kabel

NAHRUPREP.	Černý J.	MĚŘITKOSCALE	1:50	ZEMĚ POU/COUNTRY	CZ
PŘEZK.OHEK	Černý J.	JAZYK/LANGUAGE	CZ	ENERTIS	
SCHV./RELEAS.	Tuřiček S.	FORMÁT/FORMAT	DATUM/DATE	04/2016	
AKCE	Rozvodna T101V , BRNO - Opustěná , Transformátorové ochrana - SERGI - pro T101 a T102				
ZAKAZNÍK/CIENT	E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Čestá Budeovce				
ZAKAZKA C./JOB No.	1407-17				
NAHRAZUJE/SUBST.F.					
NAHRAZEN/OPL.BY					