



# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

## Dodávky – Microstep - HDO

NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č.STAVBY: 102002130 Č.OBJ: 4501221360
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1	 Union Grid
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.:+420 702 220 963	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Karel Klein	DATUM: 02-2022
VYPRACOVAL	Karel Klein	ČÍSLO VÝKRESU: D.2 c) - 01
KONTROLOVAL	Karel Klein	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	KÓD LOKALITY: BNS
SO/PS	PS 34 - VYSÍLAČ A AUTOMATIKY HDO	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00045	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÁ SPECIFIKACE	LIST / CELKEM: 1/2

**1. Předmětem dodávky je :**

			<b>Dodávky – Microstep - HDO</b>		
Pol.	Množství		Typ	Výrobce	Označení
1	1	ks	Měřicí jednotka pro měření úrovní signálů HDO Typ: <b>RSCX.TF.12.LAN</b> Počet měřících kanálů: <b>12 (57V,100V)</b> Napájecí napětí: <b>110VDC</b>  Provedení: montáž do rozvaděče na zadní panel, svorkovnice, konektory z přední strany Dodavatel dodá RSCX včetně vodičů a konektorů pro zapojení do přípravné svorkovnice	Microstep-HDO	-UM
2	1	sd	Oživení zařízení		

**2. Předmětem dodávky není :**

- osazení jednotky –UM do rozvaděče
- zapojení jednotky –UM v rozvaděči

Poznámka:

Jednotka pro měření úrovní signálů HDO bude umístěna (instalována) v rozvaděč +AQF01 – viz. specifikace č. TOS02