

eg.d



# Union Grid

Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1

MÍSTO STAVBY:	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
NÁZEV STAVBY:	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
IDENTIFIKACE CELKU:	PROPOJOVACÍ SKŘÍŇ STANIČNÍ BATERIE
STAVEBNÍK/VLASTNÍK:	EG.D, a.s.

SO/PS:	PS50 - VLASTNÍ SPOTŘEBA
MAJETKOVÁ TŘÍDA:	CZD00046
ČÍSLO SOD/OBJ:	4501221360
OBJEDNATEL:	EG.D, a.s.

EVU modul 4.90

08.11.2022 BNS\_R110\_R22\_DPS\_20220131  
=ANA00+AVB01&EAA  
AA01  
CE1

REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU		DRUH DOKUMENTU	POŘADOVÉ ČÍSLO
=ANA00	+AVB01	&EAA	AA01
ČÍSLO STAVBY:		STATUS:	
1020002130		DPS	
ČÍSLO VÝKRESU:		INDEX REVIZE:	
BNS=ANA00+AVB01&EAA/AA01			
TITULNÍ LIST		Datum: 31.01.2022	
		Vypracoval: KLEIN K.	
		Schválil: KLEIN K.	
		Norma:	
		List: 1	
		Celkem: 5	

<div>08.11.2022</div> <div>BNS_R110_R22_DPS_20220131</div> <div>=ANA00+AVB01&amp;EAB</div> <div>AB01</div> <div>CE1</div> <div>EVU modul 4,90</div> <div>Union Grid</div> <div>Č.výkr.zhot.: 18-70-001</div> <div>Č.zak.zhot.: 1020002130</div> <div>Č.stavby: 1020002130</div>		ČÍSLO STAVBY STATUS				ČÍSLO VÝKRESU				INDEX REVIZE			OZNAČENÍ DOKUMENTU			LIST	POPIS DOKUMENTU			
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AVB01&EAA/AA01							EAA	=ANA00 +AVB01	AA01	1	TITULNÍ LIST			
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AVB01&EAB/AB01							EAB	=ANA00 +AVB01	AB01	2	SEZNAM DOKUMENTACE			
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AVB01&EFS/GA01							EFS	=ANA00 +AVB01	GA01	3	NAPÁJENÍ DC OBVODOVÉ SCHÉMA			
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AVB01&EFS/ZF01							EFS	=ANA00 +AVB01	ZF01	4	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA			
		1020002130 DPS				BNS=ANA00+AVB01&ELU/DD01							ELU	=ANA00 +AVB01	DD01	5	POHLED NA SKŘÍŇ VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ			

Č.výkr.zhot.: 18-70-001  
Č.zak.zhot.: 1020002130  
Č.stavby:





EVU modul 4,90

08.11.2022 BNS\_R110\_R22\_DPS-20220131  
=ANA00+AVB01&EAB  
AB01  
CE1

## BOČNÍ POHLED PRAVÝ

+AVB01




### PROVEDENÍ SKŘÍŇĚ:

PROVEDENÍ: PLASTOVÁ SKŘÍŇKA (165 x 300 x 170 mm)  
S PRŮHLEDNÝM, ODKLÁPĚCÍM VÍKEM  
RYCHLOUZÁVĚRY VÍKA JSOU UZPŮSOBENY PRO OVLÁDÁNÍ NÁSTROJEM  
MONTÁŽNÍ DESKA

KRYTÍ:	IP65/20
NÁTĚR:	RAL 7035
PŘÍVODY:	VRCHEM
VÝVODY:	SPODEM

## JMENOVITÁ NAPĚTÍ A DRUHY SÍTÍ:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 2 DC 110 V/IT  
ZÁKLADNÍ OCHRANA: ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY  
OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM  
A HLÍDÁNÍM IZOLAČNÍHO STAVU

				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER		POHLED NA SKŘIŇ	=ANA00	+AVB01	&ELU	DD01	
				Vyprac.	KLEIN K.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)			STATUS:	DPS			
				Schvál.	KLEIN K.	PROPOJOVACÍ SKŘIŇ STANIČNÍ BATERIE			List: 5				
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		VÝKRES USPOŘADÁNÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BNS=ANA00+AVB01&ELU/DD01				Celkem: 5

08.11.2022



	=ANA00	+AVB01	&EFS	GA01	
STATUS: DPS					
ČÍSLO VÝKRESU: BNS=ANA00+AVB01&EFS/GA01				List:	3
				Celkem:	5

[illegible]