

A large, stylized red outline of the text "eg.d" is centered on the page. The letters are thick and have a slightly irregular, hand-drawn appearance. The "e" has a horizontal bar, the "g" has a circular loop, and the "d" has a vertical stem and a circular loop. The period is a small circle.



Union Grid

Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1

MÍSTO STAVBY:	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
NÁZEV STAVBY:	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
IDENTIFIKACE CELKU:	ROZVÁDĚČ ELEKTROINSTALACE
STAVEBNÍK/VLASTNÍK:	EG.D, a.s.


SO/PS:	PS50 - VLASTNÍ SPOTŘEBA
MAJETKOVÁ TŘÍDA:	CZD00046
ČÍSLO SOD/OBJ:	4501221360
OBJEDNATEL:	EG.D, a.s.

EUV modul 4.90


08.11.2022 BNS_R110_R22_DPS_20220131
=ANA00+AZE01&EAA
AA01
CE1


REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU		DRUH DOKUMENTU	POŘADOVÉ ČÍSLO
=ANA00	+AZE01	&EAA	AA01
ČÍSLO STAVBY:		STATUS:	
1020002130		DPS	
ČÍSLO VÝKRESU:		INDEX REVIZE:	
BNS=ANA00+AZE01&EAA/AA01			
TITULNÍ LIST		Datum: 31.01.2022	
		Vypracoval: ŠAFRÁNEK J.	
		Schválil: KLEIN K.	
		Norma:	
		List: 1	
		Celkem: 22	

<div><div><div>Union Grid</div><div>EVU modul 4,90</div></div><div>08.11.2022 BNS_R110_R22_DPS-20220131 =ANA00+AZE01&EAB AB01 CE1</div></div>		ČÍSLO STAVBY STATUS				ČÍSLO VÝKRESU				INDEX REVIZE			OZNAČENÍ DOKUMENTU			LIST	POPIS DOKUMENTU			
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EAA/AA01							EAA	=ANA00+AZE01	AA01	1	TITULNÍ LIST						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EAB/AB01							EAB	=ANA00+AZE01	AB01	2	SEZNAM DOKUMENTACE						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EFS/DA01							EFS	=ANA00+AZE01	DA01	3	NAPÁJENÍ AC OBVODOVÉ SCHÉMA						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EFS/DA02							EFS	=ANA00+AZE01	DA02	4	NAPÁJENÍ AC OBVODOVÉ SCHÉMA						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EFS/DA03							EFS	=ANA00+AZE01	DA03	5	NAPÁJENÍ AC OBVODOVÉ SCHÉMA						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EFS/DA04							EFS	=ANA00+AZE01	DA04	6	NAPÁJENÍ AC OBVODOVÉ SCHÉMA						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EFS/DA05							EFS	=ANA00+AZE01	DA05	7	NAPÁJENÍ AC OBVODOVÉ SCHÉMA						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EFS/DA06							EFS	=ANA00+AZE01	DA06	8	NAPÁJENÍ AC OBVODOVÉ SCHÉMA						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EFS/DA07							EFS	=ANA00+AZE01	DA07	9	NAPÁJENÍ AC OBVODOVÉ SCHÉMA						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EFS/DA08							EFS	=ANA00+AZE01	DA08	10	NAPÁJENÍ AC OBVODOVÉ SCHÉMA						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EFS/ZF01							EFS	=ANA00+AZE01	ZF01	11	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EFS/ZF02							EFS	=ANA00+AZE01	ZF02	12	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EFS/ZF03							EFS	=ANA00+AZE01	ZF03	13	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EFS/ZF04							EFS	=ANA00+AZE01	ZF04	14	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EFS/ZF05							EFS	=ANA00+AZE01	ZF05	15	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EFS/ZK01							EFS	=ANA00+AZE01	ZK01	16	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&ELU/DD01							ELU	=ANA00+AZE01	DD01	17	POHLED NA ROZVÁDEČ VÝKRES USPOŘADÁNÍ						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EMA/K10							EMA	=ANA00+AZE01	K10	18	SESTAVA SVORKOVNICE +AZE01-XN ZAPOJOVACÍ TABULKA						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EMA/K11							EMA	=ANA00+AZE01	K11	19	SESTAVA SVORKOVNICE +AZE01-XN ZAPOJOVACÍ TABULKA						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EMA/K12							EMA	=ANA00+AZE01	K12	20	SESTAVA SVORKOVNICE +AZE01-XN ZAPOJOVACÍ TABULKA						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EMA/K13							EMA	=ANA00+AZE01	K13	21	SESTAVA SVORKOVNICE +AZE01-XN ZAPOJOVACÍ TABULKA						
		1020002130 DPS	BNS=ANA00+AZE01&EMA/K20							EMA	=ANA00+AZE01	K20	22	SESTAVA SVORKOVNICE +AZE01-XW ZAPOJOVACÍ TABULKA						



eg.d






Č.vykr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:



EVU modul 4,90


08.11.2022 BNS_R110_R22_DPS-20220131
=ANA00+AZE01&EFS
DA04
CE1




Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
Vyprac.	ŠAFRÁNEK J.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
Schvál.	KLEIN K.	ROZVÁDĚČ VLASTNÍ SPOTŘEBY AC NEZAJIŠTĚNÉ
Ind.revize	Popis revize	EG.D, a.s.

eg.d

NAPÁJENÍ AC	=ANA00	+AZE01	&EFS	DA04
OBVODOVÉ SCHÉMA	STATUS:	DPS	ČÍSLO VÝKRESU:	BNS=ANA00+AZE01&EFS/DA04
	List:	6	Celkem:	22






Č.vykr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:




EVU modul 4,90

08.11.2022 BNS_R110_R22_DPS-20220131
=ANA00+AZE01&EFS
DA07
CE1



				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	eg.d	NAPÁJENÍ AC	=ANA00	+AZE01	&EFS	DA07
				Vyprac.	ŠAFRÁNEK J.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)			STATUS:	DPS		
				Schvál.	KLEIN K.	ROZVÁDĚČ VLASTNÍ SPOTŘEBY AC NEZAJIŠTĚNÉ			ČÍSLO VÝKRESU: BNS=ANA00+AZE01&EFS/DA07			
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	List: 9			
									Celkem: 22			



POHLED NA ROZVÁDEČ	=ANA00	+AZE01	&ELU	DD01
	STATUS: DPS			
VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BNS=ANA00+AZE01&ELU/DD01			List: 17 Celkem: 22

[illegible]

[illegible]

[illegible]

<div>Union Grid</div> <div>EVU modul 4.90</div> <div>08.11.2022 BNS_R110_R22_DPS_20220131 =ANA00+AZE01&EFS ZF02 CE1</div>	21	<div>VÝROBCE OBJ. ČÍSLO 50-60Hz</div> <div>OEZ LETOHRAD OEZ:41640 10kA</div> <div>TYP LTN-16B-1 IP20</div>			<div>1</div> <div>2</div>														
		<div>JMENOVITÝ PROUD : 16A</div> <div>JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 230V AC</div> <div>TECHNICKÉ KOMPONENTY</div> <div>TYP</div> <div>OBJ. ČÍSLO</div>																	
		ZPŮSOB POUŽITÍ		NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU													
		ZÁSUVKOVÝ OBVOD				-FA4													
		KUCHYŇKA VARNÁ DESKA, OHŘÍVAČ				-FA5													
		ZÁSUVKOVÝ OBVOD				-FA6													
		ZÁSUVKOVÝ OBVOD				-FA7													
		REZERVA				-FA10													
		OBVOD TOPENÍ				-FA15													
		OBVOD TOPENÍ				-FA16													
		OBVOD TOPENÍ				-FA17													
		OBVOD TOPENÍ				-FA18													
		OBVOD TOPENÍ				-FA19													
		OBVOD TOPENÍ				-FA20													
		OBVOD TOPENÍ				-FA21													
		OBVOD TOPENÍ				-FA22													
		OBVOD TOPENÍ				-FA23													
		OBVOD TOPENÍ				-FA24													
		OBVOD TOPENÍ				-FA25													
		OBVOD TOPENÍ				-FA26													
		OBVOD TOPENÍ				-FA27													
OBVOD TOPENÍ				-FA28															
OBVOD TOPENÍ				-FA29															
NAPÁJENÍ BRÁNA				-FA33															
				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER		eg·d	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ		=ANA00		+AZE01	&EFS	ZF02				
				Vyprac.	ŠAFRÁNEK J.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)					STATUS: DPS								
				Schvál.	KLEIN K.	ROZVÁDĚČ VLASTNÍ SPOTŘEBY AC NEZAJIŠTĚNÉ													
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.			OBVODOVÉ SCHÉMA		ČÍSLO VÝKRESU: BNS=ANA00+AZE01&EFS/ZF02				List: 12				
		1		2		3	4		5	6	7	8	Celkem: 22						

1		2		3		4		5		6		7		8			
1	JISTIČ		VÝROBCE OBJ. ČÍSLO 50-60Hz		OEZ LETOHRAD OEZ:41775 10kA		TYP LTN-32B-3 IP20										
	JMENOVITÝ PROUD : 32A		JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 230/400V AC														
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJ. ČÍSLO												
	1		POMOCNÝ SPÍNAČ		PS-LT-1100		OEZ:42297										
	ZPŮSOB POUŽITÍ		NASTAVENÍ		UMÍSTĚNÍ		OZNAČENÍ PRVKU										
	RAMPA						-FA32		/DA07.7								
10		PROUDOVÝ CHRÁNIČ		VÝROBCE OBJ. ČÍSLO		OEZ LETOHRAD		TYP		OLI-10B-1N-030AC							
1+N		S NADPROUD. OCHRANOU		10kA													
JMENOVITÝ PROUD : 10A		REZIDUÁLNÍ PROUD : 30mA		TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJ. ČÍSLO									
		ZPŮSOB POUŽITÍ		NASTAVENÍ		UMÍSTĚNÍ		OZNAČENÍ PRVKU									
		CHRÁNĚNÍ OBVODŮ OSV						-FI2		/DA03.1							
		CHRÁNĚNÍ OBVODŮ OSV						-FI3		/DA03.2							
		CHRÁNĚNÍ OBVODŮ OSV						-FI4		/DA03.3							
		CHRÁNĚNÍ OBVODŮ OSV						-FI5		/DA03.4							
		CHRÁNĚNÍ OBVODŮ OSV						-FI6		/DA03.5							
		CHRÁNĚNÍ OBVODŮ OSV						-FI7		/DA03.6							
		CHRÁNĚNÍ OBVODŮ OSV						-FI8		/DA03.7							
		CHRÁNĚNÍ OBVODŮ OSV						-FI9		/DA03.7							
		CHRÁNĚNÍ OBVODŮ OSV						-FI10		/DA04.1							
		CHRÁNĚNÍ OBVODŮ REZERVA						-FI11		/DA04.2							
3		PROUDOVÝ CHRÁNIČ		VÝROBCE OBJ. ČÍSLO		OEZ LETOHRAD		TYP		OLI-16B-1N-030AC							
1+N		S NADPROUD. OCHRANOU		10kA													
JMENOVITÝ PROUD : 16A		REZIDUÁLNÍ PROUD : 30mA		TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJ. ČÍSLO									
		ZPŮSOB POUŽITÍ		NASTAVENÍ		UMÍSTĚNÍ		OZNAČENÍ PRVKU									
		INFRAZÁŘIČ KOUPELNA						-FI13		/DA07.3							
		BOJNER						-FI14		/DA07.4							
		ZÁSUVKA RAMPA						-FI16		/DA08.2							

eg.d



Union Grid

2

STYKAČ

VÝROBCE: OEZ LETOHRAD

TYP : RSI25-40

4S

JMENOVITÝ PROUD : 25A

NAPĚTÍ CÍVKY : 440V AC

TECHNICKÉ KOMPONENTY

TYP

OBJ.ČÍSLO:

A1

A2

1

2

3

4

5

6

7

8

ZPŮSOB POUŽITÍ

NASTAVENÍ

UMÍSTĚNÍ

OZNAČENÍ PRVKU

STYKAČ OSVĚTLENÍ

-KM1

/DA08.5

/DA05.4

/DA05.6

/DA05.3

/DA05.5

STYKAČ OSVĚTLENÍ

-KM2

/DA08.6

/DA05.8

/DA06.2

/DA05.7

/DA06.1

1

STYKAČ

VÝROBCE: OEZ LETOHRAD

TYP : RSI-20-20-A230

2S

JMENOVITÝ PROUD : 20A

NAPĚTÍ CÍVKY : 230V AC

TECHNICKÉ KOMPONENTY

TYP

OBJ.ČÍSLO:

A1

A2

1

2

3

4

ZPŮSOB POUŽITÍ

NASTAVENÍ

UMÍSTĚNÍ

OZNAČENÍ PRVKU

STYKAČ OSVĚTLENÍ

-KM3

/DA08.6

/DA06.4

/DA06.3

Datum

31.01.2022

TR 110/22 kV, BRNO-SEVER

Vyprac.

ŠAFRÁNEK J.

TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)

Schvál.

KLEIN K.

ROZVÁDEČ VLASTNÍ SPOTŘEBY AC NEZAJIŠTĚNÉ

Popis revize

Datum

Jméno

Norma

EG.D, a.s.

eg.d

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ

=ANA00

+AZE01

&EFS

ZK01

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BNS=ANA00+AZE01&EFS/ZK01

List: 16

Celkem: 22

OBVODOVÉ SCHÉMA