



NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV BRNO-TEPLÁRNA	Č.STAVBY: 1020002604 Č.OBJ: 4501313364
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHN. A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1	 Union Grid
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.:+420 702 220 963	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Karel Klein	DATUM: 01-2022
VYPRACOVAL	Jakub Klein	ČÍSLO VÝKRESU: D.2 c) - 02
KONTROLOVAL	Karel Klein	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV BRNO-TEPLÁRNA, Špitálka 6, 602 00 Brno	KÓD LOKALITY: BNT
SO/PS	PS31 – OCHRANY	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00042	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	SPECIFIKACE DODÁVEK	STRÁNKA / CELKEM: 1 / 2

Ozn.položky	Typ	Obj.č.	Popis	Výrobce, dodavatel	mj	Počet
Zařízení pro chránění R22kV						
			Zařízení umístěné v polích vedení AJA19, AJA34 (rozvodna Brno Teplárna)			
F26	7SD82	P1B32160	Srovnávací ochrana (moduly IO102, PS101, CPU CP100, ETH BB-2FO, USART-AF-1LDFO, vestavné provedení, komun. FO protokol IEC61850)	Siemens, s.r.o.	ks	2
			Společné			
Engineering			výpočet nastavení ochran	Siemens, s.r.o.	sada	1
			uvedení do provozu všech uvedených zařízení	Siemens, s.r.o.	sada	1
			test komunikace na nadřazené systémy	Siemens, s.r.o.	sada	1
			Doprava dle podmínek INCOTERMS 2010, způsob DAP na místo stavby: TR 110/22 kV BRNO-TEPLÁRNA, Špitálka 6, 602 00 Brno	Siemens, s.r.o.	ks	1