

1		2		3		4		5		6		7		8			
A																A	
B																B	
C																C	
D																D	
E																E	
F																F	
1		2		3		4		5		6		7		8			

Č.výkr.zhot.: 18-70-001

Č.zak.zhot.: 18-70-001

eg.d

Union Grid

Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1

MÍSTO STAVBY:TR 110/22 kV, BRNO-SEVER

NÁZEV STAVBY:TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)

IDENTIFIKACE CELKU:POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB1-WB2

STAVEBNÍK/VLASTNÍK:EG.D, a.s.

SO/PS:PS31 - OCHRANY

MAJETKOVÁ TŘÍDA:CZD00042

ČÍSLO SOD/OBJ:4501221360

OBJEDNATEL:EG.D, a.s

31.08.2022

BNS_R110_R22_DPS_20220131

=AJA16&EAA

AA01

CE1

EVU modul 4,90

REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU		DRUH DOKUMENTU	POŘADOVÉ ČÍSLO
=AJA16		&EAA	AA01
ČÍSLO STAVBY:		STATUS:	
1020002130		DPS	
ČÍSLO VÝKRESU:		INDEX REVIZE:	
BNS-AJA16&EAA/AA01			
TITULNÍ LIST		Datum: 31.01.2022	
		Vypracoval: KLEIN J.	
		Schválil: KLEIN K.	
		Norma:	
		List:	1
		Celkem:	96

<div>Union Grid</div> <div>EVU modul 4,90</div> <div>31.08.2022 BNS_R110_R22_DPS_20220131 =AJA16&EAB AB01 CE1</div>		ČÍSLO STAVBY STATUS				ČÍSLO VÝKRESU				INDEX REVIZE			OZNAČENÍ DOKUMENTU			LIST	POPIS DOKUMENTU			
													DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	POŘAD.ČÍSLO					
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16&EAA/AA01							EAA	=AJA16	AA01	1	TITULNÍ LIST						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16&EAB/AB01							EAB	=AJA16	AB01	2	SEZNAM DOKUMENTACE						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16&EAB/AB02							EAB	=AJA16	AB02	3	SEZNAM DOKUMENTACE						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16&EAB/AB03							EAB	=AJA16	AB03	4	SEZNAM DOKUMENTACE						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16&EAB/AB04							EAB	=AJA16	AB04	5	SEZNAM DOKUMENTACE						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFA/BA01							EFA	=AJA16 +ASJ16	BA01	6	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFA/BC01							EFA	=AJA16 +ASJ16	BC01	7	BLOKOVÉ SCHÉMA PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/DA01							EFS	=AJA16 +ASJ16	DA01	8	NAPÁJENÍ POHONŮ AC OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/GA01							EFS	=AJA16 +ASJ16	GA01	9	NAPÁJENÍ DC OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/GA02							EFS	=AJA16 +ASJ16	GA02	10	NAPÁJENÍ POHONŮ DC OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/MA01							EFS	=AJA16 +ASJ16	MA01	11	OVLÁDÁNÍ QM (ZAP/VYP) OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/MA02							EFS	=AJA16 +ASJ16	MA02	12	OVLÁDÁNÍ QWB1, QWB2 OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/NA01							EFS	=AJA16 +ASJ16	NA01	13	OVLÁDÁNÍ ODSÁVÁNÍ SF6 OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/QA01							EFS	=AJA16 +ASJ16	QA01	14	STAVOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/RA01							EFS	=AJA16 +ASJ16	RA01	15	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/RA02							EFS	=AJA16 +ASJ16	RA02	16	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/SA01							EFS	=AJA16 +ASJ16	SA01	17	PTP OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/SV01							EFS	=AJA16 +ASJ16	SV01	18	PTN OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/VA01							EFS	=AJA16 +ASJ16	VA01	19	KOMUNIKACE OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/Z_F11_01							EFS	=AJA16 +ASJ16	Z_F11_01	20	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (OSAZENÍ SIPROTEC 5) OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/Z_F11_02							EFS	=AJA16 +ASJ16	Z_F11_02	21	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (I0202 POZ.1) OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/Z_F11_03							EFS	=AJA16 +ASJ16	Z_F11_03	22	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (PS201 POZ.2) OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/Z_F11_04							EFS	=AJA16 +ASJ16	Z_F11_04	23	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (I0205 POZ.3) OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/Z_F11_05							EFS	=AJA16 +ASJ16	Z_F11_05	24	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (I0206 POZ.4) OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/ZF01							EFS	=AJA16 +ASJ16	ZF01	25	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/ZF02							EFS	=AJA16 +ASJ16	ZF02	26	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/ZG01							EFS	=AJA16 +ASJ16	ZG01	27	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/ZK01							EFS	=AJA16 +ASJ16	ZK01	28	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/ZR01							EFS	=AJA16 +ASJ16	ZR01	29	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/ZT01							EFS	=AJA16 +ASJ16	ZT01	30	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA						
	—	1020002130 DPS	BNS=AJA16&EMB/WA01							EMB	=AJA16	WA01	31	SEZNAM KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA						

				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	eg.d	SEZNAM DOKUMENTACE			=AJA16			&EAB	AB01
				Vyprac.	KLEIN J.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)					STATUS: DPS				
				Schvál.	KLEIN K.	POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB1-WB2									
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.					ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AJA16&EAB/AB01				List: 2
											Celkem: 96				
1		2		3		4		5		6		7		8	

<div><div><div></div><div>Union Grid</div></div><div><div>Č.výkr.zhot.: 18-70-001</div><div>Č.zak.zhot.: 1020002130</div><div>Č.stavby:</div></div><div><div>31.08.2022</div><div>BNS_R110_R22_DPS_20220131</div><div>=AJA16&EAB</div><div>AB02</div><div>CE1</div></div><div><div>EVU modul 4,90</div></div></div>		ČÍSLO STAVBY STATUS					ČÍSLO VÝKRESU					INDEX REVIZE			OZNAČENÍ DOKUMENTU			LIST	POPIS DOKUMENTU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

<div>Union Grid</div> <div>31.08.2022</div> <div>BNS_R110_R22_DPS_20220131</div> <div>=AJA16&EAB</div> <div>AB03</div> <div>CE1</div> <div>Č.výkr.zhot.: 18-70-001</div> <div>Č.zak.zhot.: 1020002130</div> <div>Č.stavby:</div> <div>EVU modul 4.90</div>		ČÍSLO STAVBY STATUS					ČÍSLO VÝKRESU					INDEX REVIZE			OZNAČENÍ DOKUMENTU			LIST	POPIS DOKUMENTU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

1	2	3	4	5	6	7	8		
A	18-70-001 1020002130	ČÍSLO STAVBY STATUS	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX REVIZE	OZNAČENÍ DOKUMENTU	LIST	POPIS DOKUMENTU		
B	Union Grid	1020002130 DPS	BNS=AJA16+S0&EMA/K40		EMA	=AJA16 +S0	K40	94	SESTAVA SVORKOVNICE +S0-X88 ZAPOJOVACÍ TABULKA
C	EVU modul 4,90	1020002130 DPS	BNS=AJA16+S0&EMA/K50		EMA	=AJA16 +S0	K50	95	SESTAVA SVORKOVNICE +S0-X89 ZAPOJOVACÍ TABULKA
D	31.08.2022 BNS_R110_R22_DPS_20220131 =AJA16&EAB AB04 CE1	1020002130 DPS	BNS=AJA16+S0&EMA/K60		EMA	=AJA16 +S0	K60	96	SESTAVA SVORKOVNICE +S0-X90 ZAPOJOVACÍ TABULKA
E									
F									

31.08.2022

BNS_R110_R22_DPS_20220131

=AJA16&EFA

BA01

CE1

JAKUB.KL

EVU modul 4,90

Union Grid

č.vykr.zhot.: 18-70-001

č.zak.zhot.: 1020002130


č.stavby:


VŠEOBECNÉ PARAMETRY					
FUNKCE	LOGIKA	KONTROLA LOGIKY	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ		POZNÁMKA
KONTROLA					
STAV ZAŘÍZENÍ					
MĚŘENÍ					
OCHRANA	-F11	7SJ85	OCHRANA SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ		
SUM. MĚŘENÍ					

TECHNICKÁ DATA: VYPÍNAČE, ODPOJOVAČE, UZEMŇOVAČE, ODPÍNAČE						
OZNAČENÍ	VÝROBCE	TYP	JMENOVITÝ PROUD	ZKRATOVÝ PROUD	POHON	POZNÁMKA
+QWB1,QE1	SIEMENS		1250A	20kA	M.P. 110V DC	OVLÁDÁNÍ 110V DC
+QWB2,QE2	SIEMENS		1250A	20kA	M.P. 110V DC	OVLÁDÁNÍ 110V DC
+QM	SIEMENS	3AH15	1250A	20kA	M.P. 230V AC	OVLÁDÁNÍ 110V DC

TECHNICKÁ DATA: PTP, PTN atd.					
OZNAČENÍ	VÝROBCE	TYP	PŘEVOD	JÁDRO	POZNÁMKA
+TA	SIEMENS	4MC4660	1500-750//1 A 1500-750//1 A	0,5FS10 5P20	5-10 VA 5-10 VA
					a REZERVA b -F11

JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA





Č.vykr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:



EVU modul 4,90

31.08.2022
BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AJA16&EFA
BC01
CE1
JAKUB.KL

				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
				Vyprac.	KLEIN J.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
				Schvál.	KLEIN K.	POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB1-WB2
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.



BLOKOVÉ SCHÉMA	=AJA16	+ASJ16	&EFA	BC01
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AJA16+ASJ16&EFA/BC01				List: 7
				Celkem: 96

Č.vykr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:



EVU modul 4,90

BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AJA16&EFS
DA01
CE1

31.08.2022

				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
				Vyprac.	KLEIN J.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
				Schvál.	KLEIN K.	POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB1-WB2
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.



NAPÁJENÍ POHONŮ AC	=AJA16	+ASJ16	&EFS	DA01
	STATUS:	DPS		
OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AJA16+ASJ16&EFS/DA01			List: 8
				Celkem: 96

Č.vykr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:



EVU modul 4.90

31.08.2022 BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AJA16&EFS
GA01
CE1

NAPÁJECÍ OBVODY DC

1. OVLÁDACÍ NAPĚTÍ PRO VYPÍNAČ ±1.11	HLÍDÁNÍ ZTRÁTY NAPĚTÍ ±1.11 H8311L	OVĚŘOVACÍ NAPĚTÍ PRO VYPÍNAČ ±1.01	2. OVLÁDACÍ NAPĚTÍ PRO VYPÍNAČ ±1.21	HLÍDÁNÍ ZTRÁTY NAPĚTÍ ±1.21 H8321L	1. NAPÁJECÍ NAPĚTÍ OCHRAN ±1.11F	HLÍDÁNÍ ZTRÁTY NAPĚTÍ ±1.11F H8311FL	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ OCHRAN ±1.01F	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ OCHRAN ±1.21F	HLÍDÁNÍ ZTRÁTY NAPĚTÍ ±1.21F H8321FL	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ SIGNALIZACE ±1.13	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ SIGNALIZACE ±2.13
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---	---

+ASJ16

+ASJ15
=AJA15

-XN11
2
-XN11
4

+1.1/J15J16
=AJA15/GA01.8

-1.1/J15J16
=AJA15/GA01.8

-XN12
2
-XN12
4

+1.2/J15J16
=AJA15/GA01.8

-1.2/J15J16
=AJA15/GA01.8


+ASJ18
=AJA18

+1.1/J16J18
=AJA18/GA01.2

-1.1/J16J18
=AJA18/GA01.2

+1.2/J16J18
=AJA18/GA01.2

-1.2/J16J18
=AJA18/GA01.2



Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
Vyprac.	KLEIN J.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSAČKOVA)
Schvál.	KLEIN K.	POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB1-WB2
Ind.revize	Popis revize	EG.D, a.s.



NAPÁJENÍ DC	=AJA16	+ASJ16	&EFS	GA01
OBVODOVÉ SCHÉMA	STATUS: DPS	ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AJA16+ASJ16&EFS/GA01	List: 9	Celkem: 96




NAPÁJENÍ POHONŮ

NAPÁJENÍ ODPOJOVAČŮ

POHONŮ A OVLÁDÁNÍ

 ± 1.32

+ASJ16



Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.:
Č.stavby:




Union Grid

EUV modul 4.90

BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AJA16&EFS
GA02
CE1
JAKUB.KL

31.08.2022

				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER		NAPÁJENÍ POHONŮ DC	=AJA16	+ASJ16	&EFS	GA02	
				Vyprac.	KLEIN J.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSAČKOVA)		STATUS:	DPS				
				Schvál.	KLEIN K.	POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB1-WB2		List: 10					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AJA16+ASJ16&EFS/GA02				
									Celkem: 96				

eg.d

NAPÁJENÍ POHONŮ DC

=AJA16

+ASJ16

&EFS

GA02

STATUS:	DPS
---------	-----

OBVODOVÉ SCHÉMA

ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AJA16+ASJ16&EFS/GA02

List:	10
-------	----

Celkem:	96
---------	----


Č.vykr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:




EVU modul 4.90


BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AJA16&EFS
MA01
CE1

31.08.2022
JAKUB.KL



Ind.revize		Popis revize	Datum	Jméno	Norma	Datum		31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSAČKOVA) POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB1-WB2 EG.D, a.s.	OVLÁDÁNÍ QM (ZAP/VYP)		=AJA16		+ASJ16	&EFS	MA01
STATUS:		DPS		ČÍSLO VÝKRESU:		BNS=AJA16+ASJ16&EFS/MA01		List:		11		Celkem:		96		





Č.vykr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:



EVU modul 4,90

BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AJA16&EFS
QA01
CE1
31.08.2022
JAKUB.KL


Ind.	revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma


Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
Vyprac.	KLEIN J.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSAČKOVA)
Schvál.	KLEIN K.	POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB1-WB2
		EG.D, a.s.



STAVOVÁ SIGNALIZACE
OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA16	+ASJ16	&EFS	QA01
STATUS:	DPS		
ČÍSLO VÝKRESU:	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/QA01	List:	14
		Celkem:	96





31.08.2022
BNS-R110-R22-DPS-20220131
=AJA16&EFS
RA02
CE1

EVU modul 4.90

Union Grid

č.vykr.zhot.: 18-70-001
č.zak.zhot.: 1020002130
č.stavby:

Ind.revize		Popis revize	Datum	Jméno	Norma	Datum		31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
									TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
									POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB2-WB2
									EG.D, a.s.

eg.d		PORUCHOVÁ SIGNALIZACE		=AJA16		+ASJ16		&EFS		RA02	
		OBVODOVÉ SCHÉMA		STATUS:		DPS					
				ČÍSLO VÝKRESU:		BNS=AJA16+ASJ16&EFS/RA02		List:		16	
								Celkem:		96	

31.08.2022

BNS_R110_R22_DPS_20220131

=AJA16&EFS

SA01

CE1

JAKUB.KL


EVU modul 4,90

Union Grid

Č.vykr.zhot.: 18-70-001

Č.zak.zhot.: 1020002130

Č.stavby:




Ind.revize		Popis revize	Datum	Jméno	Norma	Datum		31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
									TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
									POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB1-WB2
									EG.D, a.s.


eg.d

PTP

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA16		+ASJ16	&EFS	SA01
STATUS:		DPS		
ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AJA16+ASJ16&EFS/SA01				List: 17
				Celkem: 96





Datum

31.01.2022

TR 110/22 kV, BRNO-SEVER

Vyprac.

KLEIN J.

TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSAČKOVA)

Schvál.

KLEIN K.

POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB1-WB2

EG.D, a.s.

eg.d

KOMUNIKACE

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AJA16

+ASJ16

&EFS

VA01

STATUS:

DPS

ČÍSLO VÝKRESU:

BNS=AJA16+ASJ16&EFS/VA01

List:

19

Celkem:

96



+ASJ16
-F11

IO206
POZ.4
/ZF01.1


10205
POZ.3
/ZF01.1


PS201
POZ.2

IO202
POZ.1

/ZF01.1

Základní modul



				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER		VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (OSAZENÍ SIPROTEC 5)	=AJA16	+ASJ16	&EFS	Z_F11_01
				Vyprac.	KLEIN J.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)		STATUS:	DPS			
				Schvál.	KLEIN K.	POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB1-WB2						List: 20
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU:	BNS=AJA16+ASJ16&EFS/Z_F11_01		Celkem: 96

31.08.2022

BNS_R110_R22_DPS_20220131

=AJA16&EFS

Z_F11_02

ČE1

EVU modul 4,90

Union Grid

Č.vykr.zhot.: 18-70-001

Č.zak.zhot.: 1020002130

Č.stavby:

+ASJ16				
PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ	
-F11		POZ.1	=AJA16	
FUNKCE			POTENCIÁL	ODKAZ
PTP VINUTÍ b L1			fTAbl1	/SA01.5
			fTAbN	/SA01.5
PTP VINUTÍ b L2			fTAbl2	/SA01.6
			fTAbN	/SA01.6
PTP VINUTÍ b L3			fTAbl3	/SA01.7
			fTAbN	/SA01.7
PTP VINUTÍ b N			fTAbN	/SA01.8
			fTAbN	/SA01.8
PTN VINUTÍ a L1			fTVWB2aL1	/SV01.4
			fTVWB2aN	/SV01.4
PTN VINUTÍ a L2			fTVWB2aL2	/SV01.5
			fTVWB2aN	/SV01.5
PTN VINUTÍ a L3			fTVWB2aL3	/SV01.6
			fTVWB2aN	/SV01.6
PTN VINUTÍ a L1			fTVWB1aL1	/SV01.3
PTN VINUTÍ a L2			fTVWB1aL2	/SV01.3
ZTRÁTA NAP. OVLÁDÁNÍ VYPÍNAČE			+1.01	/MA01.6
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ			-1.01	/MA01.6
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ			+1.011	/MA01.4
HLÍDÁNÍ VYP.CESTY			f111TCRY	/MA01.4
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ			-1.32	/MA02.8
NAP. OVL. A POHONŮ ODPOJ.-ZTRÁTA NAPĚTÍ			+1.32	/MA02.8
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ			-1.13	/RA01.3
NAP. PRO SIGNALIZACI-ZTRÁTA NAPĚTÍ			+1.13	/RA01.3
NAP. POHONU VYPÍNAČE-VYPNUTÍ JISTIČE			H891T	/RA01.3
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ			-1.13	/RA01.3
PTN PŘÍPOJNICE WB2-VYP.JISTIČE			H854WB2T	/RA01.4
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ			-1.13	/RA01.4

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

C13

D1

C14

D2

D3

D5

D4

D6

D7

D9

D8


D10

D11

D13

D12

D14



	BTM-ODKAZ	PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ
	/ZF01.1	-F11		POZ.1	=AJA16
	ODKAZ	POTENCIÁL	FUNKCE		
B10					
B9					
B12	/MA01.3	f1QM	VYPNUTÍ VYPÍNAČE		
B11	/MA01.3	+1.011	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ		
B13	/MA01.2	+1.011	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ		
B14	/MA01.2	+f2QM	ZAPNUTÍ VYPÍNAČE +		
C1	/MA01.2	-f2QM	ZAPNUTÍ VYPÍNAČE -		
C2	/MA01.2	-1.01	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ		
C4					
C6	/MA02.2	+f1QWB1	VYP ODPOJ. QWB1 +		
C3	/MA02.2	+1.32	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ		
C8					
C10	/MA02.2	-f1QWB1	VYP ODPOJ. QWB1 -		
C7	/MA02.2	-1.32	PODLOŽENÉ NAPĚTÍ		

31.08.2022

BNS_R110_R22_DPS_20220131

=AJA16&EFS

Z_F11_05

ČE1

EVU modul 4,90

Č.výkr.zhot.: 18-70-001

Č.zak.zhot.: 1020002130


Č.stavby:



+ASJ16


PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ	BTM-ODKAZ
-F11		POZ.4		/ZF01.1
FUNKCE			POTENCIÁL	ODKAZ
ZTRÁTA NAPĚTÍ 1.11			+1.11	/GA01.3
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ			-1.11	/GA01.3
ZTRÁTA NAPĚTÍ 1.21			+1.21	/GA01.4
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ			-1.21	/GA01.4
ZTRÁTA NAPĚTÍ 1.11F			+1.11F	/GA01.5
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ			-1.11F	/GA01.5
ZTRÁTA NAPĚTÍ 1.21F			+1.21F	/GA01.7
PODLOŽENÉ NAPĚTÍ			-1.21F	/GA01.7

A1
A3
A2
A4
A5
A7
A6
A8
A9
A11
A10
A12



BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6

SIPROTEC 5



BTM-ODKAZ	PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ
/ZF01.1	-F11		POZ.4	
ODKAZ	POTENCIÁL	FUNKCE		
D2				
D1				
D4				
D3				
D6				
D5				
D8				
D7				
D10				
D9				
D12				
D11				
D14				
D13				

[illegible]

[illegible]

				1		2		3		4		5		6		7		8			
Union Grid	3	POMOCNÉ RELÉ		VÝROBCE OBJ. ČÍSLO	SCHRACK MT323024		TYP	MT323024													
		MULTIFUNKČNÍ RELÉ sign.LED		10A		SE ZKUŠ. TLAČ.															
		POMOCNÉ NAPĚTÍ : 24V DC		KONTAKTY : 3P																	
		TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJ. ČÍSLO															
		1	PATICE 11-PIN,ZÁS.MO		MT78740		MT78740														
		1	MODUL S DIODOU 1N400		MTMT00A0		MTMT00A0														
		ZPŮSOB POUŽITÍ		NASTAVENÍ		UMÍSTĚNÍ		OZNAČENÍ PRVKU													
		POKLES TLAKU SF6 VYPÍNAČE						-K231QM													
		POKLES TLAKU SF6 PŘÍPOJNICE WA						-K231WA2													
		POKLES TLAKU SF6 PŘÍPOJNICE WB						-K231WB2													
Union Grid	2	POMOCNÉ RELÉ		VÝROBCE OBJ. ČÍSLO	SIEMENS 3RH2122-1BF40		TYP	3RH2122-1BF40													
		10A																			
		POMOCNÉ NAPĚTÍ : 110V DC		KONTAKTY : 2S,20																	
		TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJ. ČÍSLO															
		ZPŮSOB POUŽITÍ		NASTAVENÍ		UMÍSTĚNÍ		OZNAČENÍ PRVKU													
		TVORBA NAPĚTÍ ±1.01						-K1.01													
		TVORBA NAPĚTÍ ±1.01F						-K1.01F													
		Union Grid	5	POMOCNÉ RELÉ		VÝROBCE OBJ. ČÍSLO	SIEMENS 3RH2131-1BF40		TYP	3RH2131-1BF40											
				10A																	
				POMOCNÉ NAPĚTÍ : 110V DC		KONTAKTY : 3S,10															
TECHNICKÉ KOMPONENTY				TYP		OBJ. ČÍSLO															
1	OCHRANNÁ DIODA			3RT2916-1DG00		3RT2916-1DG00															
ZPŮSOB POUŽITÍ				NASTAVENÍ		UMÍSTĚNÍ		OZNAČENÍ PRVKU													
VYPNUTÍ ODPOJOVAČE QWB1								-K1QWB1													
VYPNUTÍ ODPOJOVAČE QWB2								-K1QWB2													
ZAPNUTÍ ODPOJOVAČE QWB1								-K2QWB1													
ZAPNUTÍ ODPOJOVAČE QWB2								-K2QWB2													
BRZDA POHONŮ ODPOJOVAČŮ						-KX01															

Č.výkr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.:
Č.stavby: 1020002130



EVU modul 4,90

31.08.2022 BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AJA16&EFS
ZR01
CE1

1	ODPOR	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO	NEDEFINOVÁN	TYP	12 kOhm
	OMEZUJÍCÍ REZISTOR				
	ODPOR	: 12 kOhm	VÝKON	: 1 W	
TECHNICKÉ KOMPONENTY					


ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
OMEZUJÍCÍ REZISTOR			-R1



Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	
				Datum	31.01.2022
				Vyprac.	KLEIN J.
				Schvál.	KLEIN K.
					TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
					TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
					POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB1-WB2
					EG.D, a.s.

eg.d	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AJA16	+ASJ16	&EFS	ZR01	
		STATUS: DPS				
	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AJA16+ASJ16&EFS/ZR01				List: 29
						Celkem: 96

Označení kabelu	Ze zařízení				Do zařízení				Typ	Vodiče	Stínění	Z: Do:	Žíly	Kabelová trasa		Stav
	Popis								Průřez	Aplikace			obsazené	Délka	Délka (real.)	
-WOSJ1601	=AJA16	+ASJ16	-F11	POZ.2	=AJA18	+ASJ18	-F11	POZ.2	OPT.PATCHCORD	DUPLEX	MM-LC/LC	62,5/125um	OPT. PATCH	2	5	
-WSSJ1601	=AJA16	+ASJ16	-XH		=AXA00	+AXY02	-XH		CYKFY-O	2x1.5	KABEL	PVC	Cu páska	2		
					=AXA00	+AXY02	-XN113y									
		</														

31.08.2022 BNS_R110_R22_DPS_20220131 =AJA16&EMB WB01 CE1																	EVU modul 4,90																	č.výkr.zhot.: 18-70-001 č.zak.zhot.: 1020002130 č.stavby: 1020002130																																																																																																					
Kabel																	Žíla																	Cíl 1																	Svorka																	Cíl 2																	Svorka																	Potenciál																	Odkaz																
-WOSJ1601																	1																	=AJA16 +ASJ16 -F11 P0Z.2																	Rx2																	=AJA18 +ASJ18 -F11 P0Z.2																	Tx1																	IEC61850																	=AJA16&EFS/VA01.6																
OPT.PATCHCORD62,5x12,5um																	2																	=AJA16 +ASJ16 -F11 P0Z.2																	Tx2																	=AJA18 +ASJ18 -F11 P0Z.2																	Rx1																	IEC61850																	=AJA16&EFS/VA01.6																
OPT. PATCH																																																																																																																																							
2 5																																																																																																																																							
-WSSJ1601																	1																	=AJA16 +ASJ16 -XH																	1 (ext)																	=AXA00 +AXY02 -XN113y																	35 (ext)																	+1.13y																	=AJA16&EFS/RA01.8																
CYKFY-0 2x1.5 1.5mm²																	2																	=AJA16 +ASJ16 -XH																	2 (ext)																	=AXA00 +AXY02 -XH																	78 (int)																	H111IF/AJA16																	=AJA16&EFS/RA01.8																
KABEL PVC Cu páska																																																																																																																																							
2																																																																																																																																							

<div>Union Grid</div> <div>EVU modul 4,90</div> <div>BNS_R110_R22_DPS_20220131 =AJA16&EPB GL01 CE1</div> <div>31.08.2022</div>	1	2	3	4	5	6	7	8
	REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ.KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
	=AJA16 +ASJ16 -R1	ODPOR	1	NEDEFINOVÁN	12 kOhm	12 kOhm 1 W	OMEZUJÍCÍ REZISTOR	
	=AJA16 +ASJ16 -FAMM	JISTIČ	1	OEZ LETOHRAD	LTN-2C-1	2A 230V AC	50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41651
		POMOCNÝ SPÍNAČ	1	OEZ LETOHRAD	PS-LT-1100			OEZ:42297
	=AJA16 +ASJ16 -FA1.13	JISTIČ	1	OEZ LETOHRAD	LTN-UC-2C-2	2A 230/400V AC	220V DC/PÓL50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41861
	=AJA16 +ASJ16 -FA1.01							
	=AJA16 +ASJ16 -FA1.01F	JISTIČ	2	OEZ LETOHRAD	LTN-UC-4C-2	4A 230/400V AC	220V DC/PÓL50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41862
	=AJA16 +ASJ16 -FA1.11							
	=AJA16 +ASJ16 -FA1.21							
	=AJA16 +ASJ16 -FA1.32							
	=AJA16 +ASJ16 -FA1.11F							
	=AJA16 +ASJ16 -FA1.21F	JISTIČ	5	OEZ LETOHRAD	LTN-UC-6C-2	6A 230/400V AC	220V DC/PÓL50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41863
=AJA16 +ASJ16 -GM01	ZDROJ	1	PHOENIX CONTACT	QUINT-PS	24V DC 60W	2,5A IP20	2938578	
=AJA16 +ASJ16 -K231QM								
=AJA16 +ASJ16 -K231WA2								
=AJA16 +ASJ16 -K231WB2	POMOCNÉ RELÉ	3	SCHRACK	MT323024	24V DC 3P	MULTIFUNKČNÍ RELÉ 10A SE ZKUŠ. TLAČ.	MT323024	

[illegible]

<div>31.08.2022</div> <div>BNS_R110_R22_DPS_20220131</div> <div>=AJA16&EPB</div> <div>GL03</div> <div>CE1</div> <div>EVU modul 4,90</div> <div>Union Grid</div> <div>č.výkr.zhot.: 18-70-001</div> <div>č.zak.zhot.: 1020002130</div> <div>č.stavby:</div>	1		2		3		4		5		6		7		8	
	REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1		DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY		POČ.KUSŮ		VÝROBCE		TYP PŘÍSTROJE		T.SPEC.1 T.SPEC.2		TECHNICKÁ DATA		OBJEDNACÍ ČÍSLO	
	=AJA16 +QWB1 -M1															
	=AJA16 +QWB2 -M1		MOTOR		2		SIEMENS		GR53X30		Un=110V DC P=150W		- 3AY17 11-2E In=1,4A MIN. JIŠTĚNÍ 2A			
	=AJA16 +QWB1 -S1H															
	=AJA16 +QWB1 -S5H															
	=AJA16 +QWB2 -S1H															
	=AJA16 +QWB2 -S5H		OTOČNÝ SPÍNAČ		4		SIEMENS				1S		TŘÍPOLOHOVÝ SPÍNAČ			
	=AJA16 +QM -S3															
	=AJA16 +QM -S6															
	=AJA16 +QM -S7															
	=AJA16 +QM -S10															
	=AJA16 +QM -S11															
	=AJA16 +QM -S12															
	=AJA16 +QM -S16															
	=AJA16 +QM -S21															
	=AJA16 +QM -S22															
	=AJA16 +QM -S41															
=AJA16 +QM -S42		KONCOVÝ SPÍNAČ		11		SIEMENS				1NC+1NO						
=AJA16 +S0 -S41																
				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER			eg.d	SEZNAM PRVKŮ		=AJA16		&EPB	GL03	
				Vyprac.	KLEIN J.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)				SEZNAM ČÁSTÍ		STATUS: DPS				
				Schvál.	KLEIN K.	POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB1-WB2						ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AJA16&EPB/GL03				
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.						List: 35 Celkem: 96				
1		2		3		4		5		6		7		8		

1	2	3	4	5	6	7	8
REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ.KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AJA16 +S0 -S42							
=AJA16 +S0 -S43	TLAKOVÝ SPÍNAČ	3	SIEMENS		1 PŘEP.	220V DC SF6 NXPLUS DBB	
=AJA16 +QWB1 -S1							
=AJA16 +QWB1 -S5							
=AJA16 +QWB2 -S1							
=AJA16 +QWB2 -S5	OTOČNÝ SPÍNAČ	4	SIEMENS		7S, 70	TŘÍPOLOHOVÝ SPÍNAČ	
=AJA16 +QM -S1	PŘEPÍNAČ	1	SIEMENS	3SV92	Un=250V DC/AC In=10A	3SV92 6S+6R STANDARDNĚ - VYP. SCH. 2A PŘI	
=AJA16 +TA -TA/L1							
=AJA16 +TA -TA/L2							
=AJA16 +TA -TA/L3	TRANSF. PROUDU	3	SIEMENS	4MC4660	1500-750//1/1 A 5-10/5-10 VA	0,5FS10/5P20	
=AJA16 +QM -M1	MOTOR	1	SIEMENS/GROSCHOPP	3AY17 11-2E	Un=110V DC (-2E) P=max.700W	- 3AY17 11-2E In=6,4A MIN. JIŠTĚNÍ 6A	

eg.d

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3 AC 22kV 50 Hz / IT
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	ZEMNĚNÍM V SÍTÍCH KDE NENÍ PŘÍMO UZEMNĚNÝ STŘED ZDROJE(UZEL) A POSPOJOVÁNÍM (dle PNE 33 0000-1 ed.6 čl. 3.4.3.1, 3.4.3.4)
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3/N/PE AC 100V 50Hz / TT
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMAT. ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY A OCHR.POSPOJOVÁNÍM
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	1/N/PE AC 230V 50Hz / TN-C-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMAT. ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY A OCHR.POSPOJOVÁNÍM
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	2 DC 110V/IT
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMAT. ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY A OCHR.POSPOJOVÁNÍM S HLÍDÁNÍM IZOLAČ. STAVU

eg.d

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]

[illegible]

1		2				3		4		5		6		7		8																
Č.	Kabel	obsaz.žil			Výkr.\spol.			Typ kabelu průřez			Žíly		Pokračuje		Schéma zapojení		Materiál vodičů		Ø barva		Typ svorky											
																	Standard :		CMA 1.5mm2 šedá		Standard : VBSTB4-FS(6-2,8-0,8)											
Montáž												-XS4																				
Zpětný odkaz	Č.												Žíly LTG	Označení cíle		Potenciál		Č.		Označení cíle		Žíly LTG	Poznámka									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
/RA02.4														-GM01	+	A +2.13	890	B		+S0 -X88	3											
/M_S0_01.3														-XS4	894	A	C	D														
/RA02.4														-K231QM	A1	REZ.	891			+S0 -X88	2											
/M_S0_01.3																H231QMA	892			+S0 -X88	1											
/RA02.6														-XS4	890	C	REZ.	893		+S0 -X88	0											
/M_S0_01.4														-XS4	902	C	A +2.13	894	B	+S0 -X89	3											
/RA02.6																C	D															
/M_S0_01.4																REZ.	895			+S0 -X89	2											
/RA02.8														-K231WA2	A1	H231WA2A	896			+S0 -X89	1											
/M_S0_01.5																REZ.	897			+S0 -X89	0											
/RA02.8														-XS4	894	C	+2.13	902		+S0 -X90	3											
/M_S0_01.5														-K231WB2	A1	REZ.	903			+S0 -X90	2											
																H231WB2A	904			+S0 -X90	1											
																REZ.	905			+S0 -X90	0											
						Datum		31.01.2022		TR 110/22 kV, BRNO-SEVER		eg·d		SESTAVA SVORKOVNICE +ASJ16-XS4		=AJA16		+ASJ16		&EMA		K150										
						Vyprac.		KLEIN J.		TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)						STATUS:		DPS														
						Schvál.		KLEIN K.		POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB1-WB2												List:		56								
Ind.revize	Popis revize		Datum		Jméno		Norma		EG.D, a.s.				ZAPOJOVACÍ TABULKA				ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AJA16+ASJ16&EMA/K150				Celkem:		96									
1				2				3				4				5				6				7				8				

[illegible]





				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (3AH15)	=AJA16	+QM	&EFS	M_QM_02
				Vyprac.	KLEIN J.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSAČKOVA)		STATUS:	DPS		
				Schvál.	KLEIN K.	POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB1-WB2		ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AJA16+QM&EFS/M_QM_02			
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA				
								List: 59			
								Celkem: 96			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

A

B


C

D

E

F

Č.výkr.zhot.:
18-70-001
Č.zak.zhot.:
1020002130
Č.stavby:



31.08.2022
BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AJA16+QM&EMA
K10
CE1

EVU modul 4,90

Č.	Kabel	obsaz.žil	Výkr.\spol.	Typ kabelu průřez	Žíly	Pokračuje	Schéma zapojení
							Montáž

-X02

Zpětný odkaz	Č.												Žíly LTG	Označení cíle	Potenciál	č.	Označení cíle	Žíly LTG	Poznámka
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
/M_QM_01.5														+ASJ16 -XQM	10				
/M_QM_01.5														+ASJ16 -XQM	9				
/M_QM_01.5														+ASJ16 -XQM	8				
/M_QM_01.4														+ASJ16 -XQM	7	f1QM.1	-S1	Q	
/M_QM_01.4														+ASJ16 -XQM	6	-1.01	-Y1	A2	
/M_QM_01.4														+ASJ16 -XQM	5 B	f1QM	-S1	23	
/M_QM_01.3														+ASJ16 -XQM	4	-f2QM	-K1	A2 Q	
/M_QM_01.3														+ASJ16 -XQM	3	+f2QM	-K1	13 Q	
/M_QM_01.2														+ASJ16 -XQM	2	NMM	-S22	21	
/M_QM_01.2														+ASJ16 -XQM	1	L3MM	-S21	21	


Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER			
Vyprac.	KLEIN J.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)			
Schvál.	KLEIN K.	POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB1-WB2			
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	EG.D, a.s.

eg.d

SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X02		=AJA16	+QM	&EMA	K10
		STATUS: DPS			
ZAPOJOVACÍ TABULKA		ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AJA16+QM&EMA/K10			List: 64 Celkem: 96

[illegible]

[illegible]



Č. výkř. zhot.: 18-70-001
Č. zak. zhot.: 1020002130
Č. stavby:



EVU modul 4.90

31.08.2022
BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AJA16+QWB1&EFS
M_QWB1_01
CE1

				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	eg.d	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (NXPLUS_SD_QWB1)	=AJA16	+QWB1	&EFS	M_QWB1_01	
				Vyprac.	KLEIN J.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSAČKOVA)			STATUS: DPS				
				Schvál.	KLEIN K.	POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB1-WB2							
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AJA16+QWB1&EFS/M_QWB1_01			List: 69 Celkem: 96	




Č.výkr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:



EVU modul 4,90

31.08.2022
BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AJA16+QWB1&EFS
ZM01
CE1

1	MOTOR	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO	SIEMENS	TYP	GR53X30
	-	3AY17 11-2E	In=1,4A	MIN. JIŠTĚNÍ	2A
	NAPĚTÍ	: Un=110V DC		VÝKON	: P=150W
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP	OBJ. ČÍSLO	
ZPŮSOB POUŽITÍ		NASTAVENÍ		UMÍSTĚNÍ	
MOTOR TŘÍPOLOHOVÉHO SPÍNAČE				-M1	



Ind.revize		Popis revize		Datum		Jméno		Norma		Datum		Jméno		Norma		Datum		Jméno		Norma	
				31.01.2022		KLEIN J.		KLEIN K.		EG.D, a.s.											
				31.01.2022		KLEIN J.		KLEIN K.		EG.D, a.s.											
				31.01.2022		KLEIN J.		KLEIN K.		EG.D, a.s.											

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ		=AJA16		+QWB1		&EFS		ZM01	
OBVODOVÉ SCHÉMA		STATUS:		DPS		ČÍSLO VÝKRESU:		BNS=AJA16+QWB1&EFS/ZM01	
		List:		71		Celkem:		96	

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	Č.	Kabel	obsaz.žil	2		Výkr.\vzpól.	Typ kabelu	průřez	3	Žíly	Pokračuje	Schéma zapojení	4	5	6	7	8															
A	-X13																	6			7		8									
																		Materiál vodičů		Ø barva		Typ svorky										
																		Standard :		H07V-K 1,5mm2 SW		Standard : NEZNÁMÝ										
B	Zpětný odkaz		Č.												Žíly LTG		Označení cíle				Potenciál		č.		Označení cíle				Žíly LTG		Poznámka	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
C	/M_QWB1_02.3															+ASJ16 -XQWB1				129	0		-X2				17					
	/M_QWB1_02.3															+ASJ16 -XQWB1				128	1		-X1				8					
	/M_QWB1_02.3															+ASJ16 -XQWB1				127	2		-X2				5					
	/M_QWB1_02.3															+ASJ16 -XQWB1				126	3		-X1				16					
	/M_QWB1_02.3															+ASJ16 -XQWB1				125	4		-X2				15					
	/M_QWB1_02.3															+ASJ16 -XQWB1				124	5		-X1				6					
	/M_QWB1_02.3															+ASJ16 -XQWB1				123	6		-X2				3					
	/M_QWB1_02.2															+ASJ16 -XQWB1				122	7		-X2				13					
	/M_QWB1_02.2															+ASJ16 -XQWB1				121 B	8		-X1				4					
	/M_QWB1_01.6															+ASJ16 -XQWB1				120	9		-X2				12					
D	EVU modul 4,90																															
	31.08.2022																															
	BNS_R110_R22_DPS_20220131																															
	=AJA16+QWB1&EMA																															
E	K50																															
	CE1																															
F																																
Ind.revize		Popis revize		Datum		Jméno		Norma				EG.D, a.s.		eg.d		SESTAVA SVORKOVNICE +QWB1-X13		=AJA16		+QWB1		&EMA		K50								
																		STATUS:		DPS												
																						List:		77								
																						Celkem:		96								

[illegible]



Č. výkř. zhot.: 18-70-001
Č. zak. zhot.: 1020002130
Č. stavby:



EVU modul 4.90

31.08.2022
BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AJA16+QWB2&EFS
M_QWB2_01
CE1

				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	eg.d	VNITRNÍ ZAPOJENÍ (NXPLUS_SD_QWB2)	=AJA16	+QWB2	&EFS	M_QWB2_01		
				Vyprac.	KLEIN J.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSAČKOVA)			STATUS:	DPS				
				Schvál.	KLEIN K.	POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB1-WB2			ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AJA16+QWB2&EFS/M_QWB2_01					List: 79
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AJA16+QWB2&EFS/M_QWB2_01					Celkem: 96

Č.výkr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:



EVU modul 4,90


31.08.2022
BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AJA16+QWB2&EFS
ZM01
CE1

1	MOTOR	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO	SIEMENS	TYP	GR53X30										
	-	3AY17	11-2E	In=1,4A	MIN. JIŠTĚNÍ 2A										
	NAPĚTÍ	: Un=110V DC		VÝKON	: P=150W										
	TECHNICKÉ KOMPONENTY			TYP	OBJ. ČÍSLO										
ZPŮSOB POUŽITÍ		NASTAVENÍ		UMÍSTĚNÍ		OZNAČENÍ PRVKU									
MOTOR TŘÍPOLOHOVÉHO SPÍNAČE						-M1		/M_QWB2_01.2							

RD

BK

M



				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
				Vyprac.	KLEIN J.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
				Schvál.	KLEIN K.	POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB1-WB2
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.


VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ		=AJA16	+QWB2	&EFS	ZM01
OBVODOVÉ SCHÉMA		STATUS: DPS			List: 81
		ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AJA16+QWB2&EFS/ZM01			Celkem: 96

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]



Č.výkr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby: 1020002130

 Union Grid


EVU modul 4,90

31.08.2022 BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AJA16+S0&EFS
ZS01
CE1

3

TLAKOVÝ SPÍNAČ
220V DC
KONTAKTY : 1 PŘEP.
TECHNICKÉ KOMPONENTY:

VÝROBCE: SIEMENS
OBJ. ČÍSLO: SF6 NXPLUS DBB
TYP:
TLAK :
TYP: OBJ. ČÍSLO:



	ZPŮSOB POUŽITÍ:	NASTAVENÍ:	UMÍSTĚNÍ:	OZNAČENÍ PRVKU:		/M_S0_01.4									
	SLEDOVÁNÍ ZTR. PLYNU MOD. SYS. PŘÍPOJNIC WA			-S41											
	SLEDOVÁNÍ ZTR. PLYNU MOD. SYS. PŘÍPOJNIC WB			-S42		/M_S0_01.5									
	SLEDOVÁNÍ ZTR. PLYNU MODUL VYPÍNAČE QM			-S43		/M_S0_01.3									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

A

B

C

D

E

F

Č.

Kabel

obsaz.žil

Výkr.\spot.

Typ kabelu průřez

Žíly

Pokračuje

Schéma zapojení

Montáž

-X88

Materiál vodičů
Standard : H07V-K 1,5mm2 SW

Ø barva

Typ svorky
Standard : NEZNÁMÝ

Zpětný odkaz

Č.

123456789101112

Žíly LTG

Označení cíle

Potenciál č.

Označení cíle

Žíly LTG

Poznámka

/M_S0_01.3

+ASJ16 -XS4

893

REZ.

0

-X43

4

/M_S0_01.3

+ASJ16 -XS4

892

H231QMA

1

-X43

3

/M_S0_01.3

+ASJ16 -XS4

891

REZ.

2

-X43

2

/M_S0_01.3

+ASJ16 -XS4

890 B

+2.13

3

-X43

1

EVU modul 4,90

eg.d

31.08.2022

BNS_R110_R22_DPS_20220131

=AJA16+S0&EMA

K40

CE1

Datum

31.01.2022

TR 110/22 kV, BRNO-SEVER

Vyprac.

KLEIN J.

TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)

Schvál.

KLEIN K.

POLE SPÍNAČE PODÉLNÉHO DĚLENÍ - WB1-WB2

Ind.revize

Popis revize

Datum

Jméno

Norma

EG.D, a.s.

sestava svorkovnice +S0-X88

[=AJA16][+S0]&EMA

Status:

DPS

Číslo výkresu:

BNS=AJA16+S0&EMA/K40

List:

94

Celkem:

96

ZAPOJOVACÍ TABULKA

1

2

3

4

5

6

7

8

[illegible]

[illegible]