



NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č.STAVBY: 102002130 Č.OBJ: 4501221360
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1	 Union Grid
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.:+420 702 220 963	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	-	
ZOD. PROJEKTANT	Karel Klein	DATUM: 02-2022
VYPRACOVAL	Jakub Klein	ČÍSLO VÝKRESU: D.2 c) - 02
KONTROLOVAL	Karel Klein	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS31 – OCHRANY	BNS
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00042	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: -
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÁ SPECIFIKACE 02	LIST / CELKEM: 1 / 2

Dodávky – regulace transformátoru

Název:

Výrobce:

Dodavatel:

Eberle

Zhotovitel

1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení a práce v počtu a provedení dle bodu 2
- Komunikace 2x REG-D se SICAM PAS – nastavení, uvedení do provozu
- Odzkoušení návazností
- Blokování regulátorů – doplnění softwarového blokování

Předmětem dodávky není:

- Osazení přístrojů do rozváděče

2. Technická specifikace

Regulace traf – Eberle			
1	19" skříň pro 1xREG-D, 1x REG-DP a 1xREG-PE, kód: 100.030.400.23 – Eberle	+ARA03 +ARA06 -F295	2ks
2	Regulátor napětí transformátoru REG-D – Eberle Kód: B01-H1-I0-F1-M1-S1-K1-TM0-E900.07-D4-X00-R0-XW9-Y0-U0-G2-A8		2ks
3	Komunikační jednotka REG-PE, komunikace přes RJ45 – Eberle Kód: REG-PEcs B01-I1-L9-V00-Z31-SN0-G2		2ks
4	Modul PT100		6ks
	Uvedení do provozu pro obě sestavy Eberle.		