

A red outline of the text "eg.d" in a stylized, rounded font. The letters are white with a red border. The "e" has a horizontal bar, the "g" has a circular loop, and the "d" has a circular loop and a vertical stem.



Union Grid

Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1

MÍSTO STAVBY:	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
NÁZEV STAVBY:	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
IDENTIFIKACE CELKU:	ROZVÁDĚČ MĚŘENÍ KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE
STAVEBNÍK/VLASTNÍK:	EG.D, a.s.


SO/PS:	PS 70 - SPECIÁLNÍ MĚŘENÍ
MAJETKOVÁ TŘÍDA:	CZD00049
ČÍSLO SOD/OBJ:	4501221360
OBJEDNATEL:	EG.D, a.s.

EVU modul 4.90

31.08.2022 BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AQAT00+AQRO18EAA
AA01
CE1

REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU		DRUH DOKUMENTU	POŘADOVÉ ČÍSLO
=AQA00	+AQR01	&EAA	AA01
ČÍSLO STAVBY:		STATUS:	
1020002130		DPS	
ČÍSLO VÝKRESU:		INDEX REVIZE:	
BNS=AQA00+AQR01&EAA/AA01			
TITULNÍ LIST		Datum: 31.01.2022	
		Vypracoval: KLEIN K.	
		Schválil: KLEIN K.	
		Norma:	
		List: 1	
		Celkem: 22	

<div>Union Grid</div> <div>EVU modul 4.90</div> <div>31.08.2022 BNS_R110_R22_DPS_20220131 =AQA00+AQR01&EAB AB01 CE1</div>	1		2		3		4		5			6	7	8		
	ČÍSLO STAVBY STATUS		ČÍSLO VÝKRESU				INDEX REVIZE		OZNAČENÍ DOKUMENTU			LIST	POPIS DOKUMENTU			
									DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	POŘAD.ČÍSLO					
	1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EAA/AA01						EAA	=AQA00 +AQR01	AA01	1	TITULNÍ LIST			
	1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EAB/AB01						EAB	=AQA00 +AQR01	AB01	2	SEZNAM DOKUMENTACE			
	1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EFS/DA01						EFS	=AQA00 +AQR01	DA01	3	ZÁSUVKY, OSVĚTLENÍ OBVODOVÉ SCHÉMA			
	1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EFS/GA01						EFS	=AQA00 +AQR01	GA01	4	NAPÁJENÍ DC OBVODOVÉ SCHÉMA			
	1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EFS/SA01						EFS	=AQA00 +AQR01	SA01	5	PTP OBVODOVÉ SCHÉMA			
	1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EFS/SA02						EFS	=AQA00 +AQR01	SA02	6	PTP OBVODOVÉ SCHÉMA			
	1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EFS/SV01						EFS	=AQA00 +AQR01	SV01	7	PTN OBVODOVÉ SCHÉMA			
	1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EFS/SV02						EFS	=AQA00 +AQR01	SV02	8	PTN OBVODOVÉ SCHÉMA			
	1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EFS/VA01						EFS	=AQA00 +AQR01	VA01	9	KOMUNIKACE OBVODOVÉ SCHÉMA			
	1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EFS/ZE01						EFS	=AQA00 +AQR01	ZE01	10	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA			
	1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EFS/ZF01						EFS	=AQA00 +AQR01	ZF01	11	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA			
	1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EFS/ZP01						EFS	=AQA00 +AQR01	ZP01	12	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA			
	1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EFS/ZX01						EFS	=AQA00 +AQR01	ZX01	13	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA			
	1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&ELU/DD01						ELU	=AQA00 +AQR01	DD01	14	POHLED NA ROZVÁDĚČ VÝKRES USPOŘADÁNÍ			
	1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EMA/K10						EMA	=AQA00 +AQR01	K10	15	SESTAVA SVORKOVNICE +AQR01-XA/03 ZAPOJOVACÍ TABULKA			
	1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EMA/K20						EMA	=AQA00 +AQR01	K20	16	SESTAVA SVORKOVNICE +AQR01-XA/27 ZAPOJOVACÍ TABULKA			
	1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EMA/K30						EMA	=AQA00 +AQR01	K30	17	SESTAVA SVORKOVNICE +AQR01-XN11 ZAPOJOVACÍ TABULKA			
	1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EMA/K40						EMA	=AQA00 +AQR01	K40	18	SESTAVA SVORKOVNICE +AQR01-XNE ZAPOJOVACÍ TABULKA			
	1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EMA/K50						EMA	=AQA00 +AQR01	K50	19	SESTAVA SVORKOVNICE +AQR01-XPQR/03 ZAPOJOVACÍ TABULKA			
1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EMA/K60						EMA	=AQA00 +AQR01	K60	20	SESTAVA SVORKOVNICE +AQR01-XPQR/27 ZAPOJOVACÍ TABULKA				
1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EMA/K70						EMA	=AQA00 +AQR01	K70	21	SESTAVA SVORKOVNICE +AQR01-XV/03 ZAPOJOVACÍ TABULKA				
1020002130 DPS		BNS=AQA00+AQR01&EMA/K80						EMA	=AQA00 +AQR01	K80	22	SESTAVA SVORKOVNICE +AQR01-XV/27 ZAPOJOVACÍ TABULKA				



31.08.2022

BNS_R110_R22_DPS-20220131

=AQA00+AQR01&EFS

DA01

CE1

EVU modul 4,90



Č.vykr.zhot.: 18-70-001

Č.zak.zhot.: 1020002130

Č.stavby:

				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	eg·d	ZÁSUVKY, OSVĚTLENÍ		=AQA00	+AQR01	&EFS	DA01
				Vyprac.	KLEIN K.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)		STATUS: DPS					
				Schvál.	KLEIN K.	ROZVÁDĚČ MĚŘENÍ KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE							
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA		ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AQA00+AQR01&EFS/DA01				List: 3
												Celkem: 22	

PŘEDNÍ POHLED - OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ



POZNÁMKA:

ORIENTACI DVEŘÍ JE NUTNO UPRAVIT DLE KONKRÉTNÍHO UMÍSTĚNÍ
ROZVÁDĚČŮ A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU.

PROVEDENÍ ROZVÁDĚČE:

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ (700 x 2000 x 600 mm)
JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ S VÝKLOPNOU KLIKOU
OTEVÍRATELNÉ BEZ POUŽITÍ NÁSTROJE
PODSTAVEC PLNÝ (v = 100 mm)
STŘECHA PLNÁ
ZADNÍ PANEL
LEVÝ A PRAVÝ BOČNÍ KRYT
KRYTÍ: IP40/20
NÁTĚR: RAL 7035
PŘÍVODY: SPODEM
VÝVODY: SPODEM

JMENOVITÁ NAPĚTÍ A DRUHY SÍTÍ:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	2 DC 110 V/IT
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM S HLÍDÁNÍM IZOLAČNÍHO STAVU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	1/N/PE AC 230 V 50 Hz/TN-C-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3/N AC 100/V3(100/3) V 50 Hz/TT
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	1/N AC 100 V/IT
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Č.výkr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:



EUV modul 4.90


BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AQAO0+AGR01&ELU
DD01
CE1

31.08.2022

				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
				Vyprac.	KLEIN K.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
				Schvál.	KLEIN K.	ROZVÁDĚČ MĚŘENÍ KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg.d

POHLED NA ROZVÁDEČ	=AQA00	+AQR01	&ELU	DD01
	STATUS: DPS			
VÝKRES USPOŘADÁNÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AQA00+AQR01&ELU/DD01			List: 14
				Celkem: 22



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Č.výkr.zhot.:
č.zak.zhot.:
č.stavby:

18-70-001
1020002130

Union Grid

EVU modul 4,90

31.08.2022

BNS_R110_R22_DPS_20220131

=AQA00+AQR01&EMA

K80

CE1

Č.	Kabel	obsaz.žil	Výkr.\spol.	Typ kabelu průřez	Žíly	Pokračuje	Schéma zapojení	Materiál vodičů	Ø barva	Typ svorky
1	-WLSJ2705		4	4	CYKFY-O 4x2.52.5mm²	4	Montáž	Standard : CMA	2.5 mm2 šedá	Standard : UT6

-XV / 27

Zpětný odkaz	Č.												Žíly LTG	Označení cíle	Potenciál č.	Označení cíle	Žíly LTG	Poznámka	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
/SV02.2	->													-XPQR/27	1	fTVaL1 =AJA27 +ASJ27 -XV	31	1	
/SV02.2															2				
/SV02.2	->													-XPQR/27	5	fTVaL2 =AJA27 +ASJ27 -XV	32	2	
/SV02.3															4				
/SV02.3	->													-XPQR/27	9	fTVaL3 =AJA27 +ASJ27 -XV	33	3	
/SV02.3															6				
/SV02.3	->													-XPQR/27	13	fTVaN =AJA27 +ASJ27 -XV	34	4	
/SV02.4															8				

				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	<div>eg.d</div>	SESTAVA SVORKOVNICE +AQR01-XV/27	=AQA00+AQ	&EMA	K80
			Vyprac.	KLEIN K.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)						
			Schvál.	KLEIN K.	ROZVÁDĚČ MĚŘENÍ KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE						
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AQA00+AQR01&EMA/K80		List: 22 Celkem: 22

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E


F

	PTP
--	-----

110/22 kV, BRNO-SEVER
110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
ZVÁDEČ MĚŘENÍ KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE
s.r.o., a.s.

	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
	ROZVÁDĚČ MĚŘENÍ KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE
	EG.D, a.s.

Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
Yprac.	KLEIN K.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
Schvál.	KLEIN K.	ROZVÁDĚČ MĚŘENÍ KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Norma		EG.D, a.s.



Ind.revize




d.rev

Ind.revize

Ind

=AQA00	+AQR01	&EFS	SA01
TATUS: DPS			
ÍSLO VÝKRESU: BNS=AQA00+AQR01&EFS/SA01			List: 5 Celkem: 22



Č.výkr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:



EVU modul 4,90

BNS_R110_R22_DPS-20220131
=AQA00+AQR01&EFS
SV01
CE1

31.08.2022

Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
Vyprac.	KLEIN K.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSAČKOVA)
Schvál.	KLEIN K.	ROZVÁDĚČ MĚŘENÍ KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Ind.revize	Popis revize	Datum
Jméno	Norma	EG.D, a.s.



PTN	=AQA00	+AQR01	&EFS	SV01
OBVODOVÉ SCHÉMA	STATUS:	DPS	ČÍSLO VÝKRESU:	BNS=AQA00+AQR01&EFS/SV01
			List:	7
			Celkem:	22

31.08.2022

eg.d

KOMUNIKACE

	=AQA00
--	--------

+AQR01

&EFS

/A01

STATUS:	DPS
---------	-----

OBVODOVÉ SCHÉMA

ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AQA00+AQR01&EFS/VA01

List:	9
Count:	22

Celkem: 22

eg.d

Č.výkr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:

31.08.2022 BNS_R110_R22_DPS-20220131
=AQA00+AQR01&EFS
ZP01
CE1

EVU modul 4.90




2

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ
120V
MĚŘICÍ ROZSAH : 5A
TECHNICKÉ KOMPONENTY

VÝROBCE
OBJ. ČÍSLO
ANALYZÁTOR SÍTĚ

ELCOM
TYP ENA075
PROVEDENÍ :
OBJ. ČÍSLO



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
ANALYZÁTOR SÍTĚ T101			-PQR/03
ANALYZÁTOR SÍTĚ T102			-PQR/27



Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	Datum 31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
					Vyprac. KLEIN K.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
					Schvál. KLEIN K.	ROZVÁDĚČ MĚŘENÍ KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE
						EG.D, a.s.

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AQA00	+AQR01	&EFS	ZP01
OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AQA00+AQR01&EFS/ZP01			List: 12 Celkem: 22

[illegible]