



POZNÁMKA:

- PŘI JAKÝKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE SE STATIKEM
- DO SMĚSI VODOTĚSNÉHO BETONU C30/37-XC4 PŘIDAT PŘÍSAKU XYPEX ADMIN C1000NF DLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ DODAVATELE.
- DO OBVODOVÝCH STĚN VLOŽIT TĚSNICI TRUBICE + 2x TRAPEZOVÁ LIŠTA d.3,63m /po vddlenostech max 10m/.
- VODODROVNOU PRACOVNÍ SPÁRU, V MÍSTECH ZÁSYPY, U OBVODOVÝCH STĚN , STĚNA – STROPNÍ DESKA 1.PP, PŘEKRYT VNĚJŠÍM SPAROVÝM TĚSNÍCÍM PÁSEM.
- VĚŠKERÉ PŘÍPADNÉ PROSTUPY OBVODOVÝMI STĚNAMI, V MÍSTECH ZÁSYPY, MUSÍ BÝT OPATŘENY TYPOVÝMI PRVKY ZARUČUJÍCIMI VODONEPROUSTNOST
- PRO OŠETŘENÍ KONSTRUKCE STĚN V MÍSTECH PŘÍPADNÝCH LOKÁLNÍCH PRŮSÁKŮ VODY MIMO PRACOVNÍ SPÁRY BUDE POUŽITO NÁTĚRU XYPEX.
- PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ PROSTUPŮ KONZULTOVAT SE STATIKEM

- (D11) (D12) – stropní deska C30/37–XC4, XF1 tl.250mm, vyztužení 160 kg/m3
- (R11) – ŽB pávak 300x650mm C30/37–XC4, XF1 tl.180mm, vyztužení 160 kg/m3
- (SR1) – ŽB prefabrikované schodiště C30/37–XC4, XF1 tl.160mm, vyztužení 160 kg/m3
- (S11) – ŽB sloup 300x300mm C30/37–XC4, vyztužení 190 kg/m3

STROP. DESKA – OBV. STĚNA

ŘEZ STĚNOU – TĚSNĚNÁ SPÁRA

VÝPIS SPECIÁLNÍCH PRVKŮ

- 3 VNĚJŠÍ SPAROVÝ TĚSNÍCÍ PÁS
(v místech zásypu)
- 4 TĚSNICI TRUBICE + 2x TRAPEZOVÁ LIŠTA

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV ARKE	TR 110/22 KV Brno-sever, Klusáčkova	Č. STAVBY: 00102002130	
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 4501221360	
STATUS/STUPĚŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.12. – STAVEBNĚ – KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		
ZHŮT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o. Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1		
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel:+420 702 220 963		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZHŮT. DOKUMENTACE	Ing.Jan Kovářů, Nad Borovinkou 8, 586 01, Jihlava		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing.Jan Kovářů		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZŮD. PROJEKTANT	Ing.Jan Kovářů	DATUM: 01-2022	
VYPRACOVAL	Ing.Jan Kovářů	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTROLOVAL	Ing.Jan Kovářů	D.12b)-02	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV Brno-sever, Klusáčkova, BNS	KÓD LOKALITY: BNS	
SO/PS	SO 30 – TECHNOLOGICKÉ BUDOVOVY	MĚŘÍTKO: M 150	
MAJETKOVÁ TRÍDA	CZ000015	FORMÁT: BxA4	
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VÝKRES TVARU STROPU 1.PP	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD:	