L-03-01_r00 ( 1 : 10 )

Rám lávky




Poz. 7 ( 1 : 5 )







B ( 1 : 5 )




Svařit koutovým svarem a = 4 mm

Rozpiska pro: L-03-01_r00

Celková hmotnost: cca 163 kg

| Poz. | kus. | Popis | Typ / Rozměr | Materiál | Norma | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ROZPISKA | | | | |
| 8 | 3 | Matice | M12 | 8 vz. | DIN 934 | 0,018 kg |
| 7 | 1 | Plech tl.10 mm - Příruba | 1020 x 120 mm | 11 373 | EN 10025 | 7,300 kg |
| 6 | 1 | Profil - L 50 x 50 x 5 | L = 880 mm | 11 373 | EN 10056 | 3,318 kg |
| 5 | 4 | Profil - L 50 x 50 x 5 | L = 895 mm | 11 373 | EN 10056 | 3,374 kg |
| 4 | 4 | Profil - L 50 x 50 x 5 | L = 920 mm | 11 373 | EN 10056 | 3,468 kg |
| 3 | 4 | Jekl 50 x 50 x 3 | L = 900 mm | 11 373 | EN 10219 | 3,821 kg |
| 2 | 1 | Profil - UPE 120 | L = 1020 mm | 11 373 | DIN 1026-2 | 12,345 kg |
| 1 | 2 | Profil - UPE 120 | L = 4000 mm | 11 373 | DIN 1026-2 | 48,413 kg |

C-C ( 1 : 5 )




L-Ko-02_r00 ( 1 : 5 )




Poz. 4 ( 1 : 4 )




Poz. 3 ( 1 : 4 )




Svařit koutovým svarem a = 4 mm

Rozpiska pro: L-Ko-02_r00

Celková hmotnost: cca 21 kg

| Poz. | kus. | Popis | Typ / Rozměr | Materiál | Norma | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ROZPISKA | | | | |
| 4 | 1 | Plech tl. 10 mm | 70 x 160 mm | 11 373 | EN 10025 | 0,832 kg |
| 3 | 1 | Plech tl. 10 mm | 200 x 250 mm | 11 373 | EN 10025 | 3,847 kg |
| 2 | 1 | Jekl 50 x 50 x 3 | L = 800 mm | 11 373 | EN 10219 | 3,151 kg |
| 1 | 1 | Profil - IPE 140 | L = 1030 mm | 11 373 | DIN 1025 | 12,903 kg |







W ( 1 : 5 )




D-D ( 1 : 5 )




X ( 1 : 5 )













Rozměry zábradlí: výkres - L-Za-00_r00

Celková hmotnost: cca 395 kg

| Pos. | Pcs. | Description | Type / Dimension | Material | Standard | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bill of material | | | | |
| 8 | 29 | Podložka | A 13 | St. vz. | DIN 125-A | 0,006 kg |
| 7 | 13 | Matice | M12 | 8 vz. | DIN 934 | 0,018 kg |
| 6 | 16 | Šroub | M12 x 35 | 8.8 vz. | DIN 933 | 0,048 kg |
| 5 | 4 | Pororošt - 900 x 1000 | SP-30_2-34_38 | Samozhášecí | Staco | 20,000 kg |
| 4 | 1 | ZÁBRADLÍ - 8 | L-Za-08_r00 | | | 17,970 kg |
| 3 | 2 | ZÁBRADLÍ - 2 | L-Za-02_r00 | | | 33,652 kg |
| 2 | 3 | KONZOLA | L-Ko-02_r00 | | | 20,733 kg |
| 1 | 1 | RÁM LÁVKY | L-03-01_r00 | | | 162,351 kg |

BETON ČSN EN 206-1, C 16/20 XC1- Cl 0,20- D MAX 22- S3
OCEL 10425 (V) KRYTÍ VÝZTUŽE MIN 20 MM

±0,000=ČISTÁ PODLAHA 1.NP

| INDEX REVIZE | POPIS REVIZE | DATUM | JMÉNO |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| C | | | |
| B | | | |
| A | | | |

| | |
|---|---|
| NÁZEV AKCE | TR 110/22 kV Brno-sever (Klusákova) |
| STAVEBNÍK | EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO |
| STATUS/STUPEŇ | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) |
| ČÁST | Část dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů |
| ZHOT. DOKUMENTACE | Union Grid s.r.o.,Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1 |
| KONTAKTNÍ OSOBA | Karel Klein, K.Klein@unionGrid.cz, tel.:+420 702 220 963 |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO | |
| ZHOT. DOKUMENTACE | PROJEKT STAVBY s.r.o., Antonínův DŮl 106, Jihlava, 58601 |
| KONTAKTNÍ OSOBA | Ing. Aleš Sedláček, info@projekt-stavby.cz, tel.:777 877606 |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO | |
| ZOD. PROJEKTANT | Ing. Aleš Sedláček |
| VYPRACOVAL | Ing. Aleš Sedláček |
| KONTROLOVAL | Michal Kahoun |
| MÍSTO STAVBY | TR 110/22 kV Brno-sever, Klusákova, BNS |
| SOUPIS | PSUSDA.30 |
| MAJETKOVÁ TŘÍDA | CZ00005 |
| DRUH DOKUMENTU | KONSTRUKČNÍ VÝKRES |
| NÁZEV DOKUMENTU | LÁVKA<br>LÁVKA 3 - A0116 |

| | |
|---|---|
| Č. STAVBY: 0010200230 | |
| Č. OBJ.: 4501021360 | |
| DATUM: 01/2022 | |
| ČÍSLO VÝKOPOK: | D.1.1 b) – 74 |
| KÓD LOKALITY: BNS | |
| MĚŘÍTKO: M 1:5 | |
| FORMÁT: 18x4 | |
| LIST/CELKEM: 1/1 | |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD | |

Soubor: 5030-D1%1-74-LÁVKA 3-A01%.DWG