



LEGENDA :

- LED SVÍTIDLO – OKRUH OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ
- NOVÉ NN KABELY VO
- A1,2

MARUT S G1 ME 5k0 740 – 36W, 4684lm
- A3,4

MARUT S G1 ME 8k0 740 – 56W, 7495lm
- A5

MARUT S G1 ME 5k0 740 – 36W, 4684lm
- A6

TARA 3k0 840 – 23W, 2349lm
- A7

MARUT S G1 ME 5k0 740 – 36W, 4684 lm
- B1,2

MARUT S G1 ME 5k0 740 – 36W, 4684 lm

POZNÁMKA:

OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ JE NAVRŽENO NA MIN. HODNOTU 15LX.

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č. STAVBY: 001020002130 Č. OBJ.: 4501221360	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.1.4.7 TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 846/1, 110 PRAHA 1		
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.: +420 702 220 963		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZHOT. DOKUMENTACE	OMEXOM GA Energo s.r.o., NA STŘÍLNĚ 1929/8, 323 00 PLZEŇ-BOLEVEČ		
KONTAKTNÍ OSOBA	-		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	P5522002.55-043		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. MILAN LETEV	DATUM: 02-2022	
VYPRACOVAL	Ing. JOZEF SEDLAČKO	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTRLOVAL	Ing. MILAN LETEV	D.1.4.7 b) – 01	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	KÓD LOKALITY: BNS	
SO/PS	S037.2 – OSVĚTLENÍ TECHNOLOGICKÝCH ČÁSTÍ ROZVODEN	MĚŘÍTKO: M 1:250	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00017	FORMÁT: 3x A4	
DRUH DOKUMENTU	SITUACE	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	SITUACE OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ		ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: