


LEGENDA:
SO-01: NOVÁ DC DOBÍJEČÍ ELEKTROSTANICE
IO-01: KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN



- STÁVAJÍCÍ ELEKTROMĚŘOVÁ SKŘIŇ
- STÁVAJÍCÍ PARKOVACÍ DORAŽY
- NOVÉ PARKOVACÍ DORAŽY
- NOVÝ DORAŽOVÝ SLOUPEK
- NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

- ASFALTOVÁ KOMUNIKACE
- ZELEŇ
- CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- PLOCHA PARKOVIŠTĚ – ZÁMKOVÁ DLAŽBA

- STROMY
- STOŽÁR SE SVÍTIDLEM
- KATASTRALNÍ HRANICE PARCEL
- OKRAJE KOMUNIKACÍ, PARKOVIŠŤ

- KABEL Z PIE DO DOBÍJEČÍ STANICE
- KABEL CYKY 5x70 V TRUBCE KOPOFLEX Ø 110
- VE VÝKOPU 35x80 VIZ VZOROVÝ ŘEZ

- ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30/4 – NA DNĚ VÝKOPU 35x80
- NOVÝ ZEMNÍ PÁSEK BUDE PŘIPOJEN NA UZEMNĚNÍ PILÍŘE KS
- PŘIPOJENÍ DS BUDE PROVEDENO VODIČEM FeZn Ø10 NA ZEMNÍCI
- SVORKU EVENTUELNĚ POMOCÍ SVOREK SPI

LEGENDA INŽ.SÍTÍ NOVÝCH

- kabel NN podzemní v chráničce
- zemní pás

ELEKTROINSTALACE

Zodp. projektant			Projektant		Vypracoval		ELEKTRO Sobíšek		
JOSEF SOBÍŠEK			MARTIN VAŇAS DIS.		MARTIN VAŇAS DIS.		MARTIN VAŇAS DIS. 370 01 Č. Budějovice, Čechova 59 email: eliso@volny.cz, IČO: 74 31 65 75		
Investor			EON Česká Republika s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, Č.B 7, 370 01 Č.B.					Čís. zakázky	066/2022
Akce			DC DOBÍJEČÍ ELEKTROSTANICE GLOBUS CHOTÍKOV P.Č. 556/76 K.Ú. CHOTÍKOV					Formát	2A4
								Datum	07/2022
								Stupeň	DUR
								List/Listů	—
Příloha			SITUACE					Měřítko	1:200
								Výkres č.	E1