



ULOŽENÍ KABELU - POD KOMUNIKACÍ (kótováno v cm)

Technical drawing showing a cross-section of a cable protection assembly. The assembly consists of a central cable (KABEL NN - CYKY 4x50) surrounded by a protective sleeve (CHRÁNIČKA DN90). This is encased in a layer of compacted sand (HUTNĚNÝ PÍSEK), which is further protected by a PVC film (FOLIE PVC Š.33CM). The entire assembly is supported by a base of compacted sand (HUTNĚNÝ PÍSEK) and a layer of iron (PÁSEK FeZn 30x4). Dimensions are indicated: 35mm for the cable diameter, 15mm for the sand layer thickness, 10mm for the PVC film thickness, 25mm for the protective sleeve thickness, and 120mm for the total height.

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

ULOŽENÍ KABELU - VOLNÝ TERÉN (kótováno v cm)

Technical drawing of a cross-section of a drainage system. The drawing shows a rectangular structure with a total width of 35 and a total height of 80. The structure is divided into three horizontal layers: a top layer of 10 units thick labeled 'FOLIE PVC Š.33CM', a middle layer of 25 units thick labeled 'HUTNĚNÝ PÍSEK', and a bottom layer of 10 units thick labeled 'HUTNĚNÝ PÍSEK'. Inside the structure, there is a circular drainage element labeled 'CHRÁNIČKA' and a rectangular drainage element labeled 'KABEL NN - CYKY 4x50'. The bottom layer is labeled 'PÁSEK FeZn 30x4'.

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS		Ing. M. Vrtal	Ing. T. Novotný	J. Ocásek	03/2022	00
POPIS / DESCRIPTION:		ZPRACOVAL/PREPARED BY:	KONTROLOVAL/CHECKED BY:	SCHVÁLIL/APPROVED BY:	DATUM/DATE:	REV.
<div><div><div></div><div><div>KOVOPROJEKTA</div><div>ENGINEERS & CONTRACTORS</div></div></div><div></div></div>						
INVESTOR / OWNER:		JEDNOTKA / UNIT:			POŘ.Č. / SER. No:	
E.ON ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.		D.1.3 SILNOPROUD			01	
					A4:	
					2	
OBCHODNÍ PŘÍPAD-STAVBA / JOB:		NÁZEV VÝKRESU / DOCUMENT NAME:			VÝTISK Č. / COPY No:	
VÝSTAVBA DOBÍJECÍ STANICE E.ON GLOBUS CHOMUTOV		VZOROVÝ ŘEZ VÝKOPEM				
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE / DOCUMENTATION STAGE:		MĚŘÍTKO / SCALE:	KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU / DOCUMENT No:			REV.
PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS		-	9707 6718 408 3 07 2 03			00
TENTO DOKUMENT MÁ POVAHU OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ / THIS DOCUMENT IS TREATED AS TRADE SECRET						