

ULOŽENÍ KABELU - POD KOMUNIKACÍ (kótováno v cm)



Technical drawing showing a cross-section of a cable protection system. The diagram includes the following components and dimensions:

- Top Layer:** FOLIE PVC Š.33CM (PVC Sheet, 33cm wide)
- Second Layer:** HUTNĚNÝ PÍSEK (Compacted Sand)
- Third Layer:** CHRÁNIČKA (Protective Sleeve)
- Fourth Layer:** HUTNĚNÝ PÍSEK (Compacted Sand)
- Cable:** KABEL NN - CYKY 4x70
- Dimensions:**
  - Width: 35
  - Height of sand layer: 15
  - Height of sleeve: 10
  - Height of sand layer: 25
  - Total height: 120

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

ULOŽENÍ KABELU - VOLNÝ TERÉN (kótováno v cm)

Technical drawing of a cable joint assembly cross-section. The assembly is contained within a rectangular box. At the top, there is a layer labeled "FOLIE PVC Š.33CM". Below this is a layer of "HUTNĚNÝ PÍSEK" (refined sand). In the center, there is a "CHRÁNIČKA" (protective sleeve) which is a circular component with a textured inner core. Below the protective sleeve is another layer of "HUTNĚNÝ PÍSEK". To the right of the protective sleeve, there is a small rectangular component labeled "PÁSEK FeZn 30x4". The overall width of the assembly is indicated as 35. The overall height is indicated as 80, with a 10 unit section at the bottom and a 25 unit section for the protective sleeve. The drawing is labeled "KABEL NN - CYKY 4x70" and "CHRÁNIČKA DN90".

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS		Ing. M. Vrtal	Ing. T. Novotný	J. Ocásek	03/2022	00
POPIS / DESCRIPTION:		ZPRACOVAL/PREPARED BY:	KONTROLOVAL/CHECKED BY:	SCHVÁLIL/APPROVED BY:	DATUM/DATE:	REV:
<div><div>   KOVOPROJEKTA ENGINEERS &amp; CONTRACTORS</div><div></div></div>						
INVESTOR / OWNER:		JEDNOTKA / UNIT:			POŘ.Č. / SER. No:	
E.ON ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.		D.1.3 SILNOPROUD			02	
					A4:	
					2	
OBCHODNÍ PŘÍPAD-STAVBA / JOB:		NÁZEV VÝKRESU / DOCUMENT NAME:			VÝTISK Č. / COPY No:	
VÝSTAVBA DOBÍJECÍ STANICE E.ON PENNY CHOMUTOV		VZOROVÝ ŘEZ VÝKOPEM				
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE / DOCUMENTATION STAGE:		MĚŘÍTKO / SCALE:	KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU / DOCUMENT No:			REV.
PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS		-	9707 6718 405 3 07 2 03			00
TENTO DOKUMENT MÁ POVAHU OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ / THIS DOCUMENT IS TREATED AS TRADE SECRET						