

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

„Izolátory pro venkovní vedení VN a NN II “

Evidenční číslo VZ: Z2019-041407

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

je možné pro reference použít izolátory jiného vyššího napětí než 22 nebo 35 kV? Např. 110 kV?
Hladiny napětí 22 a 35 kV jsou v EU současně pouze v ČR a 22 kV samostatně pak na Slovensku a Maďarsku, což diskriminuje výrobce dodávající do jiných zemí EU.

Je možné pro doklad referencí použít jiné typy ok a vidlic? Zde se také domníváme, že jde o velmi restriktivní parametry.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že k parametrům izolátorů pro doložení referencí dle požadavků zadávací dokumentace Izolátory pro venkovní vedení VN (na hladině 22 kV) **je možné použít** následující body:

- 1) Izolátory se jmenovitým napětím **22 kV, případně 35 kV**.
 - **Nelze** použít izolátory se jmenovitým napětím **110 kV**, jelikož tato hodnota je podstatně větší, než požadovaná. Výroba izolátorů s napětovou hladinou VVN není zárukou zvládnutí výroby izolátorů s napětovou hladinou VN.
- 2) Izolátory **s jiným typem ok a vidlic**, než jsou požadované.
 - S jinými rozměry (typy) vidlic a ok, nebo s jinou kombinací, např. vidlice/vidlice.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení není třeba prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

V Brně dne 16. 12. 2019

E.ON Distribuce, a.s.