(A0113) ROZVODNA 110kV

+AXY01

−F7941

SLOT	PORT	−F7941 RJ45	HORNÍ
10	20	RGS 2	
	18	GPS	
09	19	RIS 1	
	17	REZ.	
08	16	REZ.	
	14	REG T103	
07	15	ROP	
	13	REG T101	
03	7	HMI 1	
	5	PAS	

−F7961 GPS

−BY01 LTE

−F7942

PORT	SLOT	−F7942 RJ45	DOLNÍ
20	10	RGS 1	
18		REZ.	
19	09	RIS 2	
17		REZ.	
16	08	REZ.	
14		REZ.	
15	07	REZ.	
13		REG T102	
7	03	HMI 2	
5		PAS	

WTXY0105 WTXY0104 WTXY0103

WTXY0101 WTXY0102 WTXY0119 WTXY0118 WTXY0117 WTXY0116

WTXY0111 WTXY0112 WTXY0113 WTXY0115 WTXY0114

−F791 PAS

−XL51 XL51..

01	02	03	04	05	06	07	08
RJ45							
SCADA							
HMI 1	HMI 2	REG. T101		REG. T102		REG. T103	
01	02	03	04	05	06	07	08

−XL11 XL11..

01	02	03	04	05	06
RJ45					
Telco					
RIS 1	RIS 2	REZ.		IP SON.	IP SON.
01	02	03	04	05	06

(A0111) DENNÍ MÍSTNOST

+APY01
(Pracoviště obsluhy)

2 x MONITOR LCD 24"

Ethernet

XL1107	XL1108	XL1109	XL1110
RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
REZ.	REZ.	REZ.	REZ.
ZÁS.3	ZÁS.4	ZÁS.5	ZÁS.6
XL1107	XL1108	XL1109	XL1110

XL5101	XL5102
RJ45	RJ45
HMI 1	HMI 2
ZÁS.1	ZÁS.2
XL5101	XL5102

WTXY5101 WTXY5102

WTXY5103 WTXY5104 WTXY5105 WTXY5106

+ARA03
(T101)

XL5103	XL5104
ZÁS.1	ZÁS.2
T101 REG.	
RJ45	RJ45
XL5103	XL5104

WTRA0301

−F295 REG−PE

+ARA06
(T102)

XL5105	XL5106
ZÁS.1	ZÁS.2
T102 REG.	
RJ45	RJ45
XL5105	XL5106

WTRA0601

−F295 REG−PE

+AQF01
(FOTEL)

XL1111	XL1112	XL1113	XL1114
ZÁS.1	ZÁS.2	ZÁS.3	ZÁS.4
FOTEL	HDO		
RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
XL1111	XL1112	XL1113	XL1114

WTQF0101 WTQF0105

−BY01 FOTEL−iTEL

−UM RSCX HDO

WTYD1101 WTYD1102 WTYD1103 WTYD1104 WTYD1105 WTYD1106 WTYD1107 WTYD1108 WTYD1109 WTYD1110 WTYD1111 WTYD1112 WTYD1113 WTYD1114

(A0104) TELEKOMUNIKACE

+AYZ01

−XL12 XL12..

01	02	03	04	05	06	07	08
RJ45							
EZS							
EZS 1	EZS 2	VSS 1	VSS 2	EPS 1	EPS 2	ENV.	REZ.
01	02	03	04	05	06	07	08

EZS

WTYD1201 WTYD1202 WTYD1203 WTYD1204 WTYD1205 WTYD1206 WTYD1207 WTYD1208

WTYD1224 (KABEL DO KOMUNIKÁTORU JE SOUČÁSTÍ S059.1)

+AYD01

−XL12 XL12..

01	02	03	04	05	06	07	08	24
EZS								
EZS 1	EZS 2	VSS 1	VSS 2	EPS 1	EPS 2	ENV.	REZ.	KOM.
RJ45								
01	02	03	04	05	06	07	08	24

Switch PIT

−XL11 XL11..

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RJ45																	
TELCO				SCADA													
RIS 1	RIS 2	REZ.		IP SON.	IP SON.	APY				FOTEL	HDO	REZ.	REZ.	AQR01			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

PP STAVAJÍCÍ NOVÉ KEYSTONY

WTYD1117 WTYD1118

VSTUPNÍ BRANKA

KOMUNIKÁTOR 2N Force

LEGENDA:

ETHERNET PROPOJE

(A0112) ROZVODNA AJB

+AQR01
(MĚŘ.)

XL1117	XL1118
ZÁS.1	ZÁS.2
RJ45	RJ45
XL1117	XL1118

AUTORIZACE:

INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
D			
C			
B			
A			

NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č. STAVBY: 001020002130 Č. OBJ.: 4501221360
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg·d
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.1.4.7 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 846/1, 110 PRAHA 1	Union Grid
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.:+420 702 220 963	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZHOT. DOKUMENTACE	OMEXOM GA Energo s.r.o., NA STŘÍLNĚ 1929/8, 323 00 PLZEŇ-BOLEVEC	OMEXOM
KONTAKTNÍ OSOBA	-	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	P5522002.55-113	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. MILAN LETEV	DATUM: 02-2022
VYPRACOVAL	Ing. PETER KIŠ BANDI	ČÍSLO VÝK/DOK: D.2 b) - 02
KONTROLOVAL	Ing. MILAN LETEV	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	KÓD LOKALITY: BNS
SO/PS	PS60.1 - PŘENOSOVÁ ZAŘÍZENÍ	MĚŘÍTKO: M 1:50
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00044	FORMÁT: 4xA4
DRUH DOKUMENTU	SITUACE	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:

Soubor: 02_PŘEHLEDOVÉ_SCHÉMA_SK_P5522002.55-113.DWG