

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

„Izolátory pro venkovní vedení VN a NN II “

Evidenční číslo VZ: Z2019-041407

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

při procházení technické specifikace a technických parametrů, část 3. jsem narazil na

A/ odkazy na již neplatné ČSN.

- 1) Jedná se o ČSN 34 8023 a ČSN 34 8024 pro izolátory podpěrné
- 2) Jedná se o ČSN 34 8041 a ČSN 34 8042 pro průchodku vstupní

Vzhledem k tomuto vznáším **dotaz č. 1**, zda je možno využít v Elektroporcelán a.s. platné PN 34 8023 a PN 34 8024 – viz příloha (k 1.12.2004 zrušena i kmenová norma ČSN 34 8006 – nahrazena ČSN IEC 383-1), pro první bod.

B/ návrh záměny za neplatné normy

Dále **dotaz č. 2**, zda normy ČSN 34 8041 a ČSN 34 8042, které byly v praxi nahrazeny mezinárodními normami, konkrétně ČSN EN 62 155, příp. ČSN EN 60137, je možno využít pro poptávaný typ CBV 22/250.

Vysvětlení: pro průchodky typu CBV 22/250 je v Elektroporcelán a.s. platná PN 003-77, která byla projednána v dané době se všemi zainteresovanými organizacemi (např. Energoprojekt Praha, Elektrovod Bratislava, atd.), a dle které je tento typ a typ pro 35 kV vyráběn desítky let tomu nazpět, a kde je mimo jiné odkaz i na rozměrovou normu.

C/ žádost o změnu hodnot tolerančních polí

Dotaz č. 3 se dotýká právě požadovaných tolerancí, které jsou uvedeny v technických specifikacích a parametrech část 3. pro typ CBV 22/250.

Ve specifikaci máte:

Průměr průchodky	$d_1 (+10/-0)$	mm	96
Průměr průchodky	$d_2 (\pm 1)$	mm	365

Délka průchodky	a (+ 10/-0)	mm	235
Délka průchodky	b (+ 10/-0)	mm	246

Dle výkresové dokumentace a všech souvisejících dokumentů (PN 003-77, rozměrové normy PN 72 5705 Elektroporcelán a.s. (viz. příloha), příp. neplatné DIN 40 680 grob) doporučuji:

Průměr průchodky	$d_1 (\pm 4,5)$	mm	96
Průměr průchodky	$d_2 (\pm 12)$	mm	365
Délka průchodky	a (+ 9)	mm	235
Délka průchodky	b (+ 9)	mm	246

Pozn.: PN 72 5705 plně nahradila neplatnou (zrušenou) normu ČSN 72 5705, alternativou za tuto PN je možnost využití ČSN EN 62 155, čl. 7.1.1, která je oproti naší PN ještě volnější (např. pro rozměr 96 mm je $\pm 5,34$ mm nebo pro rozměr $\varnothing 365$ mm je $\pm 15,12$ mm)

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, k dotazům účastníka následující:

Odpověď na dotaz č.1

Izolátory podpěrné musí splňovat požadavky norem uvedených v čl. 2.1, Přílohy 2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky, v **posledním** platném znění.

- Normy ČSN 34 8023 a ČSN 34 8024 byly zrušeny, ale dosud nebyly nahrazeny. Lze využít i normy PN 34 8023 a PN 34 8024, kopírující uvedené ČSN pro Elektroporcelán a.s., pokud nejsou v rozporu s těmito posledními platnými ČSN.

Odpověď na dotaz č.2

Izolátory průchodkové, dle čl. 2.1, Přílohy 2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky, musí splňovat požadavky předmětných norem v **posledním** platném znění, i když nejsou výslovně požadovány v této specifikaci.

- Normy ČSN EN 60137 a ČSN EN 62 155, navazující na zrušené ČSN 34 8041 a ČSN 34 8042, jsou poslední platné pro výrobu průchodek, proto je lze rovněž využít, i když nejsou výslovně uvedeny ve specifikaci E.ON.

Odpověď na dotaz č.3

Izolátory průchodkové mohou mít tolerance v souladu s rozměrovou normou PN 72 5705 Elektroporcelán a.s., pokud je v souladu se zrušenou ČSN 72 5705, dle které byly desítky let vyráběny.

Nesoulad tolerancí požadovaných parametrů E.ON s ČSN 72 5705 byl v Příloze 2 a Příloze 3 VZ E.ON opraven. Zadavatel doporučuje účastníkům použít do nabídky aktualizované vzory příloh č. 2 a 3 Technická specifikace a Technické parametry, které tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení není třeba prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

V Brně dne 18. 12. 2019

E.ON Distribuce, a.s.

Přílohy:

Příloha č. 1 – opravená Příloha č. 2 Rámcové dohody Technická specifikace předmětu veřejné zakázky – pro část 3

Příloha č. 2 – opravená Příloha č. 3 Rámcové dohody Technické parametry uváděné prodávajícím – pro část 3