

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

„Stavby na klíč v období 2019–2021“

Evidenční číslo VZ: Z2018-024693

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatele

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 8. 8. 2018 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz č. 1:

Rád bych vás požádal o vysvětlení kvalifikační dokumentace „Stavby na klíč v období 2019 – 2021“.

Dotaz č. 1)

Dle technické kvalifikace pro lichou i sudou část zadavatel požaduje předložit dvě zakázky na elektromontážní a související práce (včetně zemních prací) a projekční a inženýrskou činnost související s elektromontážními pracemi, mimo jiné, kabelovým vedením NN.

Akceptuje zadavatel předložení zakázek i pro kabelové vedení VN?

Dotaz č.2)

Dle Kvalifikační dokumentace odstavec 11.1.2.2 Seznam techniků sudé části, bod g) a vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 dotaz č. 2. Zadavatel požaduje, aby uchazeč v žádosti o účast doložil osvědčení pro vlastní pracovníky, kteří mají způsobilost pro práci pod napětím NN v kategorii: Prováděcí pracovník PPN NN, Vedoucí práce PPN NN.

Žádáme zadavatele, aby upřesnil svůj požadavek, jakým způsobem má uchazeč toto osvědčení doložit? Neboť standardně osvědčení pro práci pod napětím vychází z vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, dle §6-§8. Kdy pracovník s tímto osvědčením smí provádět práce pod napětím NN. Lze tedy doložit jako osvědčení pro práci pod napětím u „prováděcího pracovníka PPN NN“ osvědčení dle §6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice a u „Vedoucí práce PPN NN“ osvědčení dle §7 či §8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k dotazu č. 1) sděluje, že neakceptuje předložení zakázek pro kabelové vedení VN z důvodu technologických odlišností provedení kabelového vedení NN a VN.

Zadavatel k dotazu č. 2) sděluje, že požaduje, aby pracovník s kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. absolvoval speciální výukový program (školení), kde získá praktické dovednosti na příslušné pracovní postupy včetně používání ochranných pracovních pomůcek.

Po úspěšném absolvování výše uvedeného výukového programu (školení) je způsobilost vykonávat práce pod napětím udržována soustavným výkonem práce na zařízení a pravidelným opakovacím školením každých 36 měsíců ve výcvikovém středisku pod dohledem instruktorů. Po opakovacím školení se vydává nové osvědčení. Pouhá kvalifikace podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., dle §6 až §8 tedy nepostačuje.

V České republice existuje několik organizací, které toto speciální školení zajišťují. Po jeho absolvování vystaví proškolenému pracovníkovi písemné osvědčení, ve kterém je uvedena kategorie pracovníka a pracovní postupy, na které byl pracovník vyškolen.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení lhůtu pro podání žádostí o účast neprodlužuje. Lhůta pro podání žádostí o účast tedy končí dne 4. 9. 2018 v 11:00 hod.

V Českých Budějovicích dne 13. 8. 2018

E.ON Distribuce, a.s.