

Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

Dodávky profilových elektroměrů II_opakování

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

chceme se zeptat ohledně technické specifikace komunikačního modulu.

Bod 12 - Komunikační rozhraní (lokální) RS 485...

Otázka: Chápeme to správně, že se jedná o komunikační rozhraní komunikačního modulu s elektroměrem? Pokud ano, je akceptováno i jiné rozhraní v případě, že komunikační modul je součástí elektroměru (modulární a vyjímatelný)?

Děkujeme, s pozdravem

Odpověď č. 1:

Zadavatel pro upřesnění uvádí.

Jestliže je modul součástí elektroměru, nebo je připojen k elektroměru přes vlastní sběrnici (slot), nemusí být použito RS485. Pokud je ale modem externí (umístěný např. pod krytem svorkovnice) a připojený přes kabel, pak musí být pro připojení použito rozhraní RS485 a konektory RJ na elektroměru.

V Brně

EG.D, a.s.

Ing. Igor Földeši

manažer veřejných zakázek