

Zadavatel:**EG.D, a.s.**

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

Dodávky profilových elektroměrů II_opakování

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.**Vysvětlení zadávací dokumentace****Dotaz č. 1:**

Dobrý den,

jménem naší společnosti [REDAKCE] zasílám dotaz ohledně příloh Rámcové dohody:

Příloha 1 - Předmět veřejné zakázky, množství a cena_část D

a

Příloha 2d_Technická specifikace předmětu plnění_část D.

Celý dotaz najdete v příloze.

Děkuji za vyjádření.

S pozdravem

V Příloze 2d Rámcové dohody v bodě č. 2.1. Kategorizace přístrojů je tabulka s Parametry přístrojů.

Kategorie	Parametry přístroje
I	Elektroměr s profilem zatížení pro měření spotřeby činného a jalového výkonu 3 x 58/100 V, 0,01-1(2) A, činná třída přesnosti C (0,5), jalová třída přesnosti 1, 3systém pro VVN.
II	Elektroměr s profilem zatížení pro měření spotřeby činného a jalového výkonu 3 x 58/100 V, 0,025-5(6) A, činná třída přesnosti C (0,5), jalová třída přesnosti 1, 3systém pro VVN.
III	Elektroměr s profilem zatížení pro měření spotřeby činného a jalového výkonu 3 x 100 V, 0,025-5(6) A, činná třída přesnosti C (0,5), jalová třída přesnosti 1, 2systém pro VN.

V Příloze 1 - Předmět veřejné zakázky, množství a cena_část D je tabulka s předpokládanými počty

Pol.	Text materiálu	Předpokládané množství
1	Elektroměr 2 syst. 6Q, x/5 A, 3x100 V	1 500
2	Elektroměr 3 syst. 6Q ,x/5 A, 3x58/100 V	30
3	Elektroměr 3 syst. 6Q, x/1 A, 3x58/100 V	30

4	Modem LTE	1 560
---	-----------	-------

V těchto dvou tabulkách nesouhlasí čísla jednotlivých položek (například v Příloze 2d Rámcové dohody v bodě č. 2.1. Kategorizace přístrojů je 2-systémový elm. pro VN jako položka č. III, v druhé tabulce v Příloze 1 - Předmět veřejné zakázky, množství a cena_část D jako položka č. 1).

Otázka zní, jestli předpokládané množství přístrojů v tabulce v Příloze 1 - Předmět veřejné zakázky, množství a cena_část D jsou ty správné počty:

Elektroměr s profilem zatížení pro měření spotřeby činného a jalového výkonu 3 x 58/100 V, 0,01-1(2) A, činná třída přesnosti C (0,5), jalová třída přesnosti 1, 3systém pro VVN.30 ks (Pol.č. 3)

Elektroměr s profilem zatížení pro měření spotřeby činného a jalového výkonu 3 x 58/100 V, 0,025-5(6) A, činná třída přesnosti C (0,5), jalová třída přesnosti 1, 3systém pro VVN.30 ks (Pol.č. 2)

Elektroměr s profilem zatížení pro měření spotřeby činného a jalového výkonu 3 x 100 V, 0,025-5(6) A, činná třída přesnosti C (0,5), jalová třída přesnosti 1, 2systém pro VN. 1500 ks (Pol. č.1)

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel pro upřesnění uvádí:

Kategorizace měření z Přílohy č. 2d rámcové dohody nijak nesouvisí s pořadím jednotlivých položek v Příloze č. 1 část_D.

Předpokládané počty u jednotlivých položek v Příloze č. 1 rámcové dohody jsou správné.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

V příloze 2a Rámcové dohody (Technická specifikace pro 3fázové elektroměry) je v kapitole 4.1 Základní požadavky, bod 37 "zkouška napětovým impulzem" uveden požadavek 8kV dle ČSN EN 50407-1, ods. 7.7.3 (stejně i pro 1fázový elektroměr). Tento požadavek není v souladu s uvedenou normou, která uvádí maximální impulzní napětí 6kV.

Prosíme o vysvětlení a ujasnění tohoto bodu.

S pozdravem.

Uchazeč.

Odpověď č. 2:

Zadavatel pro upřesnění uvádí:

Původní znění normy ČSN EN 50407-1 z 05/2007 určuje zkušební napětí pro elektroměry s třídou ochrany I v tabulce č.4 a pro elektroměry s třídou ochrany II. v tabulce č.5. Pro obě třídy elektroměrů byly uvedeny stejné maximální impulzní napětí 6kV.

Znění normy bylo v roce 2013 opraveno (Oprava 1), kde pro elektroměry s třídou ochrany II. (tabulka č.5) je navýšena maximální hodnota jmenovitého impulzního napětí na 8kV.

V Brně

EG.D, a.s.

Ing. Igor Földeši
manažer veřejných zakázek