

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

„Izolátory pro venkovní vedení VN a NN II “

Evidenční číslo VZ: Z2019-041407

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Změna parametrů kuželového roubíku pro izolátor VPR-1B

Týká se:

Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky, Odst. 3.3 Parametry izolátorů,
b) Konstrukce roubíku

Příloha č. 3 – Technické parametry uváděné účastníkem, Kuželový roubík pro izolátor VPR-1B

Ve výše uvedených souborech zadání je uvedeno:

Materiál roubíku nízkolegovaná ocel třídy 15 217

Povrchová úprava žárovým zinkováním vrstvou min. 50 µm

Podle vyjádření dodavatele roubíku a hutního materiálu není i dnes tato ocel k dispozici. Podle PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kV se použití oceli Atmofix podle ČSN 41 5217 (ocel 15 217 Cr-Ni-Cu-P) pro výrobu součástí nedoporučuje. Obvykle se součásti vyrábějí z oceli 11 373 (S235).

Rovněž tak povrchová úprava žárovým zinkováním se požadované tloušťce 50 µm neprovádí (technologické omezení pro část se závitem).

Tuto problematiku jsme již konzultovali s oddělením Standartizace E.ON Distribuce v roce 2017 a na základě našich jednání byly uvedené parametry revidovány takto:

Materiál roubíku nízkolegovaná ocel třídy S 235

Povrchová úprava galvanickým zinkováním vrstvou min. µm 5

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, k dotazům účastníka následující:

Materiál roubíku může být rovněž ocel třídy **11 373 (S235)**, jako alternativa k předchozímu požadavku na materiál ocel třídy **15 217**.

Povrchová úprava je požadována žárovým zinkováním o minimální tloušťce **dle ČSN EN ISO 1461**, náhradou za předchozí požadavek ~~min. 50 µm~~, který tímto zadavatel ruší.

II.

Zadavatel uvádí, že z důvodu opožděné odpovědi v souladu s § 98 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek .

Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne **30. 1. 2020 v 10:00 hod.**

V Brně dne 2. 1. 2020

E.ON Distribuce, a.s.