



VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

Zadavatel	
Název zadavatele:	EG.D, a.s.
IČO:	28085400
Sídlo zadavatele:	Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
Zadavatel je zadavatelem sektorových veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 151 odst. 2 ZZVZ, jelikož zadává veřejné zakázky při výkonu relevantní činnosti dle ustanovení § 153 odst. 1 písm. c) ZZVZ.	

Veřejná zakázka	
Název veřejné zakázky:	Smart rozváděče NN pro Brno-střed
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek:	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace – Rozvaděče NN pro distribuční trafostanice“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-019029.
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ navazující na systém kvalifikace
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď:

Dotaz č. 1

Dobrý den.

Dovoluji jsi Vás požádat o přehodnocení stanovení kategorie prostředí v prostorech rozvoden kde jsou umístěny smart rozváděče, jenž jsou součástí tohoto výběru.

V článku č. 3.1 dokumentu P02_RD_Tech_specifikace_predmetu_VZ.docx je uvedeno prostředí Kategorie IV, V dle PNE 33 0000-2 s rozsahem teplot okolí - 25 až + 55 °C.

Je možno, s ohledem na umístění všech TS v lokalitě Brno-střed ve vnitřních prostorech, uvažovat pouze s prostorem kategorie IV dle PNE 33 0000-2 s rozsahem teplot okolí - 5 až + 45 °C?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

S ohledem na umístění všech TS v lokalitě Brno-střed ve vnitřních prostorech zadavatel přehodnotil svůj požadavek na kategorii pracovního prostředí dle PNE 33 0000-2 a nově požaduje minimálně kategorii IV dle PNE 33 0000-2 s rozsahem teplot okolí - 5 až + 45 °C.

Zadavatel současně s výše uvedenou změnou uveřejňuje jako přílohu tohoto vysvětlení aktuální verzi přílohy 2a rámcové dohody, Technická specifikace předmětu veřejné zakázky a dále aktuální verzi přílohy 3 rámcové dohody, Technické parametry uváděné účastníkem.

Původní příloha 2a rámcové dohody, Technická specifikace předmětu veřejné zakázky a původní příloha 3 rámcové dohody, Technické parametry uváděné účastníkem se tímto ruší a nově uveřejněné přílohy se stávají součástí zadávací dokumentace, viz příloha 2a rámcové dohody: P02_RD_Tech_specifikace_predmetu_VZ_v230526 a příloha 3 rámcové dohody: P03_RD_Tech_parametry_uvadene_prodavajicim_v230526.

II.

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadavatel sděluje, že rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **07.08.2023 do 10:00 hod.**

III.

Přílohy:

příloha 2a rámcové dohody: P02_RD_Tech_specifikace_predmetu_VZ_v230526

příloha 3 rámcové dohody: P03_RD_Tech_parametry_uvadene_prodavajicim_v230526

V Brně

EG.D, a.s.

Mgr. Lenka Štěrbová

manažer veřejných zakázek