

!! POZOR !!
MEZI PB 117-118
KRÍŽENÍ SILNICE
II. TRIDY

118 JB 10,5/10 N
4 vodič R (20kN)
2x 3xJK plast.
2x VPA 135/0,8 (BS06)
1x výstražná tabulka
6x kloub závěsný
1x příhradový vaz pro VPA
1x proud. spoj. šroub. svorkou 3x
1x zábrana ES-UO (128-01)
4 vodič R (20kN)
SDOK sestava č.1 - 2x kotevní
závěs s konzolou (4vodič)
2x KS SDOK
1x tlumič vibrací

115 JB 12/6 N
Porát-III-JB-N (ES784-00)
3x VPAv 135/12/8
1x žebřík provozní
1x tyč pločidosed (ES791-00)
3x vaz pro VPAv
obj. kot. (ES455-11) (-1,0m)
SDOK sestava č.2 - 2x kotevní
závěs s objímkou
2x KS SDOK
2x dist. přichytka 2x SDOK
1x držák rezervy SDOK 1,2m
kabelová rezerva SDOK 2x30m
1x tlumič vibrací

114 JB 12/6 N
Porát-III-JB-N (ES784-00)
3x VPAv 135/12/8
1x žebřík provozní
1x tyč pločidosed (ES791-00)
3x vaz pro VPAv
konz.N 600 U80 (-1,0m)
SDOK sestava č.3 - nosný
závěs se šroubem
1x NS SDOK
1x tlumič vibrací

113 JB 12/6 N
Porát-III-JB-N (ES784-00)
3x VPAv 135/12/8
1x žebřík provozní
1x tyč pločidosed (ES791-00)
3x vaz pro VPAv
konz.N 600 U80 (-1,0m)
SDOK sestava č.3 - nosný
závěs se šroubem
1x NS SDOK
1x tlumič vibrací

112 JB 12/6 N
Porát-III-JB-N (ES784-00)
3x VPAv 135/12/8
1x žebřík provozní
1x tyč pločidosed (ES791-00)
3x vaz pro VPAv
konz.N 600 U80 (-1,0m)
SDOK sestava č.3 - nosný
závěs se šroubem
1x NS SDOK
1x tlumič vibrací

111 JB 12/6 N
Porát-III-JB-N (ES784-00)
3x VPAv 135/12/8
1x žebřík provozní
1x tyč pločidosed (ES791-00)
3x vaz pro VPAv
konz.N 600 U80 (-1,0m)
SDOK sestava č.3 - nosný
závěs se šroubem
1x NS SDOK
1x tlumič vibrací

110 DB 12/10 R
Porát-IV-DBW-R (ES788-10)
2x 3xJK plast.
1x VPA 135/0,8 (BS06)
1x žebřík provozní
1x tyč pločidosed (ES791-00)
6x kloub závěsný
1x příhradový vaz pro VPA
1x proud. spoj. šroub. svorkou 3x
obj. kot. (ES455-12) (-1,0m)
SDOK sestava č.2 - 2x kotevní
závěs s objímkou
2x KS SDOK
1x dist. přichytka 1x SDOK
1x tlumič vibrací


109 JB 12/6 N
Porát-III-JB-N (ES784-00)
3x VPAv 135/12/8
1x výstražná tabulka
1x žebřík provozní
1x tyč pločidosed (ES791-00)
3x vaz pro VPAv
uzemnění + jiskřiště pro VPAv (1523)
konz.N 600 U80 (-0,5m)
SDOK sestava č.3 - nosný
závěs se šroubem
1x NS SDOK
1x tlumič vibrací

108 stáv. PS 13,5/60 KV
stáv. A3M-U80-R (-1,0m)
stáv. A3M-U80-R (-1,0m)
stáv. 4x výstražná tabulka
nový rovinný vrcholový UO nad ve
typ Fls 15/60 GB + dalkové ovlád
pomocná ocelová konstrukce na
pro osazení nového vrcholového D
umístění DO (externí dodávka D
1x označovací prolisovaná tabulk
4x 3xJK plast.
10x VPA 135/0,8 (BS06)
2x VPA 135/0,8 (BS06)
10x boční nosník podp. izol.
10x kloub závěsný
10x příhradový vaz pro VPA
10x kloub šroub. svorkou


Mostkovice
k.ú. Stichovice

Legenda viz výkres č. C3.3

VYPRACOVAL	Ing. Vítězslav Jahn	ZOD. PROJEKTANT	Michal Günther
ZHOTOVITEL PD	PROSIG, s.r.o., Hvězdoslavova 1359/53, 627 00 Brno		
KRAJ	Olomoucký	OKRES	Prostějov
KATASTR. ÚZEMÍ	Viz situační výkres		
MÍSTO STAVBY	Viz situační výkres		
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.	Lidická 1873/36, 602 00 Brno	
NÁZEV STAVBY	Modernizace VN20 + optika		
NÁZEV VÝKRESU	Koordinační situační výkres		



Projektová činnost ve výstavbě
Č. ZAKÁZKY: E.18.020



Č. STAVBY: 1040014428
DATUM: 10-2022
FORMÁT: 4xA4
STUPEŇ PD: DPS
MĚŘITKO: Č. VÝKRESU:
1:1000 C3.13